

■ 현지조치 61

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(6) ㉔㉕공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ●단 ☑사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제22조(통로의 설치), 제313조(배선 등의 절연피복 등), 제225조(위험물질 등의 제조 등 작업 시의 조치), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (통행로 확보 미흡) 작업자 통행로 확보를 위해 자재 등 정리정돈 필요
- ② (전기배선 관리 미흡) 전선은 접촉 우려가 적은 위치로 배치 필요
- ③ (인화물 관리 부적절) 사용하지 않는 인화물은 폐기 관리 철저 필요
- ④ (추락방지망 재설치 필요) 비계 추락방지망이 탈락되어 있으므로 재설치 필요
- ⑤ (벨트슬링 사용 불량) 꼬여있는 벨트슬링은 풀어서 점검 후 사용 등 34건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치