

■ 현지조치 10¹

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(10) ㉔공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제4조(작업장의 청결), 제16조(위험물 등의 보관), 제42조(추락의 방지), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호), 「건설발주공사 안전보건관리」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (위험물 관리 미흡) 위험물은 위험물질 저장소에 보관관리 필요
- ② (사다리 미흡) 아웃트리거가 있는 사다리로 교체 필요
- ③ (현장 정리정돈 미흡) 공구, 자재, 쓰레기 등 전반적으로 현장 정리정돈 필요
- ④ (전원 접속부 관리 미흡) 발전기 전원 접속부가 노출되지 않도록 보호조치 필요
- ⑤ (TBM 작성 미흡) TBM시 위험요소에 대한 조치여부 확인 필요 등 36건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치