

■ 현지조치 13¹

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(13)

㉠㉡공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ◼단 ◆부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제4조(작업장의 청결), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제42조(추락의 방지), 제3조(전도의 방지), 「중량물 안전작업」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (현장 정리정돈 미흡) 공구, 자재, 쓰레기 등 현장 정리정돈 필요
- ② (추락방지 조치 필요) 굴착공사 구간에 추락방지를 위한 안전난간 설치 필요
- ③ (사다리 불량) 이동식 사다리는 아웃트리거가 설치된 사다리 사용
- ④ (통로에 자재 적치) 작업자 통행로에 적치된 자재 정리정돈 필요
- ⑤ (벨트슬링 점검 미흡) 벨트슬링은 점검 후 점검표 부착하여 사용 등 11건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**