

■ 현지조치 18¹

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(18)

건설공사 안전관리계획서 보완, 변경관리 미흡

현지조치 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- 「건설기술 진흥법」 제62조 등에 따라 지하 10m이상 굴착공사 등은 안전관리계획을 제출받고 건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 하고, 안전관리계획 내용 변경 시에도 같음

①시공사	②건설사업관리기술인	③발주청	④발주청	⑤시공사
안전관리계획 제출	검토	건설안전점검기관 검토 의뢰	검토 결과 통보	필요시 보완

【문제점】

- ① (안전관리계획 보완·변경관리 미흡) 건설안전점검기관의 보완사항에 대해 보완 작성 지시와 재검토 의뢰를 하지 않았고, 일부 지하 10m이상 굴착공사 구간의 변경 내용(최신도면 미반영 등)이 안전관리계획에 미반영
- (■사무소) “㉔㉔공사”, “㉔㉒공사”

【조치할 사항】

- ▶ 건설안전점검기관의 보완사항과 건설공사 변경사항이 반영된 안전관리계획서를 제출받고 건설안전점검기관에 검토받도록 **현지조치**