

현지조치 및 통보

제 목 시설검사 후 결과보고에 관한 사항

관 련 부 서 ◇○○◆지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 도시가스 사업법에 따라 우리공사에 위탁된 각종 검사, 시공감리업무(이하 “검사”라 한다)를 효율적으로 실시하기 위하여 필요한 사항을 「검사업무규정」(31200)으로 정하고 있다.

2. 시설검사 결과 오입력 및 결재 미상신

가. 관련규정 및 판단기준

「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 제6조에 따르면 검사는 법, KGS Code 등에서 정한 검사 기준에 따라 실시하며, 검사 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사 불능’으로 구분하여 판정한다. 규정 제7조에 따라 그가 실시한 검사결과를 귀사 후 보고해야 함을 원칙으로 하고 있으며, 「취업규칙」(23600) 제16조를 적용할 경우 출장 후 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하도록 정하고 있다. 이때, 일상적인 현장업무를 위한 출장일 때에는 검사표로 출장복명을 대체할 수 있다.

검사업무규정(31200)

제 6 조 (검사판정기준)

검사는 법, 고시 및 가스안전기술심의위원회 등에서 규정한 검사기준에 따라 실시한다.

제 7 조 (검사결과 처리 등)

- ① 검사원은 그가 실시한 **검사결과**를 별지 제2호 내지 제4호 서식에 의거 **귀사 후 보고**하여야 한다.

취업규칙(23600)

제 16 조 (출장복명)

- ① 출장자가 귀임하였을 때에는 **귀임 후 3일 이내에 출장복명**을 하여야 한다.
다만, 경미한 사항은 구두로 복명할 수 있다.
- ② 일상적인 현장업무를 위한 출장의 경우에는 해당업무 보고서 또는 **검사표로 대체**한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇○○◆지사(이하 “관련부서”라 한다)에서 2024. 1. 1. ~ 9. 10. 동안 실시한 시설검사(자율검사 포함)에 대하여 검사를 완료한 후 결과 입력 및 보고(결재상신) 등에 대해 확인한 결과, 관련부서에서 ① 검사 후 결과를 보고(결재상신)하지 않은 사례가 28건(‘첨부 1’ 참조) 있었으며, ② 검사 결과를 올바르게 입력(예> 실제 검사결과는 ‘불능’이나 ‘적합’으로 입력)한 사례가 5건(‘표 1’ 참조) 있는 것으로 나타났다.

[표1] ◇○○◆지사 시설검사 후 검사 결과 오입력 내역

No	접수번호	업소(시설)번호	시설 명	시설종류	검사일자	검사원	가스피아 입력	
							결과	검사원 의견
1	2024-17*****	01*****0001	‘A’	LPG사용	20240502	‘Aa’	적합	장기휴지
2	2024-02*****	02*****0001	‘B’	LPG사용	20240110	‘Bb’	적합	휴지 (가게 임대중)
3	2024-19*****	02*****0001	‘C’	LPG사용	20240712	‘Cc’	적합	폐지
4	2024-02*****	02*****0001	‘D’	LPG사용	20240110	‘Dd’	적합	폐지
5	2024-08*****	02*****0001	‘E’	LPG사용	20240206	‘Ee’	적합 (검사진행)	지하매물공정

3. 시설검사 결과 결재상신 시 위임전결규정 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

시설검사(고·액·도법 중간·완성·정기검사, 시공감리 등, 자율검사 포함) 후 검사 결과 보고 시 결재권자에 관한 사항은 「위임전결규정」(12200)에서 정한 바를 준수하여야 한다. 고·액·도법 사용시설 중 저장능력이 일정 규모 이상(공통), 저장 설비 형태가 소형저장탱크인 경우(액법) 또는 사용가스가 독성가스인 시설의 경우(고법) 해당시설에 대한 정기검사는 담당 부장까지(완성검사의 경우 부서장 전결) 결재를 받도록 정하고 있다. (아래 '표1' 참조)

[표2] 담당 부장 전결사항(위임전결규정 '별표5' 발췌)

시설구분	담당부장 전결 사항 (정기검사에 한하며, 완성검사시 부서장 전결)
허가시설(고·액·도법)	• 전체(단, 고·액법 충전·제조사업자는 부서장 전결)
특 정 고 압 가 스 사 용 시 설	• 독성가스 설치 시설(저장량 무관) • 가연성가스 설치 시설(압축 100㎥ 이상, 액화 500kg 이상)
LPG 특정 사용시설	• 소형저장탱크 설치 시설(저장량 무관), 용기집합시설 500kg 이상
특정 가스 사용시설	• 월사용예정량 4,000㎥ 초과 시설 (완성검사 부장 전결)

나. 감사결과 확인된 문제점

◇○○◆지사에서 2024. 1. 1. ~ 9. 10. 동안 실시한 시설검사(자율검사 포함)에 대하여 '검사결과 보고 시 결재권자 준수 여부'를 확인한 결과, 결재상신 시 위임 전결규정에서 정한 결재권자를 준수하지 않고 한 단계 하향하여(예> 담당부장 전결사항을 감사원 전결 처리) 결재를 득한 사례가 38건('첨부 2' 참조) 있었다.

첨부 1. 시설검사 후 결재 미상신 내역 1부.

2. 위임전결규정 미준수 내역 1부.

관련부서 의견 감사 결과 지적사항에 대하여 이견이 없으며, 향후 시설검사 후 결과보고(결재상신) 기한을 준수하도록 철저히 관리하도록 하겠음.

조치할 사항: ◇○○◆지사장은

(‘제2호’에 대하여) 시설검사 결과입력·보고 시 검사결과를 오입력하거나 결재 상신을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바라며, (현지조치_회보 불필요)

(‘제3호’에 대하여) 위임전결규정을 준수하지 않고 결재권자를 하향 지정한 사례(예> 담당부장 전결사항을 감사원 전결 처리)가 확인되었음에 따라 각별한 주의를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

[첨부 1]

시설검사 후 결재 미상신 내역

No	접수번호	업소(시설)번호	시설 명	시설종류	검사일	결과	검사원
1	2024-1*****	01*****0001	‘a’	LPG사용	20240502	검사불능	‘aaa’
2	2024-1*****	02*****0001	‘b’	LPG사용	20240827	적합	‘bbb’
3	2024-0*****	02*****0001	‘c’	LPG사용	20240125	검사불능	‘ccc’
4	2024-2*****	02*****0001	‘d’	LPG사용	20240906	적합	‘ddd’
5	2024-2*****	02*****0001	‘e’	LPG사용	20240906	적합	‘ddd’
6	2024-1*****	00*****0001	‘f’	사용자공급관	20240311	적합	‘eee’
7	2024-1*****	02*****0001	‘g’	특정사용	20240312	적합	‘fff’
8	2024-1*****	00*****0001	‘h’	사용자공급관	20240402	적합	‘eee’
9	2024-1*****	00*****0001	‘i’	사용자공급관	20240403	적합	‘eee’
10	2024-1*****	00*****0001	‘j’	사용자공급관	20240408	적합	‘eee’
11	2024-1*****	00*****0001	‘k’	사용자공급관	20240408	적합	‘eee’
12	2024-1*****	00*****0001	‘l’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
13	2024-1*****	00*****0001	‘m’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
14	2024-1*****	01*****0001	‘n’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
15	2024-1*****	00*****0001	‘o’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
16	2024-1*****	00*****0001	‘p’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
17	2024-1*****	021670220001	‘q’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
18	2024-1*****	00*****0001	‘r’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
19	2024-1*****	01*****0001	‘s’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
20	2024-1*****	02*****0001	‘t’	특정사용	20240607	검사불능	‘ggg’
21	2024-1*****	00*****0001	‘u’	특정사용	20240614	검사불능	‘ggg’
22	2024-1*****	01*****0001	‘v’	특정사용	20240614	검사불능	‘ggg’
23	2024-1*****	00*****0001	‘w’	특정사용	20240716	검사불능	‘ggg’
24	2024-1*****	00*****0001	‘x’	사용자공급관	20240822	검사불능	‘hhh’
25	2024-1*****	00*****0001	‘y’	사용자공급관	20240822	검사불능	‘hhh’
26	2024-1*****	00*****0001	‘z’	사용자공급관	20240826	검사불능	‘hhh’
27	2024-1*****	01*****0001	‘aa’	특정사용	20240902	적합	‘iii’
28	2024-1*****	00*****0001	‘bb’	사용자공급관	20240904	적합	‘hhh’

[첨부 2]

위임전결규정 미준수 내역

No	접수번호	업소명	검사 종류	시설 종류	검사일	검사원	가스 현황	원 결재권자	미준수 내용
1	2024-0*****	‘a1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
2	2023-1*****	‘b1’	정기	LPG 사용	20240423	‘BB1’	249.947/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
3	2024-0*****	‘c1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
4	2023-1*****	‘d1’	정기	LPG 사용	20240521	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
5	2024-0*****	‘e1’	정기	LPG 사용	20240903	‘CC1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
6	2023-1*****	‘f1’	정기	LPG 사용	20240521	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
7	2023-1*****	‘g1’	정기	LPG 사용	20240322	‘CC1’	999/kg/ 소형tank	담당부장	검사원 전결
8	2023-1*****	‘h1’	정기	LPG 사용	20240320	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
9	2024-0*****	‘i1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
10	2023-1*****	‘j1’	정기	LPG 사용	20240312	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
11	2024-0*****	‘k1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
12	2023-1*****	‘l1’	정기	LPG 사용	20240729	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
13	2023-1*****	‘m1’	정기	LPG 사용	20240320	‘AA1’	500/kg 용기집합	담당부장	검사원 전결
14	2024-0*****	‘n1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg/용기집합	담당부장	검사원 전결
15	2023-1*****	‘o1’	정기	LPG 사용	20240320	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결
16	2023-1*****	‘p1’	정기	LPG 사용	20240717	‘CC1’	199.396/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
17	2023-1*****	‘q1’	정기	LPG 사용	20240723	‘CC1’	199.396/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
18	2023-1*****	‘r1’	정기	LPG 사용	20240605	‘BB1’	198.594/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
19	2023-1*****	‘s1’	정기	LPG 사용	20240607	‘BB1’	249.947/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
20	2024-0*****	‘t1’	정기	LPG 사용	20240903	‘CC1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결
21	2023-1*****	‘u1’	정기	LPG 사용	20240527	‘DD1’	496.685/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
22	2023-1*****	‘v1’	정기	LPG 사용	20240618	‘BB1’	198.594/kg/소형tank	담당부장	검사원 전결
23	2024-0*****	‘w1’	정기	LPG 사용	20240903	‘CC1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결

No	접수번호	업소명	검사 종류	시설 종류	검사일	검사원	가스 현황	원 결재권자	미준수 내용
24	2024-0*****	‘x1’	정기	LPG 사용	20240130	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결
25	2023-1*****	‘y1’	정기	LPG 사용	20240320	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결
26	2023-1*****	‘z1’	정기	LPG 사용	20240729	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	담당부장	검사원 전결
27	2024-0*****	‘aa1’	완성	LPG 사용	20240206	‘BB1’	2000/kg/ 소형tank	부서장	담당부장 전결
28	2024-0*****	‘bb1’	완성	LPG 사용	20240116	‘AA1’	998.587/kg/소형tank	부서장	담당부장 전결
29	2023-1*****	‘cc1’	완성	LPG 사용	20240313	‘BB1’	998.587/kg/소형tank	부서장	담당부장 전결
30	2023-1*****	‘dd1’	완성	LPG 사용	20240521	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	부서장	담당부장 전결
31	2023-1*****	‘ee1’	완성	LPG 사용	20240521	‘AA1’	500/kg/ 용기집합	부서장	담당부장 전결
32	2024-2007279	‘ff1’	완성	LPG 사용	20240822	‘AA1’	486.656/kg/소형tank 486.656/kg/소형tank	부서장	담당부장 전결
33	2024-2043056	‘gg1’	완성	LPG 사용	20240905	‘BB1’	249.948/kg/소형tank	부서장	담당부장 전결
34	2023-1*****	‘hh1’	정기	사용자 공급관	20240308	‘EE1’	-	담당부장	검사원 전결
35	2023-1*****	‘ii1’	정기	사용자 공급관	20240308	‘EE1’	-	담당부장	검사원 전결
36	2023-1*****	‘jj1’	정기	사용자 공급관	20240711	‘FF1’	-	담당부장	검사원 전결
37	2023-1*****	‘kk1’	정기	사용자 공급관	20240711	‘FF1’	-	담당부장	검사원 전결
38	2023-1*****	‘ll1’	정기	사용자 공급관	20240305	‘GG1’	-	담당부장	검사원 전결