

현 지 조 치

제 목 특정가스사용시설 정기검사 대상 구분 전산관리 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조[시공 감리 등] 및 같은법 시행규칙 제25조[정기검사]에 따라 가스사용시설(특정가스사용시설)의 기술검토·완성검사 및 정기검사 업무를 수행하고 있으며, 충북북부지사는 감사 대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.) 동안 총 468건의 특정가스사용시설에 대한 완성검사를 처리하였다.

[표 1] 충북북부지사 특정가스사용시설 완성검사 처리현황

(단위 : 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
완성검사	48	136	156	128	468

※ 자료출처 : 가스피아 검사처리내역 현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

도법 시행규칙 제20조의2제1항 및 제25조제3항에 따라 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설과 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당 및 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 특정가스사용 시설로 완성검사 및 정기검사 대상이며, 정기검사는 최초로 완성검사증명서를 받은 지 10년이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

도시가스사업법 시행규칙

제20조의2 [특정가스사용시설]

① 1. <내용생략>

2. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제2종보호시설 안에 있는 경우에는 1천세제곱미터) 미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설

가. 내관 및 구 부속시설이 바닥벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설

나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

제25조 [정기검사]

- ③ 법 제17조에 따른 정기검사는 다음 각 호의 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제1항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다. 다만, 가스공급시설(가스충전시설은 제외한다. 이하 이항에서 같다) 및 특정가스사용시설의 정기검사일은 한국가스안전공사가 도시가스사업자 또는 특정가스사용시설의 사용자와 협의하여 따로 정할 수 있다.

1. ~ 2. <내용생략>

3. 제21조제4항에 따른 완성검사 대상이 되는 가스충전시설 및 특정가스사용시설은 최초로 그 완성검사증명서를 받은 날

3. 감사결과 확인된 문제점

충북북부지사에서 감사대상 기간(2021. 10. 1 ~ 2024. 10. 31.) 동안에 실시한 특정가스사용시설 완성검사 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ‘정기 10년 주기²⁾’ 대상인 경로당 또는 가정어린이집 시설임에도 시설 영업상태가 ‘영업³⁾’으로 입력된 사례가 5건이 확인되었고,

아래 [표 3]과 같이 월사용예정량이 관련 기준 미만으로써 ‘검사비대상’ 시설로 구분하여야 하지만 휴·폐업으로 입력된 사례 5건이 확인되었다. 다만 감사기간 중에 전산 수정을 완료하였다.

2) 최초로 완성검사증명서를 받은 지 10년 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 하는 시설로 시설 영업상태를 ‘정기 10년 주기’로 입력하여야 함
3) 최초로 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 하는 시설로 시설 영업상태를 ‘영업’으로 입력하여야 함

[표 2] 특정가스사용시설 정기검사 대상 전산 오입력 내역(정기 10년 주기)

연번	업소번호	시설명	시설영업상태	검사일	검사원
1	*****	“A”	영업	2024.07.17	○○○
2	*****	“B”	영업	2023.11.07	○○○
3	*****	“C”	영업	2024.10.10	○○○
4	*****	“D”	영업	2024.09.23	○○○
5	*****	“E”	영업	2023.06.08	○○○

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 완성검사 처리 현황 재구성

[표 3] 특정가스사용시설 정기검사 대상 전산 오입력 내역(검사비대상 내역)

연번	업소번호	시설명	월사용예정량	검사일	검사원
1	*****	“F”	LNG/0m³	2022.12.28	○○○
2	*****	“G”	LNG/412.6m³	2022.01.05	○○○
3	*****	“H”	LNG/602m³	2023.09.19	○○○
4	*****	“I”	LNG/765m³	2024.08.07	○○○
5	*****	“J”	LNG/671.8m³	2023.09.25	○○○

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 완성검사 처리 현황 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

위 [표 2]와 [표 3]과 같이 특정가스사용시설의 정기검사 대상 여부를 확인하여 전산에 정확히 등록할 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)