

통 보

제 목 특정고압가스사용시설 위임전결규정 미준수

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조 제④항에 따라 특정고압가스를 사용하는 자에 대해 정기적으로 검사를 수행하고 있으며 충북 본부에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 특정고압가스 사용시설에 대한 정기검사를 총 364건 실시하였다.

[표 1] 충북본부 특정고압가스 사용시설 정기검사 현황

구 분	2021년	2022년	2023년	2024.9	계
건 수	41	115	131	77	364

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 검사는 고법 시행규칙 제48조 제②항에 따라 그 시설이 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 15일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

고압가스안전관리법 시행규칙 제48조

시행규칙 제48조(특정고압가스 사용신고시설의 검사)

① <생략>

② 특정고압가스 사용신고자는 법 제20조제4항에 따라 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 15일 이내에 정기검사를 받아야 한다.<이하 생략>

한편 공사에서는 각 직위의 권한과 책임의 소재를 명확히 하기 위하여 「위임 전결규정(이하 ‘규정’이라고 한다.)」을 제정하고 본사·부설기관 및 광역본부·본부·지사의 각 직위별 위임전결사항을 정하여 운영하고 있다. 이에 각 지역에서는 규정 별표 5를 참조하여 결재업무를 수행하고 있으며 그 중 100㎥ 이상의 가연성 가스에 해당하는 특정고압가스 사용시설의 정기검사는 부장 전결로 처리하도록 명시되어 있다.

위임전결규정 별표 5						
별표 5 [광역본부, 본부/지사의 결재 및 위임전결사항]						
(4. 검사업무 사항)						
번 호	업무내용		결 재		전 결	
			광역 본부장	본부장, 지사장	부장	부원
6.	특정고압가스 사용시설검사 (고법 대상)	중간검사(안전성확인)			○	
		완성검사			○	
		완성검사(독성가스시설)	○	○		
		정기검사			○	
		정기검사 (가연성가스시설 중 저장능력 500KG 또는 100세제급미터 미만 시설 및 비가연성가스시설에 한함)				○
(5~8) <생략>						

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북본부에서 감사기간동안 실시한 특정고압가스사용시설 정기검사 처리내역을 검토한 결과 아래 [표 2]와 같이 100㎥ 이상 수소가스(가연성가스) 및 500kg이상 LNG가스(가연성가스)를 사용하는 시설 중 부장 전결사항을 감사원 본인 전결로 처리한 사례가 7건 확인되어 관리자의 검토가 필요한 시설임에도 이를 누락하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 특정고압가스사용시설 위임전결규정 위반 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	“A” (*****)	2023.04.21 (2023-*****)	수소 (198.72m³)	4급 ○○○	• 부장 전결사항을 본인 전결 처리
2	“B” (*****)	2023.12.21 (2023-*****)	수소 (168m³)	5급 ○○○	
3	“C” (*****)	2023.12.28 (2023-*****)	수소 (284.16m³)	5급 ○○○	
4	“D” (*****)	2023.12.29 (2023-*****)	LNG (514.2 kg)	4급 ○○○	
5	“E” (*****)	2024.06.12 (2024-*****)	수소 (144m³)	5급 ○○○	
6	“F” (*****)	2024.06.21 (2024-*****)	수소 (291.37m³)	5급 ○○○	
7		2024.07.01 (2024-*****)		5급 ○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 총복본부장은

위 [표 2]와 관련 특정고압가스사용시설에 대한 검사결과 처리 시 관리자(부장) 전결 사항에 해당함에도 검사원 본인 전결로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)