

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 심사 업무 처리 미흡

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

1. 업무 개요

서울서부지사에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 총 25개의 허가시설에 대한 안전관리규정 심사를 수행하였다.

[표 1] 서울서부지사 허가시설 안전관리규정심사 현황

(단위 : 건)

구분	일반충전	일반판매	냉동제조	LP판매	합 계
건수	1	3	20	1	25

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 허가시설 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고법 제11조와 액법 제31조에서는 사업자 등이 그 사업의 개시 또는 가스 시설의 사용에 앞서 그 시설의 안전 유지에 관한 사항을 안전관리규정으로 정하고 허가관청 등에 제출하도록 하고 있으며, 이때 그 사업자의 안전관리규정에 대한 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하도록 규정하고 있다.

이에, 공사는 법령에 따른 “한국가스안전공사의 의견서”를 안전관리규정 심사를 거쳐 심사 결과를 포함한 문서로 발급하고 있으며, 심사업무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 세부절차 및 심사기준 등을 「안전관리규정 심사

및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

또한, 사업자들이 안전관리규정을 정함에 있어 필수사항의 누락을 방지하고 일정 형식의 표준화를 이루고자 안전관리규정 표준모델을 마련하였으며 이를 사업자 등에게 안내하여 안전관리규정 제·개정 시 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

따라서, 안전관리규정을 심사하는 자는 사업자가 제출한 안전관리규정에 대하여 지침의 심사기준 및 처리절차에 따라 적정하게 작성되었는지를 심사하고, 필요한 경우 서류의 보완 등을 요청하여 최종적으로 적합하게 작성됨이 인정될 때 심사 결과를 “적합”으로 처리하여야 한다.

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】 안전관리규정 심사기준, 심사방법 및 결과처리 등은 다음과 같이 한다.

① <내용생략>

② 안전관리규정(안)이 안전관리규정의 작성기준에 따라 적정하게 작성되었는지를 심사한다.

③ 심사결과처리는 다음의 각호와 같이 한다.

1. <내용생략>

2. 공사는 심사를 실시하고 제1호의 규정에 의하여 날인 표시한 안전관리규정(안) 2부와 심사 결과 1부를 당해 사업자에게 문서로 교부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울서부지사에서 감사기간동안 실시한 안전관리규정심사 적정 여부를 검토한 결과, 사업자가 제출한 안전관리규정 상에 (유형 ①) 종사자의 교육 및 훈련은 안전관리책임자가 실시하여야 함에도 조직도에 안전관리책임자가 아닌

자가 교육훈련 담당으로 지정되어 있는 사례(6건), (유형 ②) 안전관리총괄자의 결재위임을 받은 안전관리부총괄자가 있음에도 조직도 및 직무에 반영되지 않은 사례(4건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 6건의 안전관리규정이 심사기준을 만족하지 못함에도 심사 결과를 “적합”으로 처리하였다.

[표 2] 서울서부지사 안전관리규정심사 부적정 내역

연번	허가구분	업소명 (업소번호)	심사일자 (접수번호)	부적정 내역
1	냉동제조	“A” (*****)	2022.05.10. (2022-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 조직도 등 안전관리부총괄자 미반영
2	냉동제조	“B” (*****)	2022.05.30. (2022-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정
3	냉동제조	“C” (*****)	2022.07.06. (2022-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 조직도 등 안전관리부총괄자 미반영
4	냉동제조	“D” (*****)	2022.08.16. (2022-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정
5	냉동제조	“E” (*****)	2023.04.28. (2023-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 조직도 등 안전관리부총괄자 미반영
6	냉동제조	“F” (*****)	2023.07.05. (2023-*****)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 조직도 등 안전관리부총괄자 미반영
[비 고] ▪ 부적정 유형 ①,② : 안전관리규정 표준모델 제6조 (안전관리조직 구성) 및 제7조 (안전관리자별 직무) 관련				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전관리규정심사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

위 [표 2]의 사업자에게 안전관리규정을 개정하도록 안내하시고, 차후 안전관리규정 심사 업무처리가 부적정하게 처리되는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)