

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성·정기검사 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다) 및 내부 지침 등에서 정해진 절차에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성 및 정기검사 업무를 수행하고 있으며 ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 등 3명)는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 LPG시설 검사업무를 수행하면서 아래 [표 1]과 같이 LPG특정사용시설(○○○○ 등 4개소)에 대하여 시설검사를 실시하였다.

[표 1] ○○○○지사 LPG특정사용시설(○○○ 등 6개소) 시설검사 실시 현황

연번	검사종류 (허가구분)	업소(시설)번호	시설명	접수번호	관련자 (검사원)	검사일자
1	정기검사 (사용시설)	02479432-0001 (영업)	“A”	2022-0844113	4급 ○○○	2022-10-28
2				2023-1275415	4급 ○○○	2023-07-21
3				2023-1826075	4급 ○○○	2023-11-21
4	정기검사 (사용시설)	02479807-0001 (폐업, '22.12.)	“B”	2022-0844114	4급 ○○○	2022-10-28
5	완성검사 (사용시설)	02457275-0001	“C”	2021-0718616	5급 ○○○	2021-09-14
6						
7		02472290-0001	“D”	2021-0885326	5급 ○○○	2021-11-29
8						

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 재구성

2. 정기검사 처리 절차 등 준수 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다) 제44조 제2~4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 한다.

또한, 완성검사가 완료된 후에는 액법 시행규칙 제71조제4항 및 제5항에 따라 완성검사증명서를 발급한 날의 익년부터 매년 정해진 시기 또는 협의하여 정한 시기에 주기적으로 정기검사를 받아야 하며 내부 지침인 「검사업무규정」 제13조(검사원 준수사항)에 따르면 검사원은 검사실시에 필요한 기준 및 지식을 충분히 숙지하고, 성실·공정하게 기준에 따라 검사 하여야 하고 정기검사 시에는 완성검사 시 기술검토서, 성적서 등을 확인하고 검사하여야 한다.

31100 검사업무규정

제 13 조 (검사원 준수사항)

- ① 검사원은 검사실시에 필요한 제반기준 및 기타 지식을 충분히 숙지하고, 성실·공정하게 검사기준에 따라 검사하여야하며 검사원의 품위를 유지하여야 한다.
- ② ~ ④ <생략>
- ⑤ 검사원은 정기검사(중간검사) 또는 제품검사시에는 완성검사와 정밀검사시의 기술검토서 및 성적서 등을 확인하고 검사하여야 한다. <이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서 감사기간 동안 수행한 정기검사 적정 여부를 확인한 결과, 관련자(4급 ○○○ 등 2명)는 아래 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설(상호명: ○○○○, ○○○○) 완성검사 업무를 수행하면서 배관 지하매설 안전성확인(1차)

만 실시하여(21.12.19.) ‘완성검사가 완료되지 않은 시설’에 대해 정기검사를 4회(정기점검 1회 포함) 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

이에 대해 해당 검사원(안전성 확인 검사원 및 관련자 2명)의 소명을 요청한 결과, 4급 ○○○ 차장(現.○○○○○본부)은 2021.12.29. 배관 지하매설 안전성 확인 실시 후 인사발령을 통해 ○○○○○본부로 전근가면서 담당자가 바뀌었고, 이 과정에서 전산시스템 오류로 완성검사가 완료되지 않았음에도 완료된 것처럼 정기검사 안내문 및 지로가 발송될 수 있도록 변경되어 정기검사 지로가 발송되었고 해당 LPG특정사용자(○○○○○, ○○○○○)는 정기검사를 신청하여 변경된 담당 검사원인 4급 ○○○ 차장이 2022.10.28. 정기검사를 처리한 것으로 나타났다.

이에 따라 ‘완성검사가 완료되지 않은 시설’이 정기검사 ‘적합’ 판정을 받고 일부 기간 동안 사용하게 되는 결과를 초래하였으며 차후에는 해당 사례가 재발하지 않도록 엄중 주의가 필요하다.

[표 2] 완성검사 미처리 시설 정기검사 수행 내역

연번	업소번호 (업소상태)	시설명	검사종류	접수번호	관련자 (검사원)	검사일자	필증번호	비고
1	02479432-0001 (영업)	“A”	완성검사 (안전성 확인)	2021-0950823	4급 ○○○	2021-12-29	-	진행중
			정기검사	2022-0844113	4급 ○○○	2022-10-28	0479353 (현장필증)	
			정기점검	2023-1275415	4급 ○○○	2023-07-21	-	
			정기검사	2023-1826075	4급 ○○○	2023-11-21	0495732 (현장필증)	
2	02479807-0001 (폐업, 2022.12.05.)	“B”	완성검사 (안전성 확인)	2021-0955049	4급 ○○○	2021-12-29	-	진행중
			정기검사	2022-0844114	4급 ○○○	2022-10-28	0479354 (현장필증)	

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 재구성

3. 검사표 미작성 및 기밀시험 기록지 미첨부

가. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제3-26조(검사표 관리 방법)에 따르면 신규 완성검사 및 변경 완성검사 시 검사표를 출력하여 편철해야 하며 용기에 의한 사용시설 중 저장능력이 500kg 이상인 시설과 정기검사를 받아야 하는 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설은 검사표 출력·편철과 함께 검사표 등 관련 서류를 개별 파일로 관리하여야 한다. (500kg 미만인 용기사용시설의 완성검사 서류는 전자화문서로 관리하는 경우에 출력 및 편철을 생략할 수 있다.)

2201-10 LPG시설 검사업무 처리지침

제8-33조 【내압·기밀시험】

제3-26조 【검사표 관리 방법】 ① 검사표는 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 사업자등의 시설은 신규 완성 검사표 및 변경완성 검사표를 출력하여 관련 철에 편철할 것
2. 용기에 의한 저장능력이 500 kg 이상인 시설과 정기검사를 받아야 하는 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설은 검사표 등 관련서류를 개별 파일로 관리하여야 하며, 이 파일에 신규 완성 검사표 및 변경완성 검사표를 출력하여 편철할 것
3. 제2호 이외의 사용시설은 완성검사표를 출력하여 관리할 것(전자화문서로 관리하는 경우는 제외) <이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 LPG특정사용 시설 완성검사의 검사표 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 500kg미만의 용기를 사용하는 LPG특정사용시설 완성검사를 수행하고 감사결과를 등록하는 과정에서 ①전자화문서로 완성검사표를 작성하고 부장 결재를 득했어야 하나 완성

검사표 작성을 누락하고 검사원 전결로 처리한 사례(1건), ② 완성검사표는 작성하였으나 기밀시험 기록지를 첨부하지 않은 사례(1건)가 확인되었다.

이는 결과적으로 해당 시설에 대해 수행한 검사업무의 신뢰도를 떨어뜨리는 사례로써 해당 사례가 재발하지 않도록 엄중 주의가 필요하다.

[표 3] 검사표 미등록 시설 및 기밀시험 기록지 미등록 내역

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	검사구분	관련자 (검사원)	검사일자	기밀기록지 일자
1	2021-0718616	02457275-0001	“A”	LP완성 (40kg용기)	5급	2021-09-14	검사표 없음 (본인전결)
2	2021-0885326	02472290-0001	“B”	LP완성 (80kg용기)	○○○	2021-11-29	기밀기록지 미첨부

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-업소관리-업소/시설관리 검사이력조회 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 2] 및 [표 3]과 같이 LPG특정사용시설에 대해 완성검사가 완료되지 않았음에도 정기검사를 실시하며 이를 확인하지 못하고 ‘적합’ 처리하거나 완성검사 후 전산시스템에 검사표 작성 누락하는 등 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○

5급 ○○○○지사 ○○○(現 ○○본부)