

주의 및 시정요구

제 목 도시가스 공급시설 검사 시 공사 차량용 검지기 미사용

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조, 동법 시행규칙 제21조에 따라 도시가스 공급시설의 설치 또는 변경공사를 하는 경우에는 시공감리를 받도록 정하고 있으며, 도법 제17조제1항에 따라 감리를 받은 도시가스공급시설에 대하여 정기적으로 검사를 받아야 한다(“정기검사”). 이를 위해 한국가스안전공사에서는 도법 제45조 및 동법 시행령 제26조에 따라 시공감리 및 완성검사에 대한 시장·군수·구청장의 권한을 위탁받아 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

KGS FS551 4.1.3(정기검사)에 따라 도시가스 공급시설(배관)에 대한 정기검사를 할때에는 2.5.9.1에 따른 누출 및 기밀성능을 확인해야 하며 이를 위해 공사에서는 광학 메탄 검지기⁸⁾(optical methane detector, 이하 “OMD”라 한다)를 사용하여 배관의 도시가스 누출 여부를 확인하고 있다.

또한 공사에서는 OMD의 원활한 운영을 위해 주요 거점별로 OMD 탑재 차량을 배정하였으며 「검사장비운영관리지침(이하 “지침”이라 한다)」(2100-4) 제7조

8) 차량에 부착하여 배관 노선상의 지표에서 가스누출 여부를 검사할 수 있는 장치

(차량용 검지기의 공동 사용)에서는 OMD 운영에 관한 사항을 정하고 있다.

동 내용에 따라 ○○○○지사의 경우 ○○본부에서 보유하고 있는 OMD 차량 (**소****, 자산관리번호: 50002-000092)을 ○○○○지사, ○○본부, ○○○○지사 및 ○○○○지사에서 공동으로 사용하는 것으로 정하고 있으며 OMD 차량을 보유한 ○○본부에서는 연초에 공동 사용 지역과 협의 후 차량용 검지기의 연간 사용계획을 수립하여 당해 연도 매설배관(도시가스) 정기검사에 차질이 없도록 하여야 하고 연간 사용계획 수립시에는 가능한 한 1개 지역이 일정 시기에 일괄 정기검사가 가능하도록 하여야 한다.

또한, OMD 차량을 공동 사용 지역으로 전용하는 경우에는 장비의 작동상태 등을 확인 후 인계·인수하고, 그 결과를 전산 프로그램(공동장비 인수인계 등록)에 등록하여야 한다.

2100-4 검사장비 운영 관리지침

제7조 【차량용 검지기의 공동 사용】 ① 차량에 장착하여 사용하는 차량용 검지기는 다음과 같이 지역간 공동으로 사용한다.

보유지역	○○본부1	서울본부2	○○본부	○○본부	○○본부	○○본부	○○본부	○○본부	○○본부
공동사용 (도시가스용)	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○			○○○○		○○○○
	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○			○○○○		

② 차량용 검지기의 관리자는 연초에 공동 사용 지역과 협의, 차량용 검지기의 연간 사용계획을 수립하여 당해 연도 매설배관(LPG·도시가스) 정기검사에 차질이 없도록 하고, 연간 사용계획 수립시에는 가능한 한 1개 지역이 일정 시기에 일괄 정기검사가 가능하도록 하여야 한다.

③ ~ ④ <생략>

제8조 【차량용 검지기의 운용】 ① ~ ② <생략>

③ 차량용 검지기를 공동 사용 지역으로 전용하는 경우에는 장비의 작동상태 등을 확인 후 인계·인수하고, 그 결과를 전산 프로그램(공동장비 인수인계 등록)에 등록하여야 한다.

이에 따라 OMD 차량 보유 부서인 ○○본부에서는 매년 공동 사용부서인 ○○
○○지사, ○○○○지사 및 ○○○○지사와 협의하여 아래 [표 1]과 같이 OMD
차량 연간 사용계획을 수립하였으며, ○○○○지사에서는 매년 5~6월 기간 중에
OMD 차량을 사용하도록 정하였다.

[표 1] OMD 차량 연간 사용계획 수립 내용

연도	○○○○지사	○○○○지사	○○○○지사	○○본부
2021	3.1.~4.30.	5.1.~6.30.	7.1.~9.16.	9.17.~11.30.
2022	3.1.~4.30.	5.1.~6.30.	7.1.~9.16.	9.17.~11.30.
2023	3.1.~4.30.	5.1.~6.30.	7.1.~9.16.	9.17.~11.30.

※ 자료출처: 전자문서[○○본부-811(2023.02.08.. 차량용 검지기 연간 사용계획) 외 2건] 내용 재구성

추가로 ○○○○처에서는 이를 명확화 하기 위해 지역본부(지사)에 착안사항⁹⁾
을 시달하여 업무 수행 시 우리공사 보유장비를 반드시 사용하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사 관련자(4급 ○○○)는 2023.1.29.부터 2024.12.31.까지 도시가스 공
급시설(배관) 정기검사 업무를 담당하였고, 2023.5.18. ○○본부로부터 OMD 차량을
인수하여 2023.7.7.에 ○○○○지사에 인계하였다.

「검사장비운영관리지침」에서 정한 사항 및 ○○본부에서 수립한 OMD 차량
연간 사용계획에 따르면 관련자는 특별한 사유가 없는 한 2023.5.18.~7.7. 기간
중에 OMD 차량을 사용하여 관내 도시가스 공급시설(○○구, ○○구 등 6개 구·
군에 소재한 중압·저압 배관, 총 12개소) 정기검사(누출검사)를 실시해야 한다.

그러나, 관련자는 아래 [표 2]와 같이 특별한 사유 없이 ①OMD 차량 사용기간

9) ○○○○처-831(2014.3.4.), 차량용 OMD 장비사용 및 관리 철저

동안 배관 누출검사를 실시하지 않았고 [해당기간 동안 관련자 검사내역 확인 결과, 주로 사용자공급관(공동주택) 정기검사를 실시하였으며, 배관 누출검사는 2023.11.1.부터 12.6.까지 기간 동안 (주)○○○○가스에서 보유한 OMD 차량을 이용하여 실시한 것으로 나타남] (공사 OMD 차량 운행일지 등 기록 전무). 공사 보유 OMD 차량은 ○○군 ○○읍 ○○리에 소재한 (주)○○○○가스 ○○○○○○팀 주차장에 둔 것으로 확인됨] ② OMD 차량을 다음 사용부서인 ○○○○지사에 인계하는 과정에서 인수·인계 결과를 공사 전산 시스템(가스피아-공동장비 인수인계 등록)에 등록하지 않은 것으로 나타났다.

[표 2] 기밀시험 시 공사 장비 미사용 현황

구분	누출검사(정기) 시기	정기검사 신청일	접수번호	실제 누출검사 실시일
○○군(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.8.24.	2023-1337924	2023.11.6. ~ 11.7. (○○사 차량 이용)
○○군(저압)		2023.8.24.	2023-1337925	
○○구(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.8.18.	2023-1327303	2023.11.13. ~ 11.15. (○○사 차량 이용)
○○구(저압)		2023.8.18.	2023-1327304	
○○구(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.5.18.	2023-0760279	2023.12.1. 2023.12.4.~12.5. (○○사 차량 이용)
○○구(저압)		2023.5.18.	2023-0760280	
○○구(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.5.18.	2023-0760281	2023.11.28. ~ 12.1. (○○사 차량 이용)
○○구(저압)		2023.5.18.	2023-0760282	
○○○구(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.8.24.	2023-1397922	2023.11.8. ~ 11.10. (○○사 차량 이용)
○○○구(저압)		2023.8.24.	2023-1397923	
○○구(중압)	2023.5.18. ~ 7.7. 기간 중 선정	2023.8.11.	2023-1332528	2023.11.16. ~ 11.17. (○○사 차량 이용)
○○구(저압)		2023.8.11.	2023-1332529	

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 감사 기간 ○○○○지사 제출 서류 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 사용자공급관 정기검사 시 OMD 연간 사용계획을 따르지 않고 공사 OMD 차량이 아닌 ○○○○사 차량을 이용하거나 다음 사용부서에 인수·인계하는 과정에서 그 결과를 전산에 등록하지 않은 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고 (주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

② 또한, 미등록한 OMD 차량 인수인계 결과를 전산에 등록하는 등 조치를 실시하고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)