

통보(모범사례)

제 목 검사신청 유도를 통한 LPG사용시설 안전관리 강화 노력

관 련 부 서 제주본부

내 용


1. 추진배경

- 재난안전처 기동단속팀 2023년 제주 관내 단속결과 LPG용기→소형저장탱크
변경 후 완성검사 누락 95건 적발(전국 최다 건수)*에 따른 법정검사 미필 시설
관리 및 LPG특정사용시설 안전성 확보 필요
- ⇒ 법정검사 미필 시설 사고발생 방지를 위한 선제적 가스안전관리 필요

*전국 완성미필 단속 건수 205건 / 제주 단속건수 95건 (전국대비 46%)

2. 추진내용

- 완성검사 및 변경완성검사 미필 시설 공급자 자발적 검사신청안내 유도
- (목적) 법정검사 미필 시설 공급자 협의를 통한 자발적 신청 유도로 선제적
사고예방
- (대상) LPG 공급자(판매점, 충전소) 23개소로부터 확보한 검사여부 확인이
필요한 사용시설 목록 1,646개소
- (방법) 공사 전산시스템(가스피아)을 통한 위 사용시설 1,646개소 식별
- ⇒ 미검사 시설 177개소 확인, 변경완성검사 신청 독촉 공문 시행(2024.3.18.)



변경완성검사 신청 독촉 공문 시행
<공문사진 생략>
공문 - 판매점 22개소 통합

3. 추진성과

- LPG 공급자(판매점, 충전소) 미검사시설 177개소 중 51개소(28%) 검사 신청
 ⇒ 변경완성검사 실시 및 완료에 따른 가스시설 안전성 확보
- 미검사 시설 잔여 건수(126건)에 대한 모니터링 실시 및 조속한 검사신청이 이루어질 수 있도록 독촉 공문 발송
- 지속적인 모니터링 후, 검사신청이 미진한 공급자는 행정관청에 공문 시행 예정

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급 (K등급)