

통 보

제 목 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스¹⁾를 사용하는 시설에 대하여 정기 검사(총 134건)를 실시하였다.

[표 1] 전북본부 특수고압가스 사용시설 정기검사 처리 현황

검사 종류	업소정보	검사건수	사용유체	관련자	비 고
특 고 사 용	“A” 등 11개 업소 (46개 시설)	134건	모노실란 등 특수고압가스 6종	4급 ○○○ 등 14명	-

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법” 이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정 고압가스 사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를

1) 특수고압가스의 정의

▶<고압가스안전관리법 시행규칙 제2조(정의)> 28. “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 한다.

이에 기술지도처(現 검사지원처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하였고 특정고압가스 사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하고, 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하도록 지시 공문을 시행²⁾하였다.

따라서, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 그 결과를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 전북본부에서 아래 [표 2]와 같이 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사 결과를 처리할 때에 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용(작성)한 사례가 총 19건 확인되었다.

이러한 경우, 특수고압가스 사용시설에 대한 검사 시 해당 시설에 비상전력 장치를 보유하고 있는지 그 여부를 확인하고 검사표에 기록하여야 하나, 특정고압가스 사용시설 검사표에는 비상전력장치 보유 여부에 대한 항목이 없어, 실제 비상전력장치 보유 여부를 확인하였더라도 검사표에는 그 내용이 기록되어 있지 않아 검사결과에 대한 신뢰성이 훼손될 수 있다. (※ 다만, 해당 시설에 대한 현장 확인 결과, 비상전력장치를 보유하고 있는 것으로 확인됨)

2) 기술지도처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

[표 2] 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정 처리 내역

연번	업소명(업소번호)	접수번호	검사일자	사용유체	관련자 (검사원)	부적정 내역
1	“A” (01200175-0006)	2021-0851497	2021-11-19	모노실란 (7.0 m³)	○○○	•특수고압가스 사용시설 검사표 미사용
2		2023-0394156	2023-04-24		○○○	
3	“B” (01200175-0007)	2023-0394407	2023-04-24		○○○	
4	“C” (01604978-0002)	2021-0674478	2021-08-27	모노실란 (6.96 m³)	○○○	
5		2022-0695846	2022-12-30		○○○	
6		2023-1404490	2023-11-28		○○○	
7	“D” (01727414-0001)	2022-0134199	2022-02-17	삼불화질소 (7 m³)	○○○	
8		2023-0103142	2023-02-14		○○○	
9	“E” (01727414-0008)	2022-0273206	2022-04-15	삼불화질소 (7.1 m³)	○○○	
10		2023-1566286	2023-11-01		○○○	
11	“F” (01727414-0009)	2022-0273203	2022-04-15	삼불화질소 (7.1 m³)	○○○	
12		2023-1566283	2023-11-01		○○○	
13	“G” (01727414-0010)	2022-0273221	2022-04-15	삼불화질소 (7.1 m³)	○○○	
14		2023-1566284	2023-11-01		○○○	
15	“H” (01727414-0011)	2022-0273201	2022-04-15	삼불화질소 (7.1 m³)	○○○	
16		2023-1243816	2023-11-01		○○○	
17	“I” (02180612-0002)	2023-1566279	2023-11-30	모노실란 (7 m³)	○○○	
18	“J” (02495967-0002)	2023-0691201	2023-06-09		○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

특수고압가스 사용시설 검사 시 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용하는 사례가
발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)