

기관경고 및 시정요구

제 목 특정가스사용시설(정기검사 10년 주기) 미검업소 안전관리 미흡
관 련 부 서 경남본부
내 용

1. 업무 개요

경남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 김해시, 창원시 등 5개 시, 3개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 관내 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 2,175개소에 대한 가스안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제25조제3항에 따라 특정가스사용시설의 정기검사는 최초로 그 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제2항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

사규 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제5-25조에서는 광역본부(본부·지사) 부서의 장은 미검업소 또는 부적합사항 미개선 업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 정기검사 10년 주기 대상 시설에 한하여 미검업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있으며 검사신청용 지로용지 및 “검사신청

촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도하도록 하고 있다.

따라서 경남본부는 정기검사 10년 주기 대상 시설인 경로당과 가정어린이집이 정기검사를 미신청하였을 경우에는 안전관리상태 점검과 검사신청 유도를 위해 정기점검을 실시한 후 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문” 배포를 통해 검사신청을 유도했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남본부는 관내 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설에 대한 가스 안전관리업무를 수행하면서 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안에 정기검사를 받아야 하는 ‘정기검사 10년 주기’ 특정가스사용시설 591개소가 정기검사 신청을 하지 않고 있었음에도 관련 규정에 따른 정기점검 및 검사신청 유도 등의 조치를 하지 않았다.

[표 1] 정기검사 및 정기점검 미실시 내역(정기검사 10년 주기 시설)

[개소]

행정구역	점검구분						총합계
	기타 (다중비대상)	기타 (다중이용)	기타 비대상	노인복지 (경로당)	영유아 보육	장애인 복지	
“A”	11		22	136	78	1	248
“B”		1	1	5	5		12
“C”	2			28	5		35
“D”				25	1		26
“E”				45	4		49
“F”	4	1	6	74	16		101
“G”	2	2	4	16	12		36
“H”	3	1	11	33	29		77
“I”				5	2		7
총합계	22	5	44	367	152	1	591

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-고객정보관리-고객정보조회-업소명단 출력 자료 재구성

[첨부] ‘정기검사 10년 주기’ 특정가스사용시설 정기검사 미검 업소 목록 1부.(별도첨부)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

① 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조 제5호에 따른 가정어린이집에 대한 특정가스사용시설 ‘10년 주기’ 정기검사를 신청하지 않은 업소에 대하여, 정기점검 또는 정기검사 유도 등의 후속조치를 실시하지 않은 사례가 다수 확인되었음에 따라 엄중한 주의를 촉구하오니, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관경고)

② 또한, 위 [표 1] ‘정기검사 10년 주기’ 대상 시설 총 591개소에 대하여 점검 구분(다중비대상, 다중이용 등)을 재확인하고 해당 시설에 대한 정기검사 또는 정기점검 등의 조치를 하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출 하여 주시기 바랍니다. (시정)