

통 보

제 목 가스용품 생산단계검사 시 가스소비량 확인 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.)동안 관내 가스용품 제조업소에서 제조한 업무용대형연소기에 대하여 생산단계검사(상시샘플검사) 신청서를 접수하면서 신청서에 기재되어 있는 모델명, 가스소비량 등의 내용을 전산시스템에 입력한 후 검사를 실시하고 검사결과를 ‘적합’ 등으로 처리하였다.

[표 1] 인천본부 업무용대형연소기 생산단계검사 실시 내역

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	계
상시샘플검사	856건	1,190건	999건	343건	3,388건

※ 자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

상시샘플검사 신청 접수를 할 때에는 「가스용품 등 검사업무지침」 제19조에 따라 해당 제품이 설계단계검사를 받았는지 확인한 후 접수하여야 한다.

파생모델의 경우, 설계단계검사 합격증명서 읍지의 파생모델 등록 이력 또는 전산시스템 상의 파생모델 관리 메뉴에서 설계단계검사를 받았는지 여부를 확인할 수 있는데, 파생모델 등록 시 그 모델의 가스소비량과 버너의 구조 등이 기입되어 있기

때문에 이를 통해서 상시샘플검사를 신청한 제품의 가스소비량을 확인할 수 있다.

또한, 업무용대형연소기에 대한 상시샘플검사는 상세기준인 KGS AB338 「가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준」 4.3.2.2.1의 (2)항에 따라 가스통로의 기밀성능, 연소상태 성능 및 제품 명판의 표시사항 적합여부를 확인하여야 하는데 가스소비량 역시 제품 명판에 기재하여야 할 항목으로 정해져 있다.

따라서, 인천본부는 가스용품을 제조한 자가 상시샘플검사를 신청할 때에 설계단계검사 합격증명서 또는 파생모델 관리 이력(모델명, 가스소비량, 사용가스 종류 등)을 통해 해당 제품이 설계단계검사를 받았는지 확인한 후 전산시스템에 해당 제품의 가스소비량이나 종류를 정확하게 입력하여 검사 신청서를 접수해야 하고, 검사를 실시할 때에는 해당 제품의 가스소비량을 제품 명판에 정확하게 표시하였는지 등을 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인천본부는 “A”의 업무용대형연소기 ○○-****이 표시가스 소비량을 21,240 kcal/h로 설계단계검사를 받았음에도 전산시스템에 해당 제품의 가스소비량을 212,400 kcal/h로 잘못 입력한 채 접수하였고, 검사를 실시한 후에도 전산시스템 상의 가스소비량 오기를 수정하지 않고 그대로 검사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

이와 마찬가지로, 업무용대형연소기 ○○-****이 표시가스소비량을 3,870 kcal/h로 설계단계검사를 받았음에도 전산시스템에 3,700 kcal/h로 잘못 입력하는

등 설계단계검사 또는 파생모델 등록 내역 상의 가스소비량과 다르게 기재된 검사 신청서를 그대로 접수하여 감사대상 기간 동안 총 42건(505개개)의 검사를 등록된 표시가스 소비량과 다르게 처리하였다.

[표 2] 가스소비량을 잘못 기입한 채 처리한 검사 내역

연 번	검사번호	업소명	모델명(검사)	가스소비량		검사일자	수 량	검사원
				설계단계	검사표			
1	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	2	○○○
2	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	2	○○○
3	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	2	○○○
4	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	5	○○○
5	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	5	○○○
6	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	212,400	20**-***-**	5	○○○
7	20**-*****	‘A’	○○-*****	21,240	22,790	20**-***-**	10	○○○
8	20**-*****	‘A’	○○-*****	3,870	3,700	20**-***-**	55	○○○
9	20**-*****	‘A’	○○-*****	3,870	3,700	20**-***-**	100	○○○
10	20**-*****	‘A’	○○-*****	3,870	3,700	20**-***-**	100	○○○
11	20**-*****	‘A’	○○-*****	3,870	3,700	20**-***-**	100	○○○
12	20**-*****	‘A’	○○-*****	3,870	3,700	20**-***-**	60	○○○
13	20**-*****	‘B’	○○-*****	31,000	25,700	20**-***-**	1	○○○
14	20**-*****	‘C’	○○-*****	48,000	58,000	20**-***-**	2	○○○
15	20**-*****	‘C’	○○-*****	15,050	24,100	20**-***-**	11	○○○
16	20**-*****	‘D’	○○-*****	38,500	388,500	20**-***-**	1	○○○
17	20**-*****	‘E’	○○-*****	24,500	50,000	20**-***-**	2	○○○
18	20**-*****	‘E’	○○-*****	24,500	50,000	20**-***-**	2	○○○
19	20**-*****	‘E’	○○-*****	31,000	35,000	20**-***-**	2	○○○
20	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	3	○○○
21	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	1	○○○
22	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	2	○○○
23	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	1	○○○
24	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	2	○○○
25	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	1	○○○
26	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	1	○○○
27	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	2	○○○
28	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-**	2	○○○

29	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	4	○○○
30	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
31	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	3	○○○
32	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	2	○○○
33	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	3	○○○
34	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
35	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
36	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
37	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
38	20**-*****	‘F’	○○-*****	17,200	19,006	20**-***-***	1	○○○
39	20**-*****	‘F’	○○-*****	19,000	17,200	20**-***-***	1	○○○
40	20**-*****	‘F’	○○-*****	19,000	17,200	20**-***-***	1	○○○
41	20**-*****	‘F’	○○-*****	19,000	17,200	20**-***-***	2	○○○
42	20**-*****	‘F’	○○-*****	19,000	17,200	20**-***-***	1	○○○

※자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 조회자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

설계단계검사 또는 파생모델 등록 내역 상의 가스소비량과 다르게 기재된 검사 신청서를 그대로 접수하여 등록된 표시가스 소비량과 다름에도 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)