

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 사후관리 미흡

관 련 부 서 경남서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부), 4급 ○○○, 4급 ○○○(現 ○○본부),
5급 ○○○(現 휴직)

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁴⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호(이하 “훈령”이라 한다)과 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS코드 등에서 규정한 검사기준에 따르며 그 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

경남서부지사에서는 감사대상 기간(2022.4.1.~2025.3.31.) 중 2022.4.1.부터 2024.12.31.까지 LPG시설에 대한 정기검사를 수행하면서 총 1,004건을 ‘부적합’ 처리하였고 이 중 896건을 재검사 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] 경남서부지사 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 현황(기간: '22.10.1.~'24.12.31.)

구분	계	시정 완료	미시정	비고
LPG시설 정기검사 부적합	1,004	896	108	미시정 시설 중 지자체 통보 사항 포함

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) ‘부적합 사후관리 내역’ 재구성

4) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련 규정 및 판단기준

부적합 사항을 개선한 후 해당 사업자·사용자 등이 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설검사 지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리)에 따라 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리해야 하고, 해당 LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 처리해야 한다.

LPG시설검사 지침 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 제3호에 따라 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하게 한다. 다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사항목에 대해 실시한다. (아래 ‘예시’ 참조)

【참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ❶ 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❷ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❸ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 2024년도분 정기검사로 갈음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

LPG특정사용시설에 대한 정기검사 부적합 사유가 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제1항에 따른 ‘변경 완성검사 미필’의 경우, 해당

LPG특정사용자로 하여금 변경 완성검사를 신청하고 받도록 해야 할 뿐만 아니라 변경 완성검사를 신청할 때 정기검사 부적합에 따른 재검사를 별도로 신청하도록 해야 하며, 변경 완성검사를 완료(검사 결과가 '적합'인 경우를 의미함)할 때 (정기) 재검사를 '적합' 처리해야 한다.

한편, 훈령 제4조(검사 결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)에서는 부적합 사항을 통지하는 것부터 주어진 개선 기한 내 미시정 시 조치 사항에 대해 정하고 있으며, 이를 공사·검사 신청인·행정관청 간에 이루어져야 할 절차를 정리하면 아래와 같다.

[표 2] 검사 결과 부적합 발생 시 단계별 조치 사항(공사·검사 신청인·행정관청)

부 적 합 통 지	• 부적합 통지서 발부 (공사→검사 신청인·가스 공급자) • 통지 내용 : 부적합 내용, 조치 사항, 재검사 기한, 미조치 시 위험 요소
미시정 업소 통지	• 정기검사 부적합 시설 재검사 기한 내 미개선 시, 공사→행정관청 통지 • 시기 : 허가시설은 즉시, 사용시설은 재검사 기한 익월 10일 이내
행 정 조 치	• 개선 명령, 과태료 부과 등 조치 (행정관청→가스 사용자) • 시기 : 미시정 통지를 받은 날로부터 1개월 이내
개 선 여 부 통 지	• 통지 결과가 개선 명령일 경우, 시설개선 여부 확인 후 통지(공사→행정관청) • 시기 : 개선기간 종료일로부터 1개월 이내

※ 자료출처 : 산업통상자원부 훈령 제247호 제4조 중 부적합 미시정 업소 처리 절차 재구성

3. 감사 결과 확인된 문제점

경남서부지사에서 2022.10.1.부터 2024.12.31.까지 실시한 LPG특정사용시설 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(재검사 처리 기한 준수 여부 등)를 확인한 결과, 4급 ○○○ 차장(現 ○○본부) 외 5명⁵⁾(이하 “관련자”라 한다)은 다음과 같이 관련 사규 등에서 정하는 사항을 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

5) 관련자: 4급 ○○○·○○○(現 퇴사)·○○○(現 퇴사)·○○○·○○○ 차장, 5급 ○○○ 대리(現 휴직)

① 부적합 후 다음 연도 재검사 처리시설에 대한 정기검사 누락

정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 다음 연도에 실시하고 이후 다음 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 해당 재검사 이후 다음 연도분 정기검사가 누락된 사례가 16건(‘첨부 1’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

② 재검사 처리 기한 미준수

정기검사 결과 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대해 별다른 사유 없이 1주일을 초과하여 처리한 사례가 101건(최장 51주 소요), 재검사가 신청되어 있음에도 감사 종료일 현재(‘25.4.18.)까지 처리하지 않은 사례가 3건(최장 80주 경과, 이상 ‘첨부 2’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

③ 변경 완성검사 미필 부적합 사항에 대한 정기검사 재검사 누락

정기검사 부적합 사유가 ‘변경 완성검사 미필’로서 이후 사용자로부터 변경 완성검사를 신청받아 처리하였으나, 이 과정에서 직전 정기검사(부적합)에 대한 재검사를 신청받지 않고 누락한 사례가 3건(‘표 3’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 변경 완성검사 미필로 인한 정기검사 부적합 시설에 대한 재검사 누락 명세

업소 번호	업소 명	정기검사(부적합)		변경 완성검사		(정기검사) 재검사
		검사일	검사원	검사일	검사원	
01994764-0001	“A”	2022.8.23.	○○○	2022.9.8.	○○○	-미시행-
02477073-0001	“B”	2023.6.14.	○○○	2023.7.5.	○○○	-미시행-
01953255-0001	“C”	2023.8.18.	○○○	2023.9.1.	○○○	-미시행-

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) ‘업소/시설관리(검사 내역)’ 상 검사이력 조회 내용 재구성

④ 부적합 미시정 업소에 대한 행정관청 미통지

정기검사 결과 부적합 사항에 대해 공사 「위탁업무 처리규정 운영지침」에서 정하는 재검사 기한⁶⁾ 내 해당 부적합 사항을 개선하지 않았을 때, 허가시설⁷⁾의

경우 즉시, 사용시설⁸⁾의 경우 재검사 기한이 속하는 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 부적합 미시정 사항을 통보해야 함에도 사 종료일 현재('25.4.18.)까지 통보하지 않은 사례가 8건('표 4' 참조) 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 부적합 재검사 기한 내 미시정 업소에 대한 행정관청 미통보 명세

연번	시설번호	시설명	(부적합) 검사일	재검사 기한	미시정 통보 기한	부적합 내용
1	01868694-0001	"D"	2022-12-29	2023-01-13	2023-02-10	막음조치 미실시
2	00986216-0001	"E"	2023-06-29	2023-07-14	2023-08-10	막음조치 미실시
3	02007751-0001	"F"	2023-12-04	2024-01-03	2024-02-10	변경완성검사 미필
4	01767051-0001	"G"	2023-12-13	2024-01-12	2024-02-10	소형저장탱크 재검사 미필
5	02260043-0001	"H"	2023-12-13	2023-12-28	2024-01-10	가스 누출
6	00671161-0001	"I"	2023-12-15	2024-01-14	2024-02-10	소형저장탱크 재검사 미필
7	02183157-0001	"J"	2023-12-22	2024-01-21	2024-02-10	소형저장탱크 재검사 미필
8	02293245-0001	"K"	2024-04-29	2024-05-29	2024-06-10	가스누출자동차단장치 고장

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) '업소/시설관리(검사 내역)' 상 검사이력 조회 내용 재구성

[표 5] 부적합 후 재검사 처리 등 사후관리 처리 미준수 현황(관련자별, 단위: 건)

구분	계	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	기타
계	84	16	21	26	24	16	12	18 ^{주)}
① 재검사 후 다음 연도 재검사 누락	16	3	1	-	-	1	3	8
②-1 재검사 처리 기한 미준수	101	12	16	26	23	15	9	-
②-2 재검사(신청 1주 이상 경과) 미처리	3	-	3	-	-	-	-	2
③ 변경 완성검사 미필 시설 재검사 누락	3	1	1	-	1	-	-	-
④ 부적합 미시정 내역 행정관청 미통보	8	-	-	-	-	-	-	8

주) 관련 규정 등에서 정하는 사항을 준수하지 않았으나 이를 개인에게 책임을 물을 수 없는 경우를 의미

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) '부적합 사후관리 내역', '업소/시설관리(검사 내역)' 등 재구성

첨부 1. LPG특정사용시설 부적합 재검사 후 다음 연도분 정기검사 누락 명세

2. LPG특정사용시설 부적합 재검사 처리 기한 미준수·미처리 명세

- 6) 가스사고로 당장 이어지지 않을 정도의 소량 가스누출, 막음 조치 미실시(도법 시설 제외)의 경우 부적합 발생일로부터 15일, 그 외 부적합 사항의 경우 부적합 발생일로부터 30일
- 7) 고법(특정제조, 일반제조, 냉동제조, 일반충전, 일반저장, 일반판매), 액법(LPG충전, LPG저장, 집단공급, LPG판매), 도법(도시가스충전)
- 8) 고법(특정고압가스 사용), 액법(LPG특정사용), 도법(특정가스사용)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

LPG특정사용시설 정기검사 ‘부적합’ 시설인 경우 재검사 처리 기한을 초과하여 지연 처리 하거나, 다음연도에 재검사 처리 후 정기검사를 누락하는 등 부적합 시설에 대한 후속조치를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 경남서부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

경남서부지사 4급 ○○○

경남서부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

경남서부지사 5급 ○○○(現 휴직)

[첨부 1]

부적합 재검사 후 다음 연도분 정기검사 누락 명세(LPG특정사용)

▲ 2023년도분 정기검사 누락

No	업소번호	업소명	정기검사 시기	최초(정기 부적합)		직후 검사(재검)		2023년	개인 책임 소재
				검사일	검사원	검사일	검사원	담당 검사원	
1	00194935-0001	<업소명 삭제>	23.7~9월	2022-12-12	○○○	2023-04-05	○○○	○○○	○
2	01926678-0001	<업소명 삭제>	23.10~12월	2022-12-15	○○○	2023-01-10	○○○	○○○	-
3	00766778-0001	<업소명 삭제>	23.1~3월	2022-12-08	○○○	2023-01-10	○○○	○○○	-
4	02294708-0001	<업소명 삭제>	23.9~12월	2022-11-15	○○○	2023-01-18	○○○	○○○	-

▲ 2024년도분 정기검사 누락

No	업소번호	업소명	정기검사 시기	최초(정기 부적합)		직후 검사(재검)		2024년	개인 책임 소재
				검사일	검사원	검사일	검사원	담당 검사원	
1	01163556-0001	<업소명 삭제>	24.4~6월	2023-12-13	○○○	2024-01-15	○○○	○○○	○
2	00803324-0001	<업소명 삭제>	24.10~12월	2023-12-21	○○○	2024-01-16	○○○	○○○	○
3	02148642-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-19	○○○	2024-01-10	○○○	○○○	○
4	00900082-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-29	○○○	2024-01-05	○○○	○○○	○
5	01726698-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-29	○○○	2024-01-05	○○○	○○○	○
6	01888819-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-29	○○○	2024-01-15	○○○	○○○	○
7	02161161-0001	<업소명 삭제>	23.7~9월	2022-12-02	○○○	2023-03-16	○○○	○○○	○
8	00653042-0001	<업소명 삭제>	24.10~12월	2023-12-29	○○○	2024-03-05	○○○	○○○	-
9	02320595-0001	<업소명 삭제>	24.4~6월	2023-12-13	○○○	2024-01-12	○○○	○○○	-
10	00279887-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-15	○○○	2024-01-10	○○○	○○○	-
11	02069728-0001	<업소명 삭제>	24.7~9월	2023-12-29	○○○	2024-01-15	○○○	○○○	-
12	01946282-0001	<업소명 삭제>	24.10~12월	2023-12-19	○○○	2024-01-18	○○○	○○○	-

[첨부 2]

부적합 재검사 처리 기한 미준수·미처리 명세(LPG특정사용)

▲ 처리 기한 미준수

연 번	시설 번호	업소명	재검사					검사원
			접수번호	신청일	검사일	소요 기간		
						일(day)	주(week)	
1	01605502-0001	<업소명 삭제>	2024-2173310	2024-06-02	2024-11-08	159	23	○○○
2	02157053-0001	<업소명 삭제>	2024-1998398	2024-08-13	2024-12-19	128	18	○○○
3	01309309-0001	<업소명 삭제>	2023-0050864	2023-01-05	2023-04-17	102	15	○○○
4	02524498-0001	<업소명 삭제>	2023-1383270	2023-08-16	2023-11-16	92	13	○○○
5	02291060-0001	<업소명 삭제>	2023-0133874	2023-01-01	2023-03-28	86	12	○○○
6	02291060-0002	<업소명 삭제>	2023-0133873	2023-01-01	2023-03-28	86	12	○○○
7	02162191-0001	<업소명 삭제>	2024-2059613	2024-09-11	2024-12-06	86	12	○○○
8	01163716-0001	<업소명 삭제>	2023-0744748	2023-05-09	2023-06-29	51	7	○○○
9	01941606-0001	<업소명 삭제>	2023-0128354	2023-01-27	2023-03-17	49	7	○○○
10	02175844-0001	<업소명 삭제>	2023-0490883	2023-03-29	2023-05-08	40	6	○○○
11	02387404-0001	<업소명 삭제>	2023-0190807	2023-02-15	2023-03-28	41	6	○○○
12	02267889-0001	<업소명 삭제>	2023-0647413	2023-04-19	2023-05-24	35	5	○○○
13	00694815-0001	<업소명 삭제>	2023-1197542	2023-07-07	2023-12-15	161	23	○○○
14	02168248-0001	<업소명 삭제>	2023-0189602	2023-01-28	2023-06-16	139	20	○○○
15	01822390-0001	<업소명 삭제>	2023-1197561	2023-07-07	2023-11-17	133	19	○○○
16	02491504-0001	<업소명 삭제>	2023-0344294	2023-03-15	2023-06-30	107	15	○○○
17	00696570-0001	<업소명 삭제>	2023-0344153	2023-03-15	2023-06-09	86	12	○○○
18	02443051-0001	<업소명 삭제>	2023-0568493	2023-04-06	2023-06-30	85	12	○○○
19	02261873-0001	<업소명 삭제>	2023-0719815	2023-03-20	2023-06-02	74	11	○○○
20	00337714-0001	<업소명 삭제>	2023-0406414	2023-03-23	2023-06-02	71	10	○○○
21	01629251-0001	<업소명 삭제>	2023-1626600	2023-09-26	2023-11-29	64	9	○○○
22	00367506-0001	<업소명 삭제>	2023-1536969	2023-09-11	2023-11-08	58	8	○○○
23	00807417-0001	<업소명 삭제>	2023-1197566	2023-06-14	2023-07-31	47	7	○○○
24	00726280-0001	<업소명 삭제>	2023-0344249	2023-03-15	2023-04-21	37	5	○○○
25	01322408-0001	<업소명 삭제>	2024-1067579	2024-02-05	2024-03-14	38	5	○○○

연 번	시설 번호	업소명	재검사					
			접수번호	신청일	검사일	소요 기간		검사원
						일(day)	주(week)	
26	02420392-0001	<업소명 삭제>	2023-0344288	2023-03-15	2023-04-21	37	5	○○○
27	02387796-0001	<업소명 삭제>	2023-1491972	2023-08-03	2023-09-05	33	5	○○○
28	00237082-0002	<업소명 삭제>	2022-0504595	2022-06-10	2022-10-12	124	18	○○○
29	00488965-0001	<업소명 삭제>	2022-0392472	2022-04-22	2022-08-04	104	15	○○○
30	02022483-0001	<업소명 삭제>	2022-0723348	2022-09-02	2022-12-05	94	13	○○○
31	02228164-0001	<업소명 삭제>	2022-0385067	2022-04-20	2022-07-12	83	12	○○○
32	01065807-0001	<업소명 삭제>	2022-0649653	2022-07-07	2022-09-13	68	10	○○○
33	01509995-0001	<업소명 삭제>	2022-0848238	2022-10-27	2022-12-29	63	9	○○○
34	01544410-0001	<업소명 삭제>	2022-0663326	2022-08-09	2022-10-11	63	9	○○○
35	01569608-0001	<업소명 삭제>	2022-0761389	2022-09-22	2022-11-22	61	9	○○○
36	01631641-0001	<업소명 삭제>	2022-0848239	2022-10-27	2022-12-22	56	8	○○○
37	00329918-0001	<업소명 삭제>	2022-0887386	2022-10-28	2022-12-15	48	7	○○○
38	02186221-0001	<업소명 삭제>	2022-0428313	2022-05-10	2022-06-28	49	7	○○○
39	00181527-0001	<업소명 삭제>	2022-0470504	2022-05-25	2022-07-08	44	6	○○○
40	00230662-0006	<업소명 삭제>	2022-0714111	2022-08-31	2022-10-12	42	6	○○○
41	00355059-0001	<업소명 삭제>	2022-0642629	2022-07-28	2022-09-05	39	6	○○○
42	01010614-0001	<업소명 삭제>	2022-0865016	2022-11-04	2022-12-16	42	6	○○○
43	01472779-0001	<업소명 삭제>	2022-0649652	2022-08-01	2022-09-14	44	6	○○○
44	01918055-0001	<업소명 삭제>	2022-0478138	2022-05-30	2022-07-08	39	6	○○○
45	02201442-0001	<업소명 삭제>	2022-0898440	2022-11-11	2022-12-26	45	6	○○○
46	00326212-0001	<업소명 삭제>	2022-0806552	2022-10-12	2022-11-16	35	5	○○○
47	00382726-0001	<업소명 삭제>	2022-0805060	2022-10-12	2022-11-16	35	5	○○○
48	01720305-0001	<업소명 삭제>	2022-0649836	2022-06-26	2022-08-02	37	5	○○○
49	01827954-0001	<업소명 삭제>	2022-0908257	2022-11-24	2022-12-29	35	5	○○○
50	02132534-0001	<업소명 삭제>	2022-0731330	2022-09-07	2022-10-11	34	5	○○○
51	02239869-0001	<업소명 삭제>	2022-0649811	2022-07-19	2022-08-24	36	5	○○○
52	02264128-0001	<업소명 삭제>	2022-0908244	2022-11-24	2022-12-28	34	5	○○○
53	02330295-0001	<업소명 삭제>	2022-0663021	2022-08-09	2022-09-13	35	5	○○○
54	00457280-0001	<업소명 삭제>	2023-0218160	2023-02-22	2023-12-27	308	44	○○○
55	00011325-0001	<업소명 삭제>	2023-0403874	2023-03-23	2023-10-25	216	31	○○○

연 번	시설 번호	업소명	재검사					
			접수번호	신청일	검사일	소요 기간		검사원
						일(day)	주(week)	
56	02190549-0001	<업소명 삭제>	2023-0730095	2023-05-04	2023-11-22	202	29	○○○
57	02137380-0001	<업소명 삭제>	2023-0760205	2023-05-11	2023-11-22	195	28	○○○
58	02061356-0001	<업소명 삭제>	2023-0815154	2023-05-17	2023-11-14	181	26	○○○
59	02194256-0001	<업소명 삭제>	2023-0981727	2023-06-12	2023-12-08	179	26	○○○
60	02245608-0001	<업소명 삭제>	2023-1085643	2023-06-23	2023-11-15	145	21	○○○
61	02494769-0001	<업소명 삭제>	2023-0823440	2023-05-18	2023-08-31	105	15	○○○
62	02107251-0001	<업소명 삭제>	2022-0907772	2022-08-20	2022-11-25	97	14	○○○
63	02062555-0001	<업소명 삭제>	2023-1721015	2023-08-03	2023-10-25	83	12	○○○
64	02238179-0001	<업소명 삭제>	2022-0924405	2022-09-08	2022-12-02	85	12	○○○
65	02342621-0001	<업소명 삭제>	2023-2125367	2023-12-01	2024-01-17	47	7	○○○
66	00030930-0001	<업소명 삭제>	2023-1470311	2023-07-18	2023-09-05	49	7	○○○
67	00288500-0001	<업소명 삭제>	2023-0910571	2023-04-27	2023-06-02	36	5	○○○
68	01755943-0001	<업소명 삭제>	2023-2125382	2023-12-22	2024-01-23	32	5	○○○
69	01903024-0001	<업소명 삭제>	2023-1309654	2023-07-27	2023-08-30	34	5	○○○
70	01838855-0001	<업소명 삭제>	2023-1324601	2023-08-01	2023-09-07	37	5	○○○
71	02086156-0001	<업소명 삭제>	2023-1324587	2023-07-18	2023-08-24	37	5	○○○
72	02093162-0001	<업소명 삭제>	2023-1314555	2023-06-21	2023-07-28	37	5	○○○
73	02169247-0001	<업소명 삭제>	2023-1314561	2023-06-24	2023-07-28	34	5	○○○
74	02183848-0001	<업소명 삭제>	2023-1314559	2023-06-21	2023-07-28	37	5	○○○
75	00766778-0001	<업소명 삭제>	2022-0978801	2022-12-07	2023-01-10	34	5	○○○
76	01654476-0001	<업소명 삭제>	2022-0978800	2022-12-07	2023-01-10	34	5	○○○
77	01661184-0001	<업소명 삭제>	2023-0040388	2023-01-02	2023-12-27	359	51	○○○
78	02174060-0001	<업소명 삭제>	2023-1982418	2023-07-14	2023-12-08	147	21	○○○
79	00581820-0001	<업소명 삭제>	2023-1616584	2023-05-19	2023-09-26	130	19	○○○
80	00413363-0001	<업소명 삭제>	2023-1084773	2023-06-22	2023-10-25	125	18	○○○
81	02155362-0001	<업소명 삭제>	2023-1756963	2023-07-06	2023-10-24	110	16	○○○
82	02155425-0001	<업소명 삭제>	2023-1767913	2023-07-04	2023-10-25	113	16	○○○
83	02347407-0001	<업소명 삭제>	2023-1327349	2023-04-12	2023-08-02	112	16	○○○
84	02441850-0001	<업소명 삭제>	2023-1982416	2023-09-16	2023-12-22	97	14	○○○

연 번	시설 번호	업소명	재검사					검사원
			접수번호	신청일	검사일	소요 기간		
						일(day)	주(week)	
85	02481451-0001	<업소명 삭제>	2023-1982417	2023-09-17	2023-12-12	86	12	○○○
86	01355538-0001	<업소명 삭제>	2023-1714211	2023-07-25	2023-10-17	84	12	○○○
87	02211668-0001	<업소명 삭제>	2023-1616604	2023-07-04	2023-09-22	80	11	○○○
88	01659999-0001	<업소명 삭제>	2023-1813297	2023-08-24	2023-11-03	71	10	○○○
89	02263593-0001	<업소명 삭제>	2023-1271199	2023-07-20	2023-09-13	55	8	○○○
90	02206140-0001	<업소명 삭제>	2023-1568893	2023-07-26	2023-09-18	54	8	○○○
91	02159465-0001	<업소명 삭제>	2023-1757219	2023-09-15	2023-10-24	39	6	○○○
92	00440881-0001	<업소명 삭제>	2023-1587366	2023-09-19	2023-10-24	35	5	○○○
93	00915149-0003	<업소명 삭제>	2024-2143329	2024-04-19	2024-10-23	187	27	○○○
94	00840439-0002	<업소명 삭제>	2024-2168960	2024-07-16	2024-11-05	112	16	○○○
95	00980899-0003	<업소명 삭제>	2024-2168953	2024-07-16	2024-11-05	112	16	○○○
96	02165580-0001	<업소명 삭제>	2024-1913885	2024-04-17	2024-07-01	75	11	○○○
97	02080541-0001	<업소명 삭제>	2022-0729829	2022-08-20	2022-10-25	66	9	○○○
98	02080549-0001	<업소명 삭제>	2022-0729834	2022-08-20	2022-10-25	66	9	○○○
99	01616348-0001	<업소명 삭제>	2023-1389632	2023-07-01	2023-08-25	55	8	○○○
100	02044006-0001	<업소명 삭제>	2024-1913889	2024-05-22	2024-07-01	40	6	○○○
101	02157980-0001	<업소명 삭제>	2022-0954437	2022-11-04	2022-12-19	45	6	○○○

▲ 재검사 미처리

No	시설 번호	업소명	재검사					검사원
			접수번호	신청일	검사일	경과		
						일(day)	주(week)	
1	02155359-0001	<업소명 삭제>	2023-2125366	2023-10-04	-미처리-	562	80	○○○
2	02290552-0001	<업소명 삭제>	2023-2125379	2023-12-28	-미처리-	477	68	○○○
3	01999774-0002	<업소명 삭제>	2024-2274303	2024-12-31	-미처리-	108	15	○○○

주1) 경과 기간은 재검사 접수·신청일로부터 감사 종료일('25.4.18.)까지를 기산

주2) 검사원은 재검사 신청 당시 해당 시설 정기검사 담당 검사원을 의미