

기관주의 및 시정요구

제 목 특정가스사용시설 정기검사 미신청 업소 관리 미흡

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 진주시, 통영시 등 3개 시, 7개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 관내 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 480개소에 대한 가스안전관리업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제25조제3항에 따라 특정가스사용시설의 정기검사는 최초로 그 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제2항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

또한 산업통상자원부훈령 제247호 「고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법 운영에 관한 규정」 제11조에 따르면 공사는 특정가스사용시설의 사용자가 해당 법령에서 정한 정기검사 기간이 경과하여도

정기검사를 실시하지 않은 경우 해당 신고자 및 사용자를 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 행정관청에 통지하여야 한다.

그리고 사규 도시가스시설 검사업무 처리지침 제5-25조에서는 광역본부(본부·지사) 부서의 장은 미검업소 또는 부적합사항 미개선 업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 정기검사 10년 주기 대상 시설에 한하여 미검업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있으며 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도하도록 하고 있다.

따라서 경남서부지사는 정기검사 10년 주기 대상 시설인 경로당과 가정어린이집이 정기검사를 미신청하였을 경우에는 해당 사용자를 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 행정관청에 통지하고, 안전관리상태 점검과 검사신청 유도를 위해 정기점검을 실시한 후 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문” 배포를 통해 검사신청을 유도했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남서부지사는 ‘A’ 등 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 26개소에 대한 가스안전관리업무를 수행하면서 그 중 20개소 시설의 정기검사 미신청 사실을 행정관청에 통보하지 않았고, 26개소 전체 시설에 대한 정기점검도 실시하지 않아 해당 시설에 대한 안전성 확보가 미흡한 상태에서 운영되는 결과를 초래하였다. ([표 1] 참고)

[표 1] 행정관청 미통지 및 정기점검 미실시 특정가스사용시설 목록

연번	업소번호	시설명	기준일	최종 검사일 (검사결과)	차기 정기검사 시기	확인사항
1	01269039	<시설명 삭제>	2008.12.26.	2008.12.26. (완성 적합)	2018년	정기검사 미신청, 행정관청 미통지 및 정기점검 미실시
2	01269051	<시설명 삭제>	2008.12.26.	2008.12.26. (완성 적합)	2018년	
3	01306961	<시설명 삭제>	2009.05.14.	2010.04.15. (정기 적합)	2020년	
4	00965206	<시설명 삭제>	2007.07.27.	2011.05.23. (정기 적합)	2021년	
5	00734720	<시설명 삭제>	2011.12.06.	2011.12.06. (완성 적합)	2021년	
6	01639253	<시설명 삭제>	2012.01.13.	2012.01.13. (완성 적합)	2022년	
7	01642265	<시설명 삭제>	2012.01.31.	2012.01.31. (완성 적합)	2022년	
8	01642982	<시설명 삭제>	2012.02.03.	2012.02.03. (완성 적합)	2022년	
9	01167696	<시설명 삭제>	2012.04.30.	2012.04.30. (완성 적합)	2022년	
10	01739455	<시설명 삭제>	2013.03.27.	2013.03.27. (완성 적합)	2023년	
11	01789018	<시설명 삭제>	2013.10.24.	2013.10.24. (완성 적합)	2023년	
12	00970439	<시설명 삭제>	2013.11.18.	2013.11.18. (완성 적합)	2023년	
13	01812986	<시설명 삭제>	2014.01.14.	2014.01.14. (완성 적합)	2024년	
14	01817705	<시설명 삭제>	2014.02.10.	2014.02.10. (완성 적합)	2024년	
15	01817725	<시설명 삭제>	2014.02.11.	2014.02.11. (완성 적합)	2024년	
16	01819373	<시설명 삭제>	2014.02.18.	2014.02.18. (완성 적합)	2024년	
17	01044297	<시설명 삭제>	2014.06.09.	2014.06.09. (완성 적합)	2024년	
18	01858244	<시설명 삭제>	2014.07.28.	2014.07.28. (완성 적합)	2024년	
19	01861013	<시설명 삭제>	2014.08.08.	2014.08.08. (완성 적합)	2024년	
20	01065894	<시설명 삭제>	2014.08.12.	2014.08.12. (완성 적합)	2024년	
21	01769403	<시설명 삭제>	2013.11.15.	2013.11.15. (완성 적합)	2023년	정기점검 미실시
22	01755041	<시설명 삭제>	2013.12.12	2013.12.12. (완성 적합)	2023년	
23	01871037	<시설명 삭제>	2014.09.29.	2014.09.29. (완성 적합)	2024년	
24	01845472	<시설명 삭제>	2014.09.30.	2014.09.30. (완성 적합)	2024년	
25	01871005	<시설명 삭제>	2014.10.16.	2014.10.16. (완성 적합)	2024년	
26	01890030	<시설명 삭제>	2014.12.05	2014.12.05. (완성 적합)	2024년	

※ 자료출처 : 가스피아-업소/시설관리 조회 및 전자결재 문서 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

① 경로당, 어린이집 등 정기검사가 10년 주기인 특정사용시설에 대한 정기검사 미신청 사실을 행정관청에 통보하지 않거나 정기점검을 미 실시하는 등 업무를 소홀히 하는 사례가 다수 확인되었음에 따라 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (기관주의)

② 위 [표 1] 과 관련, 해당 특정사용시설에 대한 정기검사 미신청 사실을 행정관청에 통보하고 정기점검을 실시한 뒤, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)