

통보·시정요구

제 목 특정가스사용시설 비대상 혼재시설 검사 절차 미준수

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

경기북부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 ○○○시, ○○시 등 5개시 2개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며 2022년부터 2024년까지 관내 특정가스사용시설인 ○○동 ***-* ○○○○○○ ***~***호 ○○○○○○ ○○점에 대한 시설검사를 실시하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제4-30조에 따라 특정가스사용 시설 완성검사 시 동일 사용시설(단독사용자정압기, 배관 등)을 검사대상 업체와 검사 비대상업체가 공동으로 사용할 경우 동 시설을 검사대상 시설로 보아 검사하여야 한다.

또한 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제5-17조에 따라 해당 건물이 관리주체가 없으며 1개소 이상 특정가스사용시설로 분리되고 공동사용시설이 배관 및 단독사용자용 정압기만 있을 경우에는 해당 건물 1개 특정가스사용시설에 공동 사용시설을 포함시켜 정기검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기북부지사에서는 2022. 4. 19. ○○○○○○ ○○점에 대한 완성검사를 실시하면서 해당 업소가 위치한 ○○○○○○에 공동 사용시설(단독사용자용정압기 및 배관)이 있고 검사 비대상업체와 함께 사용함에도 이를 제대로 확인하지 않아 동 시설을 검사 대상시설에 포함시키지 않고 결과를 ‘적합’ 처리하였으며 2023. 5. 23.과 2024. 3. 20. 실시한 정기검사에서도 검사대상 범위에 공동 사용시설(단독사용자용정압기 및 배관)을 포함하지 않은 채 검사를 ‘적합’ 처리하였다.

그 결과 완성·정기검사 진행 과정에서의 배관 방식전위 측정 및 단독정압기 분해점검 실시여부 확인도 누락하여 최종적으로 해당 가스시설에 대한 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 특정가스사용시설 내 공동사용시설 검사 미처리 내역

연번	접수번호	시설명	검사유형	검사일	검사원
1	*****	A	완성검사	****.**,**	4급 ○○○ (現 전문위원)
2	*****		정기검사	****.**,**	4급 ○○○
3	*****		정기검사	****.**,**	4급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-검사계획-배정관리-배정 및 검사일정관리 내역 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사는

- ① 특정가스사용시설 완성검사·정기검사를 진행하면서 공동 사용시설(단독사용자 용정압기 및 배관)이 있고 검사 비대상업체와 함께 사용함에도 이를 제대로 확인하지 않아 동 시설을 검사 대상시설에 포함시키지 않고 결과를 ‘적합’ 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 [표 1]과 관련, 특정가스사용시설 내 공동 사용시설에 대한 안전성 확보를 위하여 누락된 방식전위 측정 및 단독정압기 분해점검 여부 확인을 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)