

통 보

제 목 가스용품 생산단계검사 시 가스소비량 확인 미흡

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

1. 업무 개요

경기북부지사는 관내 가스용품 제조업소인 “○○○○○○○”에서 제조한 업무용 대형연소기 7모델(HDGK-20P, HDGL-32L 등)을 각각 동일한 형식의 설계단계검사를 받은 모델 하위에 파생모델로 등록하였다.

그리고 제조사로부터 해당 7모델에 대한 생산단계검사(상시샘플검사) 신청서를 접수하여 신청서에 기재되어 있는 모델명, 가스소비량 등의 내용을 전산시스템에 입력한 후 검사를 실시하고 검사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 파생모델 등록 시 입력한 가스소비량 내역

연번	모델명	사용가스	설계단계검사를 받은 제품의 합격번호	파생모델 등록일자	등록된 가스소비량 (kcal/h)
1	A	LPG	A1	****.***	23,880
2	B	도시가스(13A)	B1	****.***	43,000
3	C	도시가스(13A)	C1	****.***	19,000
4	D	도시가스(13A)	D1	****.***	18,060
5	E	도시가스(13A)	E1	****.***	19,000
6	F	LPG	F1	****.***	19,080
7	G	도시가스(13A)	G1	****.***	33,540

※ 자료 출처 : 가스피아-안전공통-고객정보관리-업소관리-제품제조업소관리-파생모델/성능인증 관리

2. 관련규정 및 판단기준

상시샘플검사 신청 접수를 할 때에는 「가스용품 등 검사업무지침」 제19조에 따라 해당 제품이 설계단계검사를 받았는지 확인한 후 접수하여야 한다.

파생모델의 경우, 설계단계검사 합격증명서 읍지의 파생모델 등록 이력 또는 전산시스템 상의 파생모델 관리 메뉴에서 설계단계검사를 받았는지 여부를 확인할 수 있는데, 파생모델 등록 시 그 모델의 가스소비량과 버너의 구조 등이 기입되어 있기 때문에 이를 통해서 상시샘플검사를 신청한 제품의 가스소비량을 확인할 수 있다.

또한, 업무용대형연소기에 대한 상시샘플검사는 상세기준인 KGS AB338 「가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준」 4.3.2.2.1의 (2)항에 따라 가스통로의 기밀성능, 연소상태 성능 및 제품 명판의 표시사항 적합여부를 확인하여야 하는데 가스소비량 역시 제품 명판에 기재하여야 할 항목으로 정해져 있다.

따라서, 경기북부지사는 제조업소가 상시샘플검사를 신청할 때에 설계단계검사 합격증명서 또는 파생모델 관리 이력(모델명, 가스소비량, 사용가스 종류 등)을 통해 해당 제품이 설계단계검사를 필하였는지 확인한 후 접수하여야 하고, 검사를 실시할 때에는 해당 제품의 가스소비량을 제품 명판에 정확하게 표시하였는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기북부지사에서는 “○○○○○○○”의 업무용대형연소기 ‘A’의 가스 소비량을 23,880kcal/h(27.70kW)로 대표모델 AA 하위에 파생모델로 등록하였음에도,

제조업소가 A의 가스소비량을 11,880 kcal/h로 기재하여 신청한 상시샘플검사를 그대로 접수하였고, 검사를 실시한 후에도 전산시스템의 검사표 등에 해당 모델의 가스 소비량(용량)을 11,880 kcal/h로 입력한 후 검사를 ‘적합’으로 처리하였으며 나머지 6개 모델 또한 파생모델 등록 내역 상의 가스소비량과 다르게 기재된 검사 신청서를 그대로 접수하여 감사대상 기간 동안 총 15건(19개)의 검사를 등록된 가스소비량과 다르게 처리하였다. 이는 검사업무의 신뢰성을 훼손할수 있으므로 재발하지 않도록 관리·감독을 강화할 필요가 있다.

[표 2] 가스소비량을 잘못 기입한 채 처리한 검사 내역

연 번	접수번호	모델명(검사)	검사일자	검사수	담당	가스소비량(kcal/h)	
						검사처리	파생등록 내역
1	*****	A	*****	2	○○○	11,880	23,880
2	*****	B	*****	1	○○○	45,000	43,000
3	*****	C	*****	1	○○○	17,000	19,000
4	*****	D	*****	1	○○○	49,020	19,000
5	*****	E	*****	2	○○○	15,500	18,060
6	*****	F	*****	1	○○○	15,500	19,000
7	*****	G	*****	1	○○○	15,500	19,000
8	*****	H	*****	1	○○○	15,500	19,000
9	*****	I	*****	1	○○○	15,500	19,000
10	*****	J	*****	1	○○○	15,500	19,000
11	*****	K	*****	1	○○○	26,400	19,080
12	*****	L	*****	1	○○○	31,000	33,540
13	*****	M	*****	3	○○○	19,800	33,540
14	*****	N	*****	1	○○○	19,800	33,540
15	*****	O	*****	1	○○○	19,800	33,540

※ 자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 조회자료 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

위 [표 2]와 같이 가스용품 검사신청 접수 시 파생모델 등록 이력을 제대로 확인하지 않아 신청서 상의 가스소비량과 파생모델 등록 이력 상의 가스소비량이 다르게 검사 처리되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)