

권 고

7

제 목 항공기 실제화재훈련에 관한 사항
관 계 부 서 □□□□실
구 분 소 방
내 용

1. 관련규정

「공항안전운영기준」 제136조(구조 및 소방직원의 교육훈련) 제2항에 따르면 모든 구조 및 소방 직원들은 연료화재를 포함하여 매 12개월마다 최소한 1회 이상의 실제화재훈련에 참가하여야 한다고 명시되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

위 기준에 따라, □□□□실에서는 항공기 화재 특성을 반영한 ‘항공기 실제화재훈련 실시 계획’을 【표1】과 같이 매년 수립·시행하고 있으며, A공항 AS운영부에서는 실제화재훈련을 주관하여 진행하고 훈련장 정비·점검을 담당하고 있다.

【표1】 훈련개요

훈련명	교육대상	훈련장소	주요 훈련내용	비고
항공기 실제화재훈련	공사 소방대원(330명) 해·공군 소방대원(30명) (‘23년 계획 기준)	A공항 항공소방훈련장	랜딩기어 화재, 엔진화재 연료유출 화재, 기내 화재 등	-

항공소방훈련장의 훈련시설 현황은 【표2】와 같으며, 2006.10월 준공 이후 2018년 훈련 프로그램 교체(46,697천원), 2019년 화장실 신설(29.209천원) 및 배관 등 시설 개선공사(18,159천원) 등을 진행하였다.

【표2】 항공소방훈련장 시설현황

준공일자	위치	면적	주요 시설	비고
2006.10.	인천시 계양구 상야동 389-8	8,947 m ²	화재 훈련용 모형항공기, 인명구조용 모형항공기 소방용수시설, LPG저장시설, 가스공급시설 폐수저장소, 통제실 등	-

다만, 최근까지 실제화재훈련시 항공용 구조소방차를 사용하는 대신 물탱크차를 사용하여 훈련을 실시하고 있어 실제 항공기 화재상황에서의 대처능력을 향상하기에 미흡한 점이 있다. 또한, 훈련장에 교육관련 기자재(구조장비, 개인장구류 등)가 구비되어있지 않아 각 공항에서 개인용 장비를 지참하여 훈련에 참가하는 실정이므로 훈련을 위한 기자재를 구비할 필요가 있다.

[관계부서 의견] 관계부서에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□□□실장은 항공기 실제화재훈련을 통해 훈련의 실효성 및 편의성을 재고할 수 있도록 구조소방차를 활용한 훈련 프로그램 진행 및 교육용 기자재 구비 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)