





2024년도 △△공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 손소독제 비치에 관한 사항 ○ 국내선 여객 터미널에 공항 이용객 등의 코로나 예방 등을 위하여 손소독제가 다수 비치되어 있음. ○ 하지만 비치된 손소독제 중 대부분이 소독액이 없는 것으로 확인됨. ○ 조치할 사항 : 대합실내 비치된 손소독제에 대해서 소독액 충전 또는 코로나 엔데믹 상황을 고려하여 적절한 조치를 하시기 바랍니다.	안전
2	□ 고소작업대 배치에 관한 사항 ○ 여객 터미널 내 도착장 주변에 고층 작업을 위한 고소작업대가 배치되어 있음. ○ 하지만 덮개 등이 없이 이용객이 드나드는 곳에 배치되어 이용객의 안전 저해 요인(시민재해) 발생 가능성이 있음. ○ 조치할 사항 : 대합실내 배치된 고소작업대에 대해서 덮개를 씌우는 등의 조치를 하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
3	□ 물품의 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리규정」 제7조(물품관리조직)에는 물품관리장, 물품운용장이 지정되어 있으며, 제8조(물품관리사무)에는 물품관리장은 물품의 취득, 보관, 사용, 처분 등 소관 물품관리에 관한 사무를 총괄하게 되어있고, 물품운용장은 사용 중인 물품의 관리에 관한 사무를 담당하도록 규정하고 있음. ○ 그런데, △△공항에서는 일부 물품에 대한 관리책임자 및 관리자가 전임자로 지정(냉방시설) 되어 있음. ○ 조치할 사항 : 직원 전보 사항을 반영하여 물품관리 사무를 적절히 수행할 수 있도록 각종 물품에 대해 관리책임자 및 관리자를 변경 지정하여 주시기 바랍니다.	물품
4	□ 장애인 주차구역 안내에 관한 사항 ○ 주차장 내 장애인 전용 주차구역에 대해 주차 대상 및 과태료, 위반사항 발견 시 신고 안내에 대한 간판이 다수 설치되어 있음. ○ 그런데, △△공항에서는 일부 안내간판에 대하여 위반사항 발견 시 신고전화번호에 대한 사항이 기재되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 장애인 전용 주차구역 위반 발견 시 즉시 신고할 수 있도록 신고전화번호를 기재하여 주시기 바랍니다.	주차장
5	□ 공항 내 안전 포스터 게시에 관한 사항 ○ △△공항에는 대한민국 안전대전환 등 안전 관련 포스터가 게시되어 있음. ○ 그런데, 게시되어 있는 포스터가 2021년, 2023년으로 과거 포스터가 게시되어 있음. ○ 조치할 사항 : 공항 내 게시되어 있는 기존 안전 포스터를 최신 포스터로 교체하여 게시하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
6	□ 친환경자동차 충전시설 안내 표지에 관한 사항 ○ 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의9 (환경친화적 자동차 충전시설의 개방) 제3항에 따르면 충전시설을 개방하는 자는 개방 사실을 알리는 표지를 외부에서 알 수 있는 위치에 부착하여야 한다고 하고 있음. ○ 그런데, △△공항에서는 친환경자동차 충전시설이 구축되어 있음에도 이에 관한 안내간판 설치 등 표지가 전혀 되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 관련 법령에 따라 친환경자동차 충전시설 안내간판 설치 등의 조치를 하시기 바랍니다.	운영
7	□ 조경수 전지에 관한 사항 ○ 조경시설유지관리지침(개정 2021.11.26.) 제17조(전정·전지) 수목의 정상적인 생육장애요인 제거 및 외관적인 수형을 다듬기 위해 전정 또는 전지를 실시하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△공항 진입도로 전면 녹지 조경수의 일부가 정상적인 생육 장애요인이 발견되어 미관을 해치고 있음.   ○ 조치할 사항 : 해당 조경수의 생육장애요인을 제거하기 위한 전지작업을 실시하시기 바랍니다.	물품
8	□ 항공정보자료의 신뢰도 확인에 관한 사항 ○ 공항안전운영기준(국토교통부고시 제2021-1165호, 2021.10.19., 일부 개정) 제14조(항공정보자료) 제⑦항에 따르면 공항운영자가 항공정보업무기관에 발간 의뢰한 항공정보자료가 AIP로 발간 배포된 경우에는 그 신뢰도(발간 의뢰자료의 정확한 등재 여부)를 점검표를 통하여 확인하도록 하고 있고, 필요시 재 등재 의뢰하여야 하고, 해당 점검표를 최소 1년 이상 보관하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△공항에서는 2023년 신설 제방빙장이 설치됨에 따라 항공정보자료를 변경하기 위하여 AIP발간(항공정보간행물(AIP) 발행요청(△△공항-4336, 2023.09.26.)의뢰를 하였음. ○ 조치할 사항 : AIP로 발간 의뢰한 항목에 대하여 신뢰도를 점검표에 의거 확인하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
9	□ 여객청사 주차장 보도블록 및 카스토퍼 정비에 관한 사항 ○ 토목시설 유지관리지침(개정 2021.9.28.) 제5조(점검)에 따르면 보도블록 및 주차장 내 편의시설에 대해서는 정기자체 점검을 통해 시설물에 대한 경미한 결함등에 대해서는 즉시 보수하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△공항의 주차장과 청사 사이의 보도블록이 일부 침하되어 있고, 주차장내 카스토퍼는 앙카볼트가 파손되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 침하된 보도블럭과 파손된 카스토퍼를 정비하시기 바랍니다.	안전
10	□ 이동지역 내 차량 주차 규정 준수에 관한 사항 ○ 이동지역관리운영규정 제20조(차량 등의 통행방법 및 안전준수사항)에 따라 항공기 조업차량·장비 및 주기장에 인접한 정치장에 주·정차하는 차량은 고임목(초크)을 받쳐야 함. ○ 그러나 △△공항 이동지역에 주차되어 있는 제설용 다목적 카고트럭(이동지역 등록번호 00-2-6)을 고임목 없이 보관하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 이동지역 내 주차된 다목적 카고트럭에 고임목을 받치시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
11	☐ 고압케이블 매설 표지판 관리에 관한 사항 △△공항 여객주차장 녹지에는 고압케이블 매설구역에 표지판이 설치되어 있음. - 그러나 표지판이 변색·훼손되어 식별이 곤란한 상황임.   ○ 조치할 사항 : 여객주차장 녹지의 고압케이블 매설 표지판을 재정비 하시기 바랍니다.	시설
12	☐ 여객청사 화장실 콘센트 관리에 관한사항 △△공항 여객청사 화장실에는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 포함되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음. - 그러나 일부 방우형 콘센트에 덮개가 탈락되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 여객청사 화장실 방우형 콘센트를 재정비 하시기 바랍니다.	시설
13	☐ 격리대합실 조명관리에 관한 사항 △△공항 격리대합실 벽면인근에는 천정조명을 대신하여 레일조명이 설치·운영되고 있음. - 그러나 일부 불점 조명의 보수가 필요함.   ○ 조치할 사항 : 격리대합실 레일조명을 재정비하시기 바랍니다.	시설