

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【16】

제 목 소방업무운영지침 미준수

관 련 부 서 * * * * 팀

조 치 부 서 * * * * 팀

내 용

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다)은 화재를 예방, 경계, 진압하고 재난, 재해 및 그 밖의 위급한 상황으로부터 인재원의 재산과 인명을 보호하기 위하여 소방업무 및 설치·운영에 관한 사항을 규정한 「소방업무운영지침」을 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「소방업무 운영지침」 제9조(소방교육 및 훈련)에 따르면 인재원 소방안전관리자는 연간 소방교육 및 훈련계획을 수립·시행하고 그 실적을 기록·유지하여야 하며, 전 직원에 대하여 소방교육을 분기 1회 이상 실시해야 한다고 명시되어 있다.

그리고 행정안전부령 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제11조(자위소방대 및 초기 대응체계의 구성·운영 및 교육 등)에 따르면 자위소방대를 화재 발생 시 비상연락, 초기소화 및 피난유도, 화재 발생 시 인명·재산피해 최

소화를 위한 조치 등의 기능을 효율적으로 수행할 수 있도록 편성·운영해야 한다고 되어 있고, 인재원 「소방업무 운영지침」 제11조(자위소방대 편성)에 따르면 한국발전인재개발원장은 자위소방대를 통합 지휘한다고 되어 있다.

따라서 인재원은 소방교육 및 자위소방대 운영을 철저히 하여 인재원의 재산과 인명을 보호하는데 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소방교육 시행 누락

이번 종합감사를 통해 인재원의 소방교육 이행실적을 확인한 결과, 관련 규정에 따라 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2024. 7. 31.) 동안 2회만 시행하고 8분기에 대한 소방교육을 미시행하였다.

나. 자위소방대 및 초기대응체계 조직도 현행화 미흡

2024년 9월 인재원 ‘자위소방대 및 초기대응체계 조직도’ 편성에 따르면 자위소방대를 총괄 지휘하는 자위소방대장은 전임 원장으로 되어 있는데, 전임 원장은 해임 조치되어 감사일 현재까지 공석임에도 불구하고 원장 대행자를 자위소방대장으로 임명하지 않는 등 자위소방대 조직을 현행화하지 않아 ‘화재 발생 시 초기소화’, ‘비상연락’, ‘피난유도’ 등의 자위소방대 역할 수행에 어려움이 예상된다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 소방교육 시행 및 자위소방대 현행화의 필요성을 인정하고 앞으로 이와 같은 경우가 발생하지 않도록 업무관리를 철저히 하겠다

는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 앞으로 「소방업무 운영지침」에 따라
매 분기별 소방교육을 시행하여 주시기 바라며, (주의)

② ‘자위소방대 및 초기대응체계 조직도’를 현행화하여 주시기 바랍니다. (통보)