

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선·주의요구

【10】

제 목 설비개선 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * * * 부, * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * * * 부, * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 발전설비를 효율적으로 유지·관리하기 위해 설비를 신설 또는 증설하거나 기존 설비의 운영방법을 개선하는 등의 설비개선 활동을 하고 있으며, 설비개선이 필요한 사항에 대해서 개선방향, 예상효과 및 경제성 등을 종합적으로 검토하기 위해 설비개선 심의위원회를 운영해서 일부 부서들 간에 임의로 설비 개선을 하는 부작용을 방지하고 설비개선과 관련된 부서에서 절차서 개정, 도면 수정, 교육시행 등 필요한 후속조치를 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

○○○○본부 「설비개선 업무 지침서」 4.2. 설비개선 심의대상에 따르면 발전 설비 신설, 취약설비 보강, 전기설비 및 계측제어설비의 회로변경, 기존설비의 출력, 용량 증설, 출력감발 또는 고장정지 관련 취약설비 개선 등은 설비개선 심의 대상으로 되어 있고, 설비개선이 필요한 사항을 발굴하게 되면 설비개선 제안

부서¹⁾에서 설비개선 심의위원회 주관 및 설비개선 업무를 총괄하는 설비개선 주관부서²⁾로 검토 요청을 해야 한다고 되어 있다.

따라서 설비개선 제안부서는 설비개선 사항을 설비개선 주관부서에 전달해서 설비개선 주관부서가 설비개선 심의위원회의 심의를 통해 설비개선 방안에 대해 개선방향, 예상효과 등이 적정한지 종합적으로 검토할 수 있게 하고, 관련 부서에 설비개선 내용을 전달해서 설비개선과 관련된 후속조치를 통해 설비를 일관되게 유지·관리할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.)를 통해 설비개선 심의위원회 운영 실태를 점검한 결과, 다음 [표]와 같이 전기설비 및 계측제어설비의 회로 변경을 수반하는 설비개선 사항을 제안한 부서에서 설비개선 주관부서로 설비개선 검토 요청을 하지 않고 설비개선 시행부서에만 정보를 전달하여 설비개선 심의위원회의 심의가 누락되었고 설비개선 주관부서에는 설비개선 사항을 인지하지 못하고 있었다.

[표] ○○○○본부 설비개선 심의위원회 누락 현황

순번	설비개선 사항	개선 제안부서	개선 시행부서	후속조치 여부
1		* * * * 부	* * * * 부	
2		* * * * 부	* * * * 부	
3		* * 부	* * 부	

그리고 위 [표] 순번 1번과 관련하여 ○○○○본부는 「* * * * 설비 운전

1) 설비개선 제안부서 : 설비개선이 필요한 사항을 발굴하여 개선의뢰 하는 부서

2) 설비개선 주관부서 : 설비개선심의회의 운영 주관 및 설비개선에 관한 업무를 총괄 관리하는 부서(**부)

지침서」(이하 “지침서”라 한다)가 있어서 지침서에 * * * * 설비에 설치된 각종 감지기와 관련해서 경보명, 경보발생원인, 경보발생 시 조치사항 등을 명시해서 감지기 동작 시 즉시 대응이 가능하도록 안내하고 있다.

그런데, 위 [표] 순번 1번은 * * * * 부의 설비개선 요청에 따라 설비개선 시행부서인 * * * * 부가 * * * * 설비의 * * * * 에 신규로 누설감지기를 설치 하였으므로 * * * * 에서 염산 누설 시 감지기가 동작하는 원인 및 조치사항 등을 지침서에 추가해서 개정할 필요가 있음에도 설비개선 제안부서인 * * * * 부가 설비개선 주관부서에 검토 요청을 하지 않아 관련 부서들은 지침서 개정 등 후속 업무를 조치할 기회를 상실하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 설비개선 업무를 소홀히 하였음을 인정하고, 앞으로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 「* * * * 설비 운전 지침서」에 * * * * 누설감지 동작 시 경보 발생원인, 조치사항 등을 추가해서 개정하시고, (개선)

② 설비개선 심의위원회 심의대상인 건들이 설비개선 심의위원회 심의를 누락하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)