

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

【16】

제 목 ▽▼집단에너지 법인 증기공급설비 계측기 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 ▽▼◀▶▶▲△ 법인(前 ▶▶▶▶▶▶)에 비상용 백업 증기공급을 위해 위 법인과 증기공급 및 사용계약을 체결하고 백업증기를 공급하고 있으며 ○○○○본부에 설치된 정산용 유량계와 정산용 유량계가 적산되는 공급량에 따라 위 법인으로부터 요금을 정산받고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사와 ▽▼◀▶▶▲△ 법인 간 체결한 ‘* * * * * 계약서’ 제3조(거래단위 및 계량)에 공급자가 사용자에게 공급한 증기의 계량은 공급자의 정산용 유량계 또는 정산용 유량계가 적산되는 DCS Trend에 의하며 계량물량에 대하여 이의가 있을 때는 공급자의 계량설비의 검침물량을 해당 정산기준일의 공급물량으로 하고, 공급자와 사용자가 협의하여 차기 정산기준일의 공급물량에서 정산한다고 되어 있다.

같은 계약서 제5조(계량설비의 점검)에 따르면 계량설비는 공급자와 사용자 공동으로 매 분기 1회 정기점검하는 것을 원칙으로 하고 공급자와 사용자 어느 쪽이라도 계량설비에 대한 점검요청이 있을 때는 당사자간 상호 협의하여 점검한다고 되어 있고 제6조(물량정산)에 따르면 계량설비의 허용오차는 Full Scale의 $\pm x\%$ 로 하며 공급자와 사용자는 주기적으로 오차율을 검사하여야 한다고 되어 있다.

○○○○본부에 설치된 정산용 유량계가 허용오차 범위를 초과하지 않도록 분기별로 정기점검을 시행하고 문제가 있을 시 정비를 시행하여 계약상대자와 요금분쟁이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.) 기간 ○○○○본부 증기공급 계통 분기 점검표 내 정산용 계량기 관리현황을 확인한 결과 [표]와 같이 실제 증기 공급이 없었으나 정산용 유량계에 유량이 지시되거나 ▼▼◀▶▶▲△ 법인에서 관리하는 정산용 계량기 지시치와 차이가 발생하고 있었다

그리고 계량설비의 허용오차는 최대 증기공급량(xMT/hr)의 $\pm x\%$ 로 $\pm x\text{MT/hr}$ 을 초과하면 아니 되나 1호기 정산용 유량계의 경우 증기공급이 없으나 xMT/hr까지 오지시가 되고 있었다.

[표] 정산용 유량계 오지시 현황

점 검 일 자		1호기	2호기
20xx. xx. xx.			
20xx. xx. xx.			
20xx. xx. xx.			
20xx. xx. xx.			
20xx. xx. xx.			

주) 증기 공급 정산용 Flow computer : ▽▼◀▶▶▲△ 법인 정산용 모니터링 시스템

20xx. xx. 이후부터는 ▽▼◀▶▶▲△ 법인에서 백업용 증기공급 요청이 없어 증기를 공급하고 있지 않으나 계약에 따라 위 법인에서 증기공급 요청을 하면 즉시 공급을 하여야 하므로 정산용 계측기 오지시에 대한 정비가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계측기 관리에 미흡한 부분이 있었다는 사실을 인정하였고 향후에는 계측기 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① ▽▼◀▶▶▲△ 법인 백업 증기공급 정산용 유량계 관리가 오지시 되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 정산용 계량기가 허용오차를 초과하여 오지시하는 원인을 파악하고 정비를 시행하시기 바랍니다. (통보)