

한국남동발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

【15】

제 목 화공약품 취급설비지침서 개정 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

20xx. xx. xx. ▶▶▶▶처 * * * * 부는 전사 화학물질 유출사고에 대한 예방을 강화하고자 전사 화학설비 개선대책을 수립하였고 개선대책으로 교대근무 인력 운영 개선, 화학물질 누액 감지설비 시설보강 등 설비운행을 강화하고 대응체계 보완을 위해 사업소별 환경오염사고 대응 지침서에 화학물질 유출사고 대응 표준행동절차를 신설하는 등 관련 지침서를 보완하기로 하였다.

이에 따라 위 본부 * * * * 부는 수·폐수처리시설 내 가성소다 취급설비의 누액 감지설비 등을 보강하고 인력운행을 개선하는 등 재발방지 조치를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「화학물질관리법」 시행규칙 제49조(화학사고 발생신고 등)에 따르면 화학사고가 발생하면 해당화학물질을 취급하는 자는 환경부장관이 정한 기준에 따라 즉시

신고하여야 한다고 되어 있다.

환경부 예규 제685호(2021. 4. 2. 일부개정) 「화학사고 즉시 신고에 관한 규정」 별표 1 화학사고 발생 시 즉시 신고 기준에 따르면 화학물질이 유출되어 인명피해가 있거나 유해화학물질이 5kg 또는 5ℓ 이상 유출된 경우는 15분 이내로 신고하도록 되어 있고 그 외의 경우는 빠른 시간 내에 신고하도록 되어 있다.

따라서 「환경오염사고 대응 지침서」와 「유해화학물질 취급설비 관련 지침서」 내 누출 사고 대응관련 절차에는 상기 내용이 포함되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 유해화학물질 유출 대비 관련 업무개선 현황을 확인한 결과 * * * * 부는 본사 개선대책에 따라 「환경오염사고 대응 지침서」 내 화학물질 유출사고 대응 표준행동절차를 반영하고 지침서를 개정하여야 했으나 20xx. xx. xx. 화학물질 유출사고 대응 표준행동절차는 자체적으로 수립하고 지침서 유효성평가일이 도래하지 않았다는 이유로 개정을 시행하지 않았다.

또한 유해화학물질 취급설비 관련 지침서인 「물처리실 화공약품 하화설비 운전 지침서」 내에도 하화작업 시 유출사고 발생에 따른 사고대응 내용을 반영하여야 개정하여야 하나 이 또한 개정을 시행하지 않아 상기 지침서의 조속한 개정이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 * * * * 부는 지침서 유효성 평가일이 도래되지 않아 개정을 하지 않았지만 표준행동절차는 이미 수립하였으므로 즉시 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「환경오염사고 대응 지침서」, 「물처리실 화공약품 하화설비 운전 지침서」 내 유출사고 대응 절차를 반영하여 개정하시기 바랍니다. (개선)