

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【18】

제 목 폐기물처리업무 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부는 발전소 운영에 따라 발생하는 석탄회를 매립하기 위해 제x~x회처리장을 운영하고 있고 위 본부에서 발생하는 폐기물을 보관하기 위해 폐기물 보관소를 운영하고 폐기물 처리업체와 연간 단가계약을 체결하여 폐기물을 위탁처리 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「폐기물관리법」 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등)에 따르면 사업장에서 발생하는 모든 폐기물은 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 적합하게 처리하여야 한다고 되어 있고 같은 법 시행규칙 제58조(폐기물처리상황 등의 기록)에 따르면 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 폐기물 최종처분시설 운영·관리대장을 운영하여야 하며 일일 매립량, 복토량 및 잔여용량 등을 기록하여야 한다.

「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 제4장(건설폐기물의 처리기준)

제1항(보관기준)에 따르면 건설폐기물을 보관하여야 하는 경우에는 영 제9조 및 규칙 제5조에 따라 적정하게 보관될 수 있도록 보관시설(또는 별도의 보관장소)를 설치하여야 한다고 되어 있다.

그리고 위 본부가 경상남도청으로부터 받은 폐기물처리시설(제1~3회처리장) 설치승인서 설치조건에 따르면 분기별 매립량, 복토량, 잔여용량을 경남도청에 제출하도록 되어 있다.

또한 폐유 재활용 위탁처리(매각) 단가계약 용역시방서 13. 폐유 유상, 무상 판정기준에 따르면 수분, 이물질 함량에 따라 유상, 무상을 결정한다고 되어 있고 수분 및 이물질 함량분석은 감독자 입회하에서 계약상대자가 분석하며 이의발생 시 재분석을 실시한다고 되어 있다.

따라서 폐기물 최종처분시설인 회처리장을 복토 할 경우 복토량을 대장에 기입하고 잔여용량을 관리하여야 하며 폐기물이 지정된 장소 외 방치되지 않도록 관리하여야 하며 폐기물을 매각할 경우 계약조건을 위반하지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 폐기물처리업무 관리실태를 점검한 결과, 다음과 같이 업무처리가 미흡한 건과 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. 회처리장 매립량 및 건설폐기물 관리 미흡

○○○○본부는 20xx년 제x회처리장 x^m, 20xx년 제x회처리장 x^m, 20xx년 제x회처리장 x^m, x회처리장 제x^m 복토를 시행하였으나 이를 누락하여 잔여용량을 관리하고 있었으며 경남도청에 제출한 분기별 매립시설 현황자료에도 복토량을 제외시켜 잔여용량을 보고하여 이를 바로 잡을 필요가 있다.

또한 제x, x호기 환경설비개선 공사 관련하여 샌드위치 판넬 등 건설폐기물이 발생하였으나 별도의 건설폐기물 보관장소를 지정하지 않아 제x, x호기 탈황폐수처리설비 인근에 보관하여 처리하고 있었고 잔여공사가 현재 진행 중인 만큼 별도의 건설폐기물 보관장소를 지정하고 보관할 필요가 있다.

나. 폐유 유상, 무상 판정기준 명확화 필요

* * * * 부는 20xx년부터 20xx년까지 다음 [표]와 같이 폐유를 처리하였다.

[표] 폐유 유상, 무상 처리 현황

(단위 : kg).....

구 분	유상(수입)	무상
20xx년	x(약 x 원)	x
20xx년	x(약 x 원)	x

용역시방서 상 수분 및 이물질함량이 60% 이하인 폐유는 유상으로 판매하고 위 성분 함량이 20~60% 범위의 폐유는 추가 감량하여 판매한다고 되어 있으나 위 시방서에는 수분, 이물질함량을 측정하는 방법이 기재되어 있지 않았고 계약상대자의 경험에 기반하여 상호 합의하에 판정을 하고 있어 계약서 내 수분 및 이물질함량 측정방법을 명시할 필요가 있다.

또한 상호 합의하에 판정을 한 증빙자료가 없어 유상, 무상 처리량이 적정한지 확인이 불가능하였으며 이로 인해 매각대금청구 금액의 적정성 또한 확인할 수 없어 향후에는 유상, 무상 처리량을 결정할 시 판정결과에 대한 객관적인 증빙자료를 확보하고 업무를 수행할 필요가 있다.

관계부서 의견

* * * * 부는 차기 회처리장 현황 보고시 누란된 복토량을 반영하여 경남도청에 보고하고 보관소 외 건설 폐기물은 즉시 처리하고 폐유 유상, 무상 판정기준을 명확히 하여 계약을 보완하고 향후에는 증빙자료를 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 회처리장 매립용량에 복토량을 반영하여 운영현황을 관할 지자체에 보고하고, (시정)

② 폐유의 수분 및 이물질함량 측정방법을 위탁판매계약서 내 보완하시기 바라며, (시정)

③ 회처리장 복토량 보고 누락, 건설폐기물 방치, 폐유 유상, 무상 판매 결정 증빙자료 누락 등이 재발하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)