

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【3】

제 목 발전설비 하자관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 1발 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 1발 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무 개요

발전소 내 각종 공사 후 인수 받은 발전설비 및 시설물에 대한 하자 발생 시 제작사, 공급업체, 시공업체(이하 “계약상대자”라 한다)의 신속한 조치를 유도하여 설비 신뢰성 확보를 위해 「공사관리규정」 및 「발전설비 하자관리 절차서」에 따라 하자관리를 시행하고 있다.

○○○○본부가 안정적 발전설비 운영을 위해 신뢰성 등급으로 사업을 시행한 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○○○본부 신뢰성 등급 공사 발주현황

구분	총 계약 건수	신뢰성 등급 건수
공사(설치조건부 구매포함)		

2. 관계 법령과 사규(판단 기준)

기자재, 공사 및 용역에 있어 「공사관리규정」 제48조(하자검사 및 하자보수 요구) ①항에 따라 설비관리부서의 장은 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하며 하자담보 책임 기간이 만료된 때에는 지체 없이 따로 검사하도록 하고 있으며, 그 검사는 「발전설비 하자관리 절차서」 4.2항에 따라 시행되어야 하며 최종검사는 하자담보책임기간 만료일로부터 14일 이내에 따로 최종검사를 실시하도록 하고 있다.

그리고 같은 규정 제50조(하자관리기록부의 비치)에 따라 시설물을 인수받은 설비관리부서의 장은 하자관리 기록부를 작성하여 하자발생, 하자보수, 하자검사 등의 사항이 발생할 때마다 기록 유지하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 ○○○○본부 발전설비 신뢰성품목 특정감사(2024. 6. 10. ~ 6. 21.)를 통해 발전설비 하자관리 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 하자담보책임기간 중 하자관리 업무에 소홀하였고 그 결과 하자담보책임기간 종료 이후 보수사항의 발생으로 인해 불필요한 예산이 낭비되거나 안정적인 설비운영에 지장을 초래할 우려가 있다.

[표 2] 하자기록부 미운영 부서현황

소 속	부 서 명	하자처리 운영대장	하자검사 관리대장	비고
●●●처	* * 부			종합관리부서
	* * 부			

소 속	부 서 명	하자처리 운영대장	하자검사 관리대장	비고
	* * * * 부			
○○○처	* * 부			종합관리부서
	* * 부			
	* * * * 부			
	* * * * 부			
주 : 종합관리부서는 * * 부(공무파트)로 「하자처리 운영대장(종합)」을 작성, 관리				

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 하자관리 업무에 소홀한 점을 인정하면서 앞으로 설치조건부 구매사업을 포함한 공사에 대해 하자관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ① ○○○○본부장은 향후 시행된 사업에 대해 정기적으로 하자검사를 하고 하자기록부가 관리될 수 있도록 업무를 철저히 하여 주시고, **(주의)**

② 하자검사 기간이 도래한 공사사업에 대해 즉시 하자검사를 시행하여 주시기 바랍니다. **(주의)**