

일련번호	1
수령자	♠♠처 ♠♠부

현지조치 요구서

20xx년도 ○○실 특정감사시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

20xx. x. x.

감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 관	시행연도	처분종류	금액(만원)	인원
♠♠처 ♠♠부	20xx	현지주의	-	-

제목 : 신재생 통합관리시스템 운영 미흡

●●처 ●●실(現 ♠♠처 ♠♠부)은 신재생 설비의 운영 효율성 제고 및 설비운영 데이터 정합성 제고를 위해 「신재생 통합관리시스템」을 20xx. x. x. 구축 완료하고, 사내 홈페이지에 신재생 통합관리시스템 대시보드를 개설하여 운영하고 있으며, 20xx. x. x. ■■■(주)와 「ICT 인프라 분야 위탁운영」 계약을 통해 본사 ■■■실 ■■■부에서 관리하고 있다.

「ICT운영관리 규정」 제10조에 따르면 업무주관부서는 정보시스템의 보완, 변경요인 등 발생 시 정보화주관부서에 요청하여 정보시스템의 기능이 유지 되도록 하여야 한다.

따라서 위 처 ♠♠부는 위탁관리 중인 「신재생 통합관리시스템」 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 조치하여야 함이 마땅하다.

그런데도 실지감사기간에 「신재생 통합관리시스템」 운영현황을 점검한 결과, 현재 ◎◎실에서 운영하고 있는 소외▷▷ xx개소를 포함하여 총 xx개소의 소내·외 ▷▷ 및 풍력 x개소의 실시간 출력 등을 파악할 수 있도록 시스템이 구성되어 있으나, 최근 준공된 □□□ □□ 등 xx개소가 누락되어 있으며, 실시간 출력데이터가 제대로 표시되지 않고 있음을 확인하였다.

그 결과 시스템 유지보수 비용이 매년 지급되고 있으나 실시간 출력 데이터가 정상적으로 표시되지 않아 시스템의 활용이 미흡하여 예산 낭비의 우려가 있으며, 실시간 출력 데이터 관리 및 누락된 신재생설비 추가 등 개선이 요구된다.

관계부서 의견 ♠♠처 ♠♠부는 「신재생 통합관리시스템」 관리가 미흡하였음을 인정하였으며, 향후 누락된 신재생설비를 추가하고 실시간 출력 데이터 관리 등 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠처 ♠♠부장은

「신재생 통합관리시스템」이 원활하게 운영될 수 있도록, 실시간 데이터 관리
및 신규 신재생설비를 추가하여 운영하시기 바랍니다. [현지주의]