

1. 업무개요

○○지역본부 ◁◁◁지사 등 4개 지사에서는 “▶▶▶ 기초생활거점조성사업” 등 4개 사업을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
○○	◁◁◁	▶▶▶ (기초생활거점조성)	(주)**종합건설 (안**)	2023.09.15.	1,347,772	2024.12.20.	
"	★★	★★시 (도시재생뉴딜)	**건설(주) (김**)	2023.01.03.	2,634,045	2024.03.18.	
"	●●●●	◆◆ (소규모농촌융수개발)	***이앤티(주) (이**)	2021.05.10.	4,931,502	2024.12.31.	
"	△△	▽▽ (수리시설개보수)	(주)**건설 (장**)	2023.05.11.	3,819,519	2025.12.31.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▶▶▶	6,243	○ 기초생활기반 : ▶▶▶ 복지회관 신축, 다목적마당조성, CPTED안전환경조성	4,000
★★시	23	○ 시니어드림센터 조성사업: ★★시 노인회관 신축 공사(공사중)* ○ 청년내일플러스센터 조성사업: 청년창업플랫폼 조성(설계중) ○ 언제나다운센터 조성사업: 다문화·취약아동 지원 센터 조성(설계중) ○ 생활환경개선사업: 안전안심왕산, 노후주택정비, 기초생활인프라(설계중)	24,373 *(4,959)
◆◆	33.6	○ ◆◆지 : 제당 L=124.0m, H=27.0m 물넘이 L=11.0m, 방수로 L=115.0m 복통 D=1.5m, L=144.0m, 사통 설치 1식 이설도로 1조 L=250.0m, 융수로 1조 L=2,920m	7,410
▽▽	202.3	○ ▽▽지 : 물넘이 L=75.0m, 방수로 L=126.0m 재설치 비상수문 설치(4.0X1.5X1련) 복통 강관삽입(D=1.2m, L=84.0m) 사통 재설치(D=0.4m, 2공) ○ @@지 : 물넘이 L=5.0m, 방수로 L=83.0m 설치 복통 재설치(D=0.6m, L=14.5m) 사통 재설치(D=0.3m, 1공)	5,862

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

국토교통부에서는 「건설현장 추락사고 방지 종합대책」(2019. 4. 11. 시행)에 따라 공공이 시행하는 건설공사의 현장 안전관리 강화에 관한 필요사항을 정하여 건설현장의 안전사고 예방을 목적으로

시공자는 2.0m이상의 고소작업 1.5m이상의 굴착·가설공사, 철골 구조물 공사, 2.0m이상의 외부 ▷▷공사, 승강기 설치공사 등 위험공종을 작업하기 전에 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하는 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」(2020. 4. 1. 시행)을 시행하였다.

따라서 시공사에서는 2.0m이상의 고소작업이나 1.5m이상의 굴착·가설공사 등 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 진행하기 전에 작업계획을 공사감독원에게 제출하여 공사감독원의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지역본부 ◁◁◁지사 “▶▶▶ 기초생활거점조성사업” 등 4개 지사 4개 사업 현장에서는 [표 3]과 같이 센터 건축물, 여방수로 옹벽 등 구조물 공사 2.0m이상 고소작업 공종에 대한 작업허가제를 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 위험공종 작업허가제 미이행 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	해당 공종	위험공종	비고
○○	◁◁◁	기초생활거점조성	▶▶▶	고소작업 2m 이상	센터 건축공사(비계, 동바리)	
"	★★	도시재생뉴딜	★★시	고소작업 2m 이상	센터 건축공사(비계, 동바리)	

본부명	지사명	사업명	지구명	해당 공종	위험공종	비고
○○	●●●●	소규모농촌용수개발	◆◆	고소작업 2m 이상	여방수로 옹벽(비계)	
"	△△	수리시설개보수	▽▽	고소작업 2m 이상	여방수로 옹벽(비계)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

그 결과 사고 위험이 높은 작업을 진행하는데도 근로자들이 사전에 위험요소를 확인하거나 예방하지 못하여 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 도성호, 김현상

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(○○지역본부장)은 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」에 따라 고위험공종에 대한 작업허가제를 철저히 이행하여 안전사고가 발생하지 않도록 관련자 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)