

1. □□지역본부 현지 교정 현황

지사	발급 번호	지구명 (사업명)	지적사항	처리결과	비고
◆◆ ◆◆	◆◆ ◆◆-1	●● (청소년문화의집건립)	✓ 건축물 내부비계 작업발판 미고정 ✓ 비계 및 계단 안전난간 미설치 등	◆◆◆◆ 농어촌사업-671 (2024. 02. 28.)	
☎☎ ☎☎ ☎☎	☎☎ ☎☎ ☎☎-1	☎☎ (수리시설개보수)	✓ ☎☎양수장 기계실 안전난간 미설치	☎☎☎☎☎☎ 농어촌사업-321 (2024. 02. 28.)	

2. ○○지역본부 현지 교정 현황

지사	발급 번호	지구명 (사업명)	지적사항	처리결과	비고
♣♣ ♣♣	♣♣ ♣♣-1	♥♥♥ (기초생활거점조성)	✓ 건물기초 및 벽체구조물 공사 작업장 통로 진입 계단 및 안전난간 설치 부적정	○○안전관리-370 (2024. 03. 07.)	
△△ △△	△△ △△-1	▲▲ (수리시설개보수)	✓ 여수토(물넘이) 단면보수 작업장 통로 미확보 및 안전난간 미설치 ✓ 비상수문 기계실 상단부 추락방호망 미설치	○○안전관리-370 (2024. 03. 07.)	
★★	★★-1	★★시 (도시재생뉴딜)	✓ 폭발위험물(LPG 가스) 보관 부적정 ✓ 건물 내부계단 안전난간 미설치	○○안전관리-394 (2024. 03. 11.)	
♠♠	♠♠-1	♡♡ (배수개선)	✓ 유수지 사면(옹벽블록) 안전시설 미설치 ✓ 기계실 개구부(4EA) 추락방지 시설 미설치	○○안전관리-370 (2024. 03. 07.)	
◀◀ ◀◀	◀◀ ◀◀-1	♠♠ (수리시설개보수)	✓ 여수토(물넘이) 옹벽 작업장 통로 안전난간 미설치 ✓ 저수지 복통 굴착사면 방호망 미설치	○○안전관리-370 (2024. 03. 07.)	
▤▤▤	▤▤▤-1	▤▤ (배수개선)	✓ 배수장 토출관로 굴착사면 방호망 미설치 ✓ 토출조, 유수지옹벽 비계 작업발판, 계단 미고정, 안전난간 미설치 등 ✓ 토출조 상단부 안전난간 미설치	○○안전관리-370 (2024. 03. 07.)	