

일련 번호 : 충주시시험장 - ⑤, ⑥				
대상 부서 : 안전경영실, 면허시험부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 7.	통 보(2)	-	-	-

☐ 제 목 : 시험차량 소화기 비치에 관한 사항

☐ 내 용

1. 업무 개요

충주시시험장은 운전면허시험용 차량 총 23대(장내기능 13대, 도로주행 10대)를 운용 중이며, 자동차 화재발생 시 피해를 최소화하고 신속한 화재 진압을 위해 시험용 차량 내에 소화기를 설치해 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기)에 따르면, 자동차내 소화기를 비치해야 하며, 「소화기구의 형식 승인 및 제품검사의 기술기준(소방청장 고시, 제2022-27호)」 제30조(자동차용 소화기의 진동시험) 제38조(표시)에 따라, 진동 성능시험을 통과하여 ‘자동차 전용’ 문구가 표시된 제품을 비치해야 한다.

※ 2024.12.1.부터 5인승 자동차도 소화기 비치의무 적용됨.

3. 감사결과 확인된 문제점

시험차량 주행 간 발생하는 진동(충격)을 대비해 성능이 검증된 소화기를 구비하고, 화재 발생 시 운전자(또는 시험관) 손이 닿을 수 있는 위치에 보관·관리해야 함에도 ▲일반소화기 구비 ▲안전핀 분리 된 채 보관 ▲사용연한 10년경과 ▲차량 트렁크 보관* 등 관리가 소홀했다.

* 화재 시 압력으로 인해 트렁크가 열리지 않는 상황이 발생할 소지 있음.

또한, 감사 기간 중 타 지방조직에서, ▲차량 내 소화기가 없거나(방송 중계소점검 차량) ▲에어로졸식 또는 투척용 소화기를 구매하여 배부(지부 검사 업무용차량)한 사례가 확인되는 등 전반적으로 법정 차량소화기(자동차전용)에 대한 인식이 부족한 것으로 확인되었다.

[그림 1] 법정 차량소화기

법정 소화기	차량용이 아닌 소화기	
		
“자동차겸용” 표시	일반용 분말소화기	에어로졸식 소화용구

□ 관계부서 의견

안전경영실장은 만일의 차량화재 상황에서 보다 안정적인 대처가 가능한 법정 소화기를 구비할 수 있도록 관련 사항을 안내하겠다는 의견을 제시했으며,

면허시험부장은 적법하고 올바른 차량소화기 관리로 직원과 응시생 모두가 안전한 시험환경 조성을 위해 노력하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

안전경영실장은 이후부터 직원들이 차량소화기는 ‘자동차겸용’ 문구가 표시된 법정 소화기로 구비(교체)하도록 안내해 주시기 바라며, (통보)

면허시험부장은 차량화재 발생 시 실질적인 대처가 이루어 질 수 있도록 차량소화기 보관과 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)