

일련 번호 : 문경시험장 - ⑧				
대상 부서 : 면허시험부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 7.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 위험물제조소(주유취급소) 안내표지 현행화 필요

☐ 내 용

1. 업무 개요

문경시험장은 주유취급소(휘발유 6,000리터, 경유 6,000리터)를 운영 중이며, 안전성 확보를 위해 비가림 캐노피 및 안전 웬스 설치 후 문경소방서로부터 위험물 주유취급소 완공검사합격확인증을 부여받았다.(2023.10.5.)

2. 관계법령 및 판단기준

「위험물안전관리법」 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한) 및 「위험물 안전관리법 시행규칙」 제37조(주유취급소의 기준) [별표12]에 따르면, 주유취급소에는 보기 쉬운 곳에 위험물 주유취급소라는 표시를 담은 표지 및 방화에 관하여 필요한 사항을 게시한 게시판을 설치하여야 한다.

[표 1] 표지 및 게시판 기준

구분	크기	추가사항
표지	한변의 길이가 0.3m이상, 다른 한변의 길이가 0.6m 이상인 직사각형	바탕은 백색, 문자는 흑색
게시판	한변의 길이가 0.3m이상, 다른 한변의 길이가 0.6m 이상인 직사각형	위험물의 유별·품명 및 저장최대수량, 안전관리자의 성명 기재 등 (색상은 표지와 동일)

3. 감사결과 확인된 문제점

문경시험장은 2023년 10월 5일 캐노피 및 안전 웬스 설치 공사 후 완공 검사합격확인증 및 허가번호를 재부여 받았음에도 표지 및 게시판을 현행화 하지 않고 2002년에 설치한 내용 그대로 사용하고 있었다.

□ 관계부서 의견

면허시험부는 주유취급소 표지 및 게시판 현행화에 소홀한 점이 있었다는 것을 인정하고, 앞으로 관련 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시했다.

※ 감사일 현재 문경시험장 위험물안전관리자는 시험부 ♠♠♠ 과장으로 선임되어 있고, 실질적 관리를 면허시험부에서 수행하고 있음

□ 조치할 사항

면허시험부장은 관련법에 따라 주유취급소 표지 및 게시판을 현행화할 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)