

통 보

1. 제 목 : 소방계획서 현행화에 관한 사항

2. 관계기관 : ▷▷보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 안전관리를 체계적으로 대응하기 위해 매년 소방계획을 수립하고, 긴급대응을 위해 비상연락관리를 체계적으로 관리하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등) 제1항제7호에 따르면 자위소방대 조직과 그 대원의 임무에 관한 사항을 소방계획서에 포함하여 관리하도록 규정하고 있습니다.

또한, 공단 「당직 및 비상근무시행세칙」 제13조(제규정 및 물품비치)에 따르면 비상시 대응을 위해 당직실에 직원비상연락망을 비치하여 관리하도록 규정하고 있습니다.

따라서 공단 각 기구에서는 비상상황 대응관리를 위해 비상연락체계를 소방계획서 및 당직연락망에 현행화하여 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 7.12. ▷▷보훈병원 소방계획서 등 점검 결과, 2021년 소방계획서 및 ▷▷보훈병원 부서별 비상연락망(2021. 7. 8.)에 2021년 하반기 정기인사

에 따른 직원 전출입 사항이 반영되지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ▷▷보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▷▷보훈병원장은

- 직원 전보, 신규 입사 등으로 근무자가 변경될 경우 소방계획서와 비상연락망을 즉시 교체하여 비상연락체계가 정상적으로 유지될 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)