

주 의 요 구

1. 제 목 : 개별 난방기 사용 부적정

2. 관계기관 : ■■■보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 화재예방 및 안전관리 강화를 위해 사무실에 반입되는 개별 냉·난방기에 대한 반입 및 사용·승인 기준을 마련하여 안전관리에 철저를 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

본사 '동절기 화재예방을 위한 소방안전 관리 철저(▷▷부-xxx, 'xx.xx.xx.)'에 따르면 화재예방 및 안전관리 강화를 위하여 개별 냉·난방기 등에 대한 반입 및 사용·승인 기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

따라서 사용자는 개인 냉·난방기를 사용할 때에는 사용·승인 신청서를 제출하고, 전기안전 부서에서 반입사용 승인기준에 따라서 승인하여 사용필증을 부착하고 개인 냉·난방기 관리대장에 기록하여 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 보궐선거 공직기강 점검 시 개인 난방기 사용현황을 확인한 결과, [표]와 같이 ■■■■■ ○○○ 직원이 사무실에서 사용승인을 득하지 않은 전열기구를 사용 중인 것으로 확인되었습니다.

[표] 개인 난방기 사용 관리실태

부서명	사용자	설치위치	제품명	관리실태
■■■■■		책상 밑	전기온풍기	전열기구 미승인

4. 관계기관 의견 : ■■보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)