

통 보

1. 제 목 : ○○의학연구소 가스시설 안전 ◆◆에 관한 사항

2. 관계기관 : □□○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○의학연구소에서는 [표 1]과 같이 세포배양기기 운용 등을 위한 이산화탄소(CO₂), 질량분석기 운용을 위한 질소(N₂) 가스 등 고압가스 시설을 운영하고 있습니다.

[표 1] ○○의학연구소 가스시설 현황

위 치	2019	성분	개수	용도	실 사용

나. 관계법령 및 판단기준

「고압가스 안전◆◆법」제15조(안전◆◆자)에 따르면 특정고압가스 사용신고자는 그 시설 및 용기등의 안전 확보와 위해 방지에 관한 직무를 수행하기 위해 안전◆◆자를 선임해야 하고, 같은 법 시행령 제13조(안전◆◆자의 업무)에서는 안전◆◆자는 사용신고 시설의 시설·용기 또는 작업과정의 안전을 유지하고 안전◆◆ 기록의 작성·보존 업무를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 안전◆◆자는 액체질소 공급탱크 등 고압가스 시설이 있는 ○○의학

연구소의 고압가스 시설에 대한 안전◆◆ 업무를 하고 그 기록을 작성·보존 하는 등 안전◆◆ 업무를 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○의학연구소의 고압가스 시설에 대한◆◆ 실태를 확인한 결과, 고압가스의 공급 및◆◆가 □□○○병원과는 다르게 별도의 업체에서 수행하고 있고 안전◆◆자의 고압가스시설◆◆ 대상에 포함되어 있지 않아 ○○의학연구소 고압가스시설에 대한 정기점검 및 점검일지 작성·보관 등 안전◆◆ 업무가 행해지지 않고 있어, 병원 전체 시설에 대한 총괄적인 안전◆◆ 차원으로 ○○의학연구소 고압가스시설에 대한 안전◆◆ 개선대책 수립 및 시행이 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

□□○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○병원장은

- 원내 고압가스시설 안전◆◆ 업무 시 ○○의학연구소 고압가스 시설이 포함될 수 있도록 안전◆◆ 개선대책을 마련하고, 안전◆◆ 업무를 이행하시기 바랍니다. (통보)