

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 전기안전관리 정밀 점검 수행 등에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 「전기안전관리법」 제22조(전기안전관리자의 선임)에 따른 전기안전관리자를 선임하고, 전기재해의 예방과 전기설비의 안전관리를 통한 요양원생 및 직원의 생명과 재산을 보호하고, 안전을 확보하고자 노력하고 있습니다.

나. 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 기준 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리법 시행규칙」 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 제2항 제7호에서 전기안전관리자는 전기설비의 일상·정기·정밀(연차) 점검의 절차와 방법 및 기준에 관한 안전관리규정을 작성·시행하여야 한다고 정하고, 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시(이하 “직무고시” 라고 함)」 제3조(안전관리규정의 작성) 제2항의 ‘점검 종류별 측정 및 시험 항목’을 해당 사업장의 특성에 따라 반영하도록 고시하고 있습니다.

따라서 전기안전관리자는 산업통상자원부장관이 고시한 ‘점검 종류별 측정 및 시험항목’에 준하여 사업장별 전기사용 설비의 특성에 맞게 점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고 주기적으로 점검하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■ 정밀(연차) 점검 시 고압 전기설비 점검 항목에서 절연·접지 저항 측정이 누락 되어 있고, 점검기록표 작성 시 산업통상자원부 장관이 고시한 기준을 충족하지 않는 자체 서식을 사용하는 등 개선이 필요한 사항이 확인되어 [표 1]과 같이 현지 조치하였습니다.

[표 1] 보훈요양원 정밀 점검·기록 실태 및 조치 내역(현지 시정 조치)

요양원별	실태(시정 전)	조치 사항
■ ■	정밀(연차)점검 시 절연·접지 저항 측정 항목 누락	점검 기록표 작성 시 정부 고시 기준(별지)으로 서식 변경

다. 안전관리실 비상연락망 비치에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「당직 및 비상근무시행세칙」 제17조의2(비상시의 조치)에 따라 비상사태가 발생한 경우 관할 경찰서·소방서 등 관계기관에 연락하도록 긴급한 절차를 규정하고 있고, 비상사태 시 실제 현장에서 조치를 담당해야 하므로 안전관리실 사무실에 비상연락망을 비치하여 게시하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■ ■ 안전관리실에 비치(게시)한 비상연락망에 내부직원 연락망은 있으나, 외부 관계기관에 대한 연락망은 기재하지 않아, 비상사태 시 신속한 연락체계를 가동하는데 어려움이 있으므로, 외부기관 연락망을 포함하여 비상연락망을 수정 게시하도록 개선 조치하였습니다.

4. 관계기관 의견

- 관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■ ■장은

- 전기안전점검 시 산업통상자원부 장관이 고시한 표준 서식을 활용하여 점검 항목의 누락이 발생하지 않도록 관리하시고, (현지조치)
- 외부기관 연락 체계를 포함하여 안전관리실 비상 연락망을 정비하시기 바랍니다. (현지조치)