

통 보

1. 제 목 : ◇◇◇◇ 건설공사 주변 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■에서는 국가유공자 및 유가족, 지역주민 등에게 전문재활 서비스를 제공하고자 ○○○○년 ○○월 준공을 목표로 ◇◇◇◇ 건립공사를 진행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」 제100조(안전점검의 시기·방법) 제1항에서는 건설공사의 공사기간 동안 매일 자체 안전점검을 하도록 정하고 있고, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제18조(안전점검의 종류 및 절차)에는 시공자는 공사 목적물 및 주변의 안전을 확보하기 위하여 안전점검을 실시하도록 하고 있습니다.

그리고 ■■■■■ ◇◇◇◇ 건립공사 「안전관리계획서」 정기안전점검계획에서는 인접건축물 또는 구조물 등 공사장 주변 안전조치의 적정성을 점검사항으로 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■에서는 자체·정기안전점검 시 공사 목적물을 포함한 공사장 주변의 안전관리 업무를 철저히 하여 공사장의 안전관리 업무가 철저히 행해질 수 있도록 노력해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■■■■ ◇◇◇◇◇◇ 건립공사 현장을 확인한 결과, 공사 현장이 병원 입·출입구와 맞닿아 있어 교통관리 등 주변 안전관리가 중요함에도 공사 출입구에 공사 현황판 설치가 되어 있지 않고, 공사 자재가 안전 가림막 없이 인도 등 주변에 쌓여 있어 보행자 및 작업자 안전이 우려되며, 주변 차량 유도 및 신호수가 배치되어 있지 않은 등 공사 주변 안전관리가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■■■■에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■■■■장은

- 병원 이용 고객과 공사 작업자들의 안전 확보를 위하여 주변 자재 정리 및 보행자 통행로를 확보하시고, 공사 안내(안내표지판, 차량 유도 및 신호수 배치)를 강화하시기 바랍니다. (통보)