

통 보

1. 제 목 : 인화성 물질 등 시설 유지·관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●

3. 내 용

가. 업무개요

●●은 내원객의 안전한 병원 이용과 시설물 관리를 위하여 원내 보호구역을 지정하고 비인가자의 출입을 통제하여 고객과 내원객 등의 안전을 확보하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「안전보건관리규정」 제23조(안전조치)에서 임직원은 업무를 수행하면서 시설 유지·관리 업무수행 시 발생할 위험, 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 따른 위험을 예방하는 데 필요한 조치를 취해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ●●에서는 시설 유지·관리 등을 수행하면서 인화성 물질 등에 따른 위험을 방지할 수 있도록 보호구역 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 설 공직기강 점검 시 ●●의 발화성, 인화성 물질 관리상태를 확인한 결과, 수전 및 캐비닛(미시건) 등에 잠금장치가 되어 있지 않거나 보호구역이 아닌 고객이 이용 장소에 락스, 스프레이 윤활제 등이 방치되는 등 부실하게 관리되고 있는 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ●●에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●장은

- 시설유지·관리 업무수행 시 인화성 물질 등에 따른 위험을 방지할 수 있도록 보호구역 및 물품의 보관 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)