

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관)요 구 · 통 보

제 목 승강기 위탁관리 대행 관리·감독 미흡

관 계 부 서 ○○발전본부 ◇◇◇◇처 y y 부

조 치 부 서 ○○발전본부 ◇◇◇◇처 y y 부

구 분 용역관리

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부에서 운영 중인 승강기 37대에 대하여 전문업체의 승강기 정비·유지관리, 자체점검 및 안전검사 수행 등을 통해 승강기의 안정적인 운영을 도모하고자 2024. 5. 14. 승강기 유지관리업자인 nnnnnnn(주)와 ‘2024~2025년 ○○발전본부 승강기 위탁 정비 용역’ 계약을 체결하였으며, 승강기 유지관리업자에 의하여 승강기 정비 및 점검이 이행되고 있다.

이와 관련하여 [표 29]와 같이 해당 처 별로 승강기가 설치되어 있고, 승강기 관리·감독 업무는 각 처 별 yy부 및 θθθθθ부가 담당하고 있다.

[표 29] ○○발전본부 처 별 승강기 설치 및 담당부서 현황

구분	▽▽▽▽처	▼▼▼▼처	◇◇◇◇처	◁◁◁◁◁◁처	◀◀◀◀처
설치대수	10대	13대	6대	4대	5대
담당부서	yy부	yy부	yy부	yy부	θθθθθ부

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 2024. 1월 상업운전을 개시한 C C C 수상태양광의 승강기의 경우 ◇◇◇◇처 Y Y 부에서 관리하고, N N N N N N (주)가 승강기 정비·점검을 수행하고 있으며, 2024. 5. 24. 승강기 안전공단으로부터 정기검사 합격을 받은 후 정상 운전되고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제31조 제1항에 따르면 관리주체¹⁵⁾는 승강기의 안전에 관한 자체점검(이하 “자체점검”이라 한다)을 월 1회 이상 시행하고, 그 결과를 같은 법 제73조 따른 ‘승강기 안전종합정보망¹⁶⁾’에 입력하도록 규정하고 있다.

또한 행정안전부 고시 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(이하 “행정안전부 고시”라 한다) 제12조 제1항에 따라 관리주체는 자체점검을 포함하여 승강기 및 부품의 수리·교체, 승강기 청결상태 유지, 승강기 안전검사 입회 및 보조 활동 등 안전관리 업무(이하 “승강기 안전관리 활동”이라 한다) 수행을 통해 승강기를 유지·관리하여야 한다.

그리고 행정안전부 고시 제13조 제1항에 따르면 자체점검자는 행정안전부 고시 [별표3]에서 규정하고 있는 자체점검 기준·항목 및 방법에 따라 자체점검을 시행하고, 그 결과를 관리주체에 보고하여야 하며, 승강기 자체점검 주기별 점검항목¹⁷⁾ 수는 [표 30]과 같다.

15) 「승강기 안전관리법」 제2조 제7호에서 ‘관리주체’를 승강기 소유자, 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자, 승강기 소유자 또는 승강기 관리자와 계약에 따라 승강기를 안전하게 관리할 책임과 권한을 부여받은 자로 정의하고 있으며, ○○발전본부에서 운영하는 승강기에 대한 관리주체는 각 처 별 담당부서가 해당된다.

16) 「승강기 안전관리법」 제73조에 따라 행정안전부는 승강기의 안전과 관련하여 승강기 제조업 및 수입업의 등록 현황, 부품 안전인증 이력, 승강기 안전인증 이력, 정기심사 이력, 안전관리자 현황, 자체점검 및 안전점검 이력, 유지관리업의 등록 현황 등을 종합적으로 관리하기 위하여 승강기 안전종합정보망을 운영하고 있다.

17) 엘리베이터 기계류, 기계실, 승강로, 인양장치, 안전회로 등에 대한 세부 점검항목이 해당되며, 점검방법으로는 육안, 시험에 의한 방법이 있다.

[표 30] 승강기 자체점검 주기별 점검항목 수

점검주기	1개월	3개월	6개월
점검항목 수	84개	83개	17개

※ 자료 : 행정안전부 고시 [별표3] 내용 재구성

다만 같은 법 제31조 제4항에 따라 관리주체가 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우 승강기 유지관리업을 등록한 자에게 이를 대행할 수 있으며, 행정안전부 고시 제12조 제2호에 따라 승강기 안전관리 활동을 승강기 유지관리업자에게 대행할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 행정안전부 고시 제12조 제3호에 따르면 승강기 유지관리업자는 유지관리 업무에 관한 사항을 매월 관리주체에게 보고하여야 하며, 관리주체는 승강기 유지관리업자가 유지관리 업무를 철저히 수행하도록 관리·감독하도록 규정하고 있다.

한편 「승강기 안전관리법」 제82조 제2항 제14호 및 같은 법 시행령 제67조에 따라 [표 31]과 같이 같은 법 제31조 제1항을 위반하여 자체점검 결과를 승강기 안전종합정보망에 입력하지 않거나 거짓으로 입력한 경우 과태료가 부과된다.

[표 31] 승강기 안전종합정보망에 자체점검 결과 미입력 또는 거짓 입력에 따른 과태료 부과

위반행위	과태료 부과 조항	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반 이상
자체점검 결과를 승강기 안전종합정보망에 입력하지 않은 경우(입력기한 10일 미만 경과)	법 제82조 제2항 제14호	30만 원	50만 원	100만 원
자체점검 결과를 승강기 안전종합정보망에 입력하지 않은 경우(입력기한 10일 이상 경과)		50만 원	100만 원	200만 원
자체점검 결과를 승강기 안전종합정보망에 거짓으로 입력한 경우		100만 원	200만 원	400만 원

※ 자료 : 「승강기 안전관리법 시행령」 [별표13] 내용 재구성

따라서 ○○발전본부 승강기 담당부서가 승강기 유지관리업자와의 용역계약을 통해 자체점검 등 승강기 안전관리 활동을 위탁하였다면, 승강기 유지관리업자는 행정안전부 고시 [별표3]에 따라 자체점검을 점검 주기별로 시행하고, 그 결과를 ○○발전본부 승강기 담당부서에 보고한 후 승강기 안전종합정보망에 입력하여야 하며, 승강기 담당부서는 승강기 유지관리업자의 자체점검이 철저히 이행되도록 관리·감독하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○발전본부 ◇◇◇◇처 yx부에서 담당하는 승강기의 자체점검 이행 결과를 승강기 안전종합정보망을 통해 확인한 결과, C C C 수상태양광의 승강기 자체점검(3개월 주기의 자체점검 83개 항목)에 대한 결과가 승강기 안전종합정보망에 입력되지 않은 부분이 확인되었다.

다만 ‘2024~2025년 ○○발전본부 승강기 위탁 정비 용역’ 계약상대자인 nn nnnnn(주)로부터 자체점검 결과를 받아 확인한 결과, 실제로 자체점검을 수행한 것으로 확인되었다.

그러나 3개월 주기의 자체점검(83개 항목)에 대한 결과를 승강기 안전종합정보망에 입력하지 않은 부분은 관련 법령을 위반한 사항이며, 향후 행정관청의 승강기 운행 상황 파악을 위한 실태조사가 시행될 경우 자체점검 결과 미입력에 따른 과태료가 부과될 위험이 있다.

따라서 승강기 관리주체인 ◇◇◇◇처 yx부는 관련 법령에 따른 승강기 안전관리 활동이 적정하게 이루어지는지, 자체점검 결과가 승강기 안전종합정보망에 제대로 입력되고 있는지 등을 확인하여 승강기 관리업무를 철저히 하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

◇◇◇◇처 승강기 유지관리 담당부서인 ㄱㄱ부는 감사 지적사항에 대해 이견이 없으며, ㄷㄷㄷ 수상태양광의 승강기는 2024년 06월 부터 계약상대자인 ㄴㄴㄴㄴㄴ(주)에서 자체점검을 시작하였으며, 자체점검 주기가 3개월인 점검항목에 대하여 현장점검은 실시되었으나, 자체점검 결과를 전산입력 하는 과정에서 3개월 주기 점검항목에 대해 ‘제외’처리를 함에 따라 해당 결과가 등록되지 않았다고 그 당시의 상황을 설명하였다.

이에 ◇◇◇◇처 ㄱㄱ부는 승강기 유지·관리를 담당하는 부서로서 승강기 점검주기를 준수하여 자체점검을 시행하고, 그 결과에 대한 정보가 승강기 안전종합정보망에 적절히 입력되도록 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 ① 위의 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바라며, (기관주의) ② 해당 처 별로 관리하고 있는 승강기에 대해 주기별 자체점검 결과가 승강기 안전종합정보망에 제대로 입력되었는지 확인하여 미 입력된 정보에 대해 조치하시기 바랍니다.

(통보)