

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정·주 의(기관) 요 구·통 보

제 목 ♣♣·♣♣ 공용설비 보수비용 정산 누락

관 계 부 서 ♣♣발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부

조 치 부 서 ♣♣발전본부 ▽▽▽▽실 ▼▼부, ◎◎부,
◆◆◆◆부, ■■■■부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

한국서부발전 ♣♣발전본부와 ♥♥♥♥발전 ♣♣발전본부는 2001년 “전력산업 구조개편 촉진에 관한 법률”에 따라 분할된 이후 상호간에 공동으로 사용하는 공용설비의 사용에 필요한 사항을 정한 「공용설비 운영협약서」(이하 “협약서”라고 한다)를 운영하고 있다.

협약서에 따라 공용설비의 사용료는 각 사 간에 합의된 산출기준에 따라 분담하며, 전년도 정산금액을 기준으로 연간 예상 소요비용을 매 분기 균등 분할하여 분담한 후 익년도 2월에 연간 실 사용료를 집계하여 결산하고 있다.

[표 9] ♣♣·♣♣ 공용설비 운영 및 사용료 정산 대상

구 분	운영설비	사용료 정산대상
♣♣발전본부	취수설비 구축물, 해수인양펌프, 용수공급설비, 소화설비	취수설비 인건비, 보수비, 감가상각비, 전력비, 토지 사용료, 공유수면 점용료, 원수료, 약품비, 기타 제비용, 용수료
♣♣발전본부	오·폐수처리설비, ♣♣ 전용 순수저장탱크, 순수이송펌프	

※ 자료: 협약서 제11조 내용 재구성

그리고 공용설비 운영과 관련한 업무 주관부서인 ♣♣발전본부 ▼▼부는 연간 결산을 위한 설비별 보수비용 등의 기초자료를 각 설비담당부서와 ◆◆◆◆부서로부터 제출받고, 해당 자료를 집계하여 분담액을 산출 후 ♣♣발전본부 공용설비 사용 금액과 종합하여 정산을 시행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

협약서 제14조 공용설비 사용료 산정기준에 따르면 보수비의 경우 계획 및 경상정비비, 기타 개·보수에 소요되는 비용으로 하며, 각 사별 분담액은 사용량 기준으로 산출¹⁵⁾하고 연간 실 발생액을 기준으로 나누어 정산하도록 되어 있다.

따라서 연간 공용설비 운영비를 정산할 때에는 실제 집행하여 발생한 비용을 정산 대상에서 누락하는 일이 없도록 업무를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♣♣발전본부와 ♣♣발전본부가 정산한 2019년부터 2023년까지 5년간의 공용설비 정산내역과 실제 사내 발전설비관리시스템(GENi)을 통해 관리되고 있는 공용설비에 대한 경상정비이력·비용관리 데이터를 비교하여 점검한 결과, [표 10] 및 [별첨 2]의 세부 내역과 같이 총 54건에 대하여 정산 누락한 사실을 확인하였다.

[표 10] ♣♣·♣♣ 공용설비 보수비용 정산 누락 금액

[단위: 천 원]

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합 계
취수설비	126,855	8,730	198,816	11,739	239,810	124,073
용수설비	-	20,512	49,639	6,500	47,421	585,950

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

15) 취수설비 경상보수비: 해당 설비 보수비 × (♣♣ 사용량 ÷ 총 발전량)
 용수설비 경상보수비: 해당 설비 보수비 × (♣♣ 순수사용량 ÷ 총 순수생산량)
 신규 투자보수비(취수설비, 용수설비): 감가상각비로 청구

이로 인해 공용설비를 공동으로 사용하고도 우리 회사가 유지보수한 비용 약 7.1억 원 중 ♣♣발전본부가 부담하여야 할 비용을 정산받지 못한 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

♣♣발전본부 ▼▼부 업무담당자는 공용설비 보수비용을 정산 누락한 것과 관련하여 연간 결산 시 공용설비를 담당하는 각 설비담당 감독자로부터 연중 집행한 해당 설비 관련 공사, 구매 건 관련 비용 등의 기초자료가 제출되지 않아 정산대상 집계에서 빠진 것이라고 답변하였다.

그리고 정산하지 않은 공용설비 사용료는 협약서에서 정한 정산절차에 따라 공용설비 운영위원회를 거쳐 ♣♣발전본부 분담비용을 정산받도록 하겠다고 하였으며, 향후 보수비용 정산 업무처리에 있어 발전설비관리시스템(GENi)을 통한 정비이력 데이터를 활용함으로써 정산 누락되는 일이 없도록 업무처리 방식을 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항

♣♣발전본부장은 ① 협약서에 따라 공용설비의 공동 사용에 따른 비용분담 기준에 따라 실제 발생한 보수비용임에도 정산 누락한 약 7.1억 원에 대하여 ♣♣발전본부로부터 정산 받으시고 (시정요구) ② 향후 공용설비 보수비용을 분담금 정산 대상에서 누락하지 않도록 발전설비관리시스템의 정비이력 데이터를 활용한 효율적인 정산 업무처리 방안을 마련하시고, (통보) ③ 동일 또는 유사 사례가 발생하지 않도록 해당부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

[별첨 2]

2019년~2023년 공용설비 사용료 미정산 현황

[단위: 천 원]

No.	구분	오더구분	오더번호	승인일자	오더명	보수비용	
						손익	자본
1	취수설비	경상오더	2144365	20231218	1,2블록 SLP BRG Cooling WTR 유량계 교체 시행	14,846	0
2	취수설비	경상오더	2122972	20231206	SLP-501 Lub Oil Cooling Water 배관 손상관련 점검 및 정비	1,800	0
3	취수설비	경상오더	2122630	20231121	SLP 1B/L Sump Pump 동작 불량 관련 점검 및 정비 시행	3,942	0
4	취수설비	경상오더	2115265	20231109	SLP 3-C 진동 센서 점검	804	0
5	취수설비	공사오더	2103466	20231010	2023년 뽕뽕발전본부 크레인·호이스트 정비 공사	0	9,757
6	취수설비	경상오더	2091680	20230627	SLP 전동기 건조용 열풍기 우수유입 방지 커버 지입	2,200	0
7	취수설비	공사오더	1948567	20211215	2022~2023년 사설항로표지 위탁점검 용역 월간점검	93,506	0
8	취수설비	경상오더	2022804	20221014	SLP#101~401 Lube WTR Line Wv Handle 없음 관련 점검 및 정비 시행	5,000	0
9	취수설비	경상오더	2015061	20220725	SLP 4-C TWS 해수 Level #B 수위계 점검	750	0
10	취수설비	경상오더	2011871	20220704	SLP MCC룸 항온항습기 점검	2,980	0
11	취수설비	공사오더	1964832	20211228	SLP 크레인 주행레일 볼트 및 레일 조인트 수정교체 작업	4,919	0
12	취수설비	공사오더	1913157	20210729	2021년 유해위험기계기구 법정검사 대비 크레인 정비공사 오더(SLP)	0	98,499
13	취수설비	공사오더	1862483	20210112	SLP MCC룸 냉난방기 교체공사	11,000	0
14	취수설비	용역오더	-	20211229	'20~21년 사설항로표지 위탁점검용역	60,508	0
15	취수설비	용역오더	-	20201222	'20~21년 사설항로표지 위탁점검용역	23,890	0
16	취수설비	경상오더	1829654	20201020	Sea WTR Lifting PP (SLP-3-C) MTR 점검	921	0
17	취수설비	경상오더	1828967	20201016	SLP 운전표시등 정비점검	7,023	0
18	취수설비	경상오더	1821416	20200813	SLP #801 TWS Motor 점검	745	0
19	취수설비	경상오더	1821055	20200812	SLP-201, 401, 3-C, 4-B 절연저항 상승관련 열풍기 수리 및 설치	950	0
20	취수설비	경상오더	1805062	20200529	SLP #301 전동기 점검	1,500	0
21	취수설비	경상오더	1772185	20200214	SLP 고압전동기 정비센타 바닥 고무판 설치	600	0
22	취수설비	공사오더	1687079	20190509	3,4단계 SLP 진동감시설비 Junction Box 이설	0	5,147
23	취수설비	용역오더	-	20200102	'19년 사설항로표지 위탁점검용역	46,653	0
24	취수설비	구매오더	400115152	20191031	계약외뢰(SLP TWS Head Section Assy 제작 구매)	0	167,490
25	취수설비	구매오더	400112761	20190813	해수취수설비 Area LED 투광등기구 구매	0	0,520
26	용수설비	경상오더	2132412	20231130	수처리설비 보조증기 유량계 설치	386	0
27	용수설비	경상오더	2130133	20231129	24년도 수처리설비 연차정비 시행 - B Train	4,030	0

No.	구분	오더구분	오더번호	승인일자	오더명	보수비용	
						손익	자본
28	용수설비	경상오더	2125232	20231127	수처리설비 가성소다 주입 펌프 #B 점검	120	0
29	용수설비	경상오더	2100105	20230830	수처리실 Degasified #A Sight glass 점검	1,465	0
30	용수설비	경상오더	2096017	20230804	23년도 수처리설비 연차정비 시행	3,500	0
31	용수설비	경상오더	2094619	20230719	수처리실 중화조 맨홀 교체	450	0
32	용수설비	경상오더	2074549	20230330	수처리설비 염산 주입 배관 밸브 교체	3,280	0
33	용수설비	경상오더	2072778	20230313	수처리설비 Degasifier Sight glass 교체	4,395	0
34	용수설비	경상오더	2068037	20230220	수처리실 #A Anion Exchanger Valve 점검	510	0
35	용수설비	경상오더	2062385	20230125	수처리실 노후 배관 점검	3,951	0
36	용수설비	경상오더	2058599	20230105	수처리실 가성소다 희석수 주입밸브(FV-5158A) Leak 처 점검	824	0
37	용수설비	공사오더	2058173	20230104	수처리실 재활용수 배관 개선 공사	18,751	0
38	용수설비	공사오더	1930573	20211018	서♣♣ 순수 저장탱크 Tie 배관 설치공사	18,500	0
39	용수설비	공사오더	1922282	20210906	수처리설비 가성소다탱크 #A, B 내부 코팅공사	14,549	0
40	용수설비	경상오더	1866169	20210119	Demi WTR TK-B Make Up W (LV-5182) Solenoid V/V air leak 관련 정비 요청	650	0
41	용수설비	경상오더	1868207	20210120	수처리동 불량/미점등 설비 PNL Lamp 점검 요청	440	0
42	용수설비	경상오더	1866049	20210114	수처리실 조명등기구 정비 의뢰	100	0
43	용수설비	경상오더	1832574	20201105	수처리실 염산 Daily Tank Level Gauge 하부 Valve 교체	2,056	0
44	용수설비	경상오더	1831156	20201030	수처리동 순수제조설비 현장 PNL Close Lamp(17ea) 불량 관련 점검 요청	305	0
45	용수설비	경상오더	1830026	20201026	Anion Exchanger-B FV-5116H Sol W 점검	190	0
46	용수설비	경상오더	1823382	20200902	Gravity Filter #C FV-5032A 작동 불량 관련 점검 요청	218	0
47	용수설비	경상오더	1822614	20200826	수처리실 중력필터 출구 전도도 분석기 점거	130	0
48	용수설비	경상오더	1788183	20200317	코로나19 감염확산 대비 운전감시설비 비상운영 대책 관련 작업 요청	914	0
49	용수설비	구매오더	2000078936	20230314	1블럭 ST&HRSG 및 수처리계통 현장 정비자재 구매	1,920	0
50	용수설비	구매오더	2000071567	20220126	수처리 분석설비 정비용 자재 구매	6,500	0
51	용수설비	구매오더	2000070995	20211223	수처리실 트렌치커버 구매	7,000	0
52	용수설비	구매오더	2000069277	20210909	수처리설비 가성소다 탱크 내부코팅용 자재구매	8,400	0
53	용수설비	구매오더	2000065376	20201119	수처리실 수위제어설비 개선자재 구매	9,400	0
54	용수설비	구매오더	2000062898	20200521	수처리 설비 정비용 자재 구매	7,300	0
합 계						404,772	301,412

※ 자료: 발전설비관리시스템 정비이력·비용관리 데이터 및 감사대상부서 제출자료 재구성