

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(신분) 요 구

제 목 기자재 품질확보를 위한 계약업무처리 미흡

소 관 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부

조 치 기 관 ●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부는 2025년 2월 장기간 해수에 노출로 인한 부식손상이 심한 해수취수설비를 정비하기 위하여 ‘캐리어 체인 부싱 등 12품목’ 자재를 구매하였다.

그리고 자재 품질 확보를 위하여 입찰참가자격을 ‘발전5사 기자재 유자격자 [취수설비(Through Flow Type)] 등록업체’로 제한하여 입찰·계약하였다.

[표 16] ●●2▣▣ SLP 정비용 자재 구매 계약 현황

[단위: 천 원(VAT 포함)]

담당부서	계약명	계약방법	계약일	납품일	계약업체	계약금액	낙찰률(%)
평)□□부	●● 2▣▣ SLP 정비용 자재 구매	제한경쟁	'25.02.12.	'25.04.14.	(주)······	468,899	80.742

※ 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제5조의3(특수한 성능·품질 등의 납품능력이 요구되는 물품)에 따르면 해당 물품에 특수한 성능 또는 품질이 요구

되는 경우 제한경쟁에 의할 수 있으며, 특수한 성능 등이 일부만 포함되어 있는 경우에는 일반경쟁에 의하는 것을 원칙으로 하고, 제한경쟁을 실시할 수 없다고 명시하고 있다.

한편 「발전5사 기자재 공급자 관리기준」 4.4항에 따라 기자재 유자격자 선정품목이란 품질 및 신뢰성이 요구되는 기자재로 사전에 제조실적 및 제조능력 또는 기자재의 성능과 품질, 납품 이행실적 등을 심사하여 유자격자를 선정하고 유지하는 품목이며, “기자재유자격자 통합관리시스템(EASY-U)”에 선정품목과 유자격자 명부를 게시하고 있다. 해당 시스템을 통해 확인한 ‘취수설비(Through Flow Type)’와 ‘해수취수펌프’ 선정품목에 해당하는 규격은 [표 17]와 같다.

[표 17] 취수설비 및 해수취수설비 유자격자 인증품목 비교

품목명	취수설비	해수취수펌프
규격	· Sluice Gate · Bar Screen, Travelling Screen(TWS) · Trash Rack, Trach Rake · Lifting Frame and Trolly Block	· Circulating Water Pump(CWP) · Seawater Lift Pump(SLP)

※ EASY-U 시스템 화면자료 재구성, □□부가 구매한 품목은 굵은 글씨에 해당

따라서 특수한 성능이 요구되는 물품계약에 있어서 입찰참가자격을 제한할 경우에는 해당 품목에 대한 적합한 유자격자로 하여 기자재 품질을 확보하면서도 공정한 경쟁을 침해하지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□부가 구매한 품목은 TWS 자재 9품목, SLP 자재 3개 품목을 모두 포함하고 있어 각각의 품목별 유자격자가 다르게 지정되어 있음에도 불구하고, ‘취수설비’ 품목으로 일괄 입찰참가 자격요건을 부여하였다.

[표 18] ●●2☒☒ SLP 정비용 자재 구매 품목 현황

자재번호	품목명	적정 선정품목	추정가격(천 원)
2136766, 2136767, 2136768, 2136774, 2136775, 2150291, 2167459, 2176212, 2182159	캐리어 체인, 핀, 롤러, 구동부 체인, 바스켓, 희생양극 등 9품목	취수설비(TWS)	524,602
2150291, 2163663, 2182336	베어링 슬리브, 샤프트 슬리브, 수중베어링 3품목	해수취수펌프(SLP)	38,960

※ 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 취수설비 인증분야에 해당하지 않은 일부 품목의 경우 해당 제조능력을 인정받지 않은 업체로부터 자재를 납품받는 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무담당자는 감사 지적사항에 대한 이견은 없으며, 취수설비로 인증된 상세규격을 확인하지 않고 해수취수펌프도 취수설비에 포함되어 있는 것으로 판단하여 일괄 발주하였으나, 향후 기자재 구매를 추진함에 있어 품목별 유자격자 인증, 정비적격기업 등을 확인 후 발주하여 기자재 품질확보 및 공정한 경쟁을 침해하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① 기자재 유자격자에 대한 입찰참가자격 제한 업무를 미흡하게 처리한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며 (신분주의) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부	3	CCC	2023.12. ~ 현재	기자재 품질확보를 위한 계약 업무처리 미흡	주 의
●●발전본부 ▽▽▽▽실 □□부	4	DDD	2023.02. ~ 현재		주 의