

평택발전본부 종합감사 모범사례

제 목	[1] 협력사 정보유출 Zero, 상생협력을 통한 『No1. 보안발전소』 달성
효 과	○ 정보보안 수검 및 보안사고 Zero로 안정적인 보안 운영 및 협력사 보안 의식 수준 개선으로 회사 자료유출 원천 차단
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 현황 - 기력#1~4 경상정비 협력사 철수로 PC 62대 전량 반출승인 완료 - 현재 3개社(한전KPS, 코웨이서비스, SMK엘레베이터) 상주 中 - 한전KPS는 공기업으로 정보보안 관리가 우수한 상태 ○ (문제점) 중소 협력사의 경우 외부 침입에 대한 정보보안 취약요소 다수 및 보안설비 및 기술 부족으로 정보유출이 우려됨 ○ (개선점) 정보보호 역량이 부족한 중소 협력사 여건 고려하고 본부 차원의 지원을 통해 보안수준 향상 및 강화 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ① 상주 협력사 정보보안 활동계획 「With Shield」 및 Together-Security 수립 ○ 기력폐지('24.12)에 따른 경상정비 협력사를 통한 정보유출 사전 방지 ○ 협력사 정보보안 컨설팅 지원(간담회, 교육 등) 및 협력사별 보안수준 진단 ② 정보보안 간담회·컨설팅 및 정보보안 주의사항 홍보자료 배포로 소통 강화 ○ 상주협력사 PC 등 회사 중요정보 유출방지 보안관리를 위한 소통 강화 ○ 정보보안 주의사항 등에 대한 홍보자료 제작 후 PC·사무실 부착 및 배포 ③ 기력 경상정비 협력사 철수에 따른 자료유출 방지 반출 PC 정보보안 점검 ○ 보유 중인 국정원 프로그램 활용하여 반출 PC(총 62대) 포맷 지원 ○ 사용자 보안 증빙서류 및 포맷사진, 담당자 서명 등 관리대장 작성 완료 ④ 상주 협력사 정보유출 방지 보안장비(방화벽) 및 보안솔루션 지원 ○ (외부) 불법 접근·침입(해킹 등)실시간 차단 및 모니터링 기술 지원 ○ (내부) 보안 소프트웨어(내부정보 유출방지, 악성코드 탐지) 무상 설치 ⑤ 정보보안 분기별 및 특별점검 시행 후 점검결과 조치 ○ 상주 협력사 PC 내 서부자료(도면, 설계서 등) 삭제 및 저장여부 확인 ○ 사용자PC 보안설정, 중요자료 관리, 사이버보안 수준측정 등

제 목	[2] 현장 맞춤형 인공지능 신기술 활용으로 스마트 안전발전소 구축							
효 과	○ ICT기술 활용 안전관리체계 수립, 재해예방 강화 및 안전일터 구축							
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 방재센터 CCTV 479대 운영 및 관제인력(2명) ○ (문제점) 방재센터의 다양한 업무 및 CCTV수량의 급격한 증가(205% 증가)에 따라 효율적 관제 불가 ○ (개선점) 안전 위해요인의 선제적 감시를 통해 안전사고 예방 및 관제 능력 향상을 위한 신기술 관제시스템 도입 필요 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 안전 위해요인의 선제적 감시를 위한 인공지능(AI) CCTV 관제시스템 구축 및 고도화 ○ (1차) 타 기관 벤치마킹 및 안전 T/F를 통한 시범사업 추진('22.12) ○ (2차) 안전사고 예방 효과입증 및 타 부서 요청 반영 확대구축('23.12) ○ (고도화) 인공지능 기술 특성에 따른 데이터 수집 및 학습 개선('24.6) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>세부내용</th><th>탐지사진</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>화재</td><td>○ 2복합 HRSG HP Bypass Oil 누유에 의한 화재발생('24.5.13) 시 최초탐지 후 방재센터 알림 및 적기대응 지원</td><td></td></tr> </tbody> </table>		구 분	세부내용	탐지사진	화재	○ 2복합 HRSG HP Bypass Oil 누유에 의한 화재발생('24.5.13) 시 최초탐지 후 방재센터 알림 및 적기대응 지원	
구 분	세부내용	탐지사진						
화재	○ 2복합 HRSG HP Bypass Oil 누유에 의한 화재발생('24.5.13) 시 최초탐지 후 방재센터 알림 및 적기대응 지원							

제 목	[3] 구합숙소 리모델링을 통한 내부고객 만족도 제고 및 관련법령 준범성 확보	
효 과	○ 거주환경 개선으로 거주자 만족도 제고 ○ 건축법 미비사항을 보완하여 준범성 확보	
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 사택의 노후화로 주거만족도 저하 및 합숙소 운영 관련 법령 준수 미흡 ○ (문제점) 세대 내 누수, 마감재의 노후화로 인한 해충유입, 2005년 이후 진행한 리모델링 공사 후 용도변경 신고 누락 ○ (개선점) 세대 내 리모델링 공사 시행으로 해충 유입방지 및 개별 취사시설 철거로 준범성 확보 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 세대 내 리모델링공사 및 공용부분친환경 코르크 도장 시행으로 해충의 유입 방지 및 단열보강, 미관개선 등 거주자의 주거 만족도 제고 ○ 「건축법」시행령 별표1 공동주택-기숙사-일반기숙사(1개의 공동 취사시설 이용 세대수가 전체의 50% 이상이어야 한다.) 에 따라 세대 내 개별 취사시설 철거	

제 목	[4] 사전컨설팅 적극적 활용으로 공사비 절약										
효 과	○ (유형) 일반관리비율 적정 적용으로 공사비 약 0.16억 원 절감 ○ (무형) 향후 유사사례 발생 시 참고 사례로 반영하여 혼동 방지										
내 용	현황 및 문제점 ○ (현황) 취수구 전면해역 준설공사 시공업체 선정을 위한 공사발주 추진 ○ (문제점) 공사설계 시 계약부서와 일반관리비 적용에 관하여 이견이 있어 이에 따른 설계금액의 증가 우려 ○ (개선점) 사전컨설팅 활용으로 공사비 절약 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 감사팀 검토결과 예정가격작성기준을 기초로 하되, 조달청 제비율 적용 기준을 참고하여 일반관리비를 계상하는 것이 적절하고, 「(계약예규) 예정가격작성기준」에 따라 공사원가를 작성한 후 추정가격을 산정했을 때, 추정가격이 일반관리비 요율의 기준구간을 넘어간다면 해당 요율로 일반관리비를 재산정하는 것이 적절하다고 판단 컨설팅 검토 결과에 따라 일반관리비율 5.0% 적용으로 공사비 15,951천원 공사비 절감 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>5.0% 적용시</th><th>5.5% 적용시</th><th>증감</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설계금액</td><td>3,303,090천원</td><td>3,319,041천원</td><td>△15,951천원</td></tr> </tbody> </table> ○ 사전컨설팅 신청 및 결과			구 분	5.0% 적용시	5.5% 적용시	증감	설계금액	3,303,090천원	3,319,041천원	△15,951천원
구 분	5.0% 적용시	5.5% 적용시	증감								
설계금액	3,303,090천원	3,319,041천원	△15,951천원								

제 목	[5] 신평택 가동률 산정 관련 O&M 계약서 심의안건 발굴로 설비운영 개선 및 손실방지
효 과	○ (유형) 신평택복합 가동률 보증치 미달 시 손해배상액 절감(7.89억원/%p) ○ (무형) 가동률 부담 경감으로 인한 선제조치(계획 정지) 및 비계획 정지 예방 강화
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) O&M 계약서 상 계약상대자인 서부발전은 계약서에 정해진 신평택복합 가동률을 보증(가동률 보증치 미달 시 손해배상액을 발주자인 신평택발전에게 지급) ○ (문제점) 서부발전의 귀책사유가 아닌 계획정지시간 가동률 포함 및 가동률 보증 기준 문구가 모호함 ○ (개선점) 서부발전의 귀책사유가 아닌 정지시간 가동률 제외 및 가동률 보증기준 문구 명확화 및 GT 2개호기 평균치 적용 요청 □ 개선업무 추진근거 및 내용 가. 신평택복합 계획 정지시간 가동률 제외 여부 ○ 계약상대자의 귀책사유가 아닌 설비하자 및 외부환경에 의해 진행되는 계획 정지시간에 대해 모두 가동률 포함 - 제16조의 2(가동률 보증) 1항에 의거, 비계획 정지시간에 대해서만 가동률 제외 - '19년 준공 이후(~'22.03) 진행된 계획 정지시간에 대해 모두 가동률 포함 ☞ 추후 설비 노후화로 인한 정비 주기 단축 시 가동률 부담으로 인한 비계획정지 예방을 위한 선제조치(계획중간정비) 미흡 우려 ○ '22년 신평택발전 O&M 심의위원회 심의안건 발굴 및 제출[평복(발)-22570] - O&M 계약서 제16조의 2(가동률 보증) 2항 적용으로 계약상대자 귀책사유가 아닌 계획 정지시간 가동률 제외 요청 ☞ 서부발전-신평택발전 실무자 협의 결과, '22년 가동률 산정 시부터 서부발전의 귀책사유가 아닌 계획 정지시간에 대해 가동률 제외 나. 신평택복합 가동률 산정 기준 ○ 계약서 상 가동률 보증기준인 "Combined Cycle Mode(GT 2개 호기 평균)" 문구의 다양한 해석이 가능 - '19년 준공 이후부터 Combined Cycle 기준 가장 긴 정지시간을 역일시간(8760시간)에서 제외 - GT 한 개 호기 정지만으로도 총 역일시간에서 제외 됨 ☞ O&M 계약서 제16조의 2(가동률 보증) 1항의 4. 가동률 계산 문구 및 보증기준에 대한 발주자와 계약상대자 간 명확한 규정화 필요 ○ '22년 신평택발전 O&M 심의위원회 심의안건 발굴 및 제출[평복(발)-22570] - 가동률 보증기준 문구 명확화 및 GT 2개 호기 가동률 산정 후 평균치 적용 요청

(단위: %)

구 분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년
보 증 치		94.15	90.26	86.43	97.04	90.26	97.04
산 정 방 식	현 재	97.51	91.66	88.46	98.34	91.84	99.35
	평균치	97.97	91.84	98.24	99.68	98.18	99.80
오 차		0.46	0.18	9.78	1.34	6.34	0.45

☞ 추후 가동률 보증기준 관련 서부발전-신평택발전 실무자 재협의 예정

○ 가동률 보증치 미달 가정 시 절감액

(단위: %, 억원)

구 분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년
산 정 방 식	현 재	97.51	91.66	88.46	98.34	91.84	99.35
	평균치	97.97	91.84	98.24	99.68	98.18	99.80
오 차	가동률	0.46	0.18	9.78	1.34	6.34	0.45
	손해배상액	3.63	1.42	77.16	10.57	50.02	3.55

※ '19년 준공 이후 신평택발전 가동률 보증치 초과 운영으로 가동률 보증에 따른 손해배상액 발생 이력 없음

제 목	[6] 평택 기력 SLP 예비기 최적안 검토로 안전사고 예방 및 투자비용 절감										
효 과	○ (유형) 크레인 임차비용 등 0.2억원/년 절감 ○ (무형) 대형크레인 임차로 인한 안전사고 유발요인 감소										
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 기력 SLP 정비현황										
	설 비		#3 SLP-A			#3 SLP-B			#4 SLP-B		
			Pump	TWS	MTR	Pump	TWS	MTR	Pump	TWS	MTR
	정비이력		'24년	'23년	'20년	'22년	'23년	'20년	'24년	'22년	'19년
	설비 현황	현장기동(HMI)	O			O			X		
		Lube WTR 설비	O			O			X		
	- #4 SLP-A 임펠라, 샤프트 등 손상으로 정비 및 운전불가('24.01~) ○ (문제점) 기력 SLP Gantry Crane 노후 및 부식으로 사용불가 및 기력 SLP 예비기 운영으로 SLP Area 전구역 통제 어려움 ○ (개선점) 기력 SLP 예비기 운영대수 변경(2대→1대)										
	□ 개선업무 추진근거 및 내용										
	○ 기력 SLP 예비기 최적(안) 검토 - 공용 작업구역 기준 #4-B → #3-B → #3-A으로 순차적 위치 • 작업구역, 설비위치 거리 클수록 대용량 이동식 크레인 임차 필요하며, 이에 따른 작업준비 시간, 임차비용 증가 - 향후 기력 SLP 정비계획('30년 평택 수소발전소 시행전까지) • 과거 정비이력에 따른 계획수립: '25년(MTR, TWS), '27년(Pump, TWS) • 크레인 임차일 산출(Pump: 6일, MTR: 2일, 수문: 4일) ○ 예비기별 추가비용 및 안전 검토										
	설 비		#3 SLP-A			#3 SLP-B			#4 SLP-B		
	단독기동 설비보강		-			-			40,000 천원 (HMI+Lube WTR 설비)		
	크레인 임차 비용	중량	Pump: 17톤, Motor: 26.5톤, 수문 : 9톤								
		거리	약 45m			약 35m			약 15m		
		필요용량	500톤 + 러핑 툴			500톤			220톤		
		비용 ^(1일)	12,400 천원			12,400 천원			5,400 천원		
		소요일 (^{'25/'27년})	10 / 14 (러핑 설치/해체 추가)			6 / 10			6 / 10		
		합계	297,600 천원			198,400 천원			86,400 천원		
	안전 측면		• 운영, 폐지 설비 구분 및 통제 어려움 • 이동식 크레인의 장거리 사용에 따른 위험 증가 - 크레인 전도, 작업물 추락 등					• 운영/폐지설비 구분 용이 • 근접 위치로 크레인 사용 위험 감소			
⇒ 검토결과 : #4 SLP-B 운영											

제 목	[7] 공용설비 운영위원회 협의를 통한 냉방기 운영비용 절감에 기여
효 과	○ (유형) 냉방기 수리비용 1.17억원 및 전기요금 0.2억원/년 절감 ○ (무형) 공용설비 운영위원회 협의를 통한 프로세스 확립 및 상생협력 증대
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 2복합 주제어동 제어실, 전자기기실, ST 전기실에 냉방기 운영 ○ (문제점) 냉방기 내용년수 초과로 순차적 교체 필요 ○ (개선점) 신평택과 공용으로 사용하는 부분의 분담비용 명확화 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 공용설비 운영위원회 안건 상정 후 협의를 통한 분담비용 명확화 ○ 협의 결과 - 냉방기(7대) 자산 이관 및 향후 보수비용 신평택 부담 - 냉방기 전기요금 연 1회 정산 납부(신평택 → 2복합) * 인수분 냉방기에 전기요금 정산용 전력량계 설치(신평택 시행) - 중앙제어실 공동사용 냉방기(4대) 유지보수 비용은 공용설비 운영위원회 시 협의

제 목	[8] 평택 전기실 안전관리 대책 수립을 통한 냉방기 차단기반 전기사고 및 화재 방지		
효 과	○ 전기실 안전대책 수립으로 전기 감전사고 방지 및 화재예방		
내 용	□ 현황 및 문제점		
	○ (현황) 2복합, 신평택 전기실 설비별로 분산되어 33개소 운영 중		
	○ (문제점) 분산운영으로 화재 및 감전사고 관리에 취약		
	○ (개선점) 종합개선 대책 수립을 통한 안전사고 방지대책 필요		
	□ 개선업무 추진근거 및 내용		
	○ 관리항목을 화재, 감전, 예방에 따라 구분하여 개선대책을 수립		
	구 분	개선내용	조치부서
	화 재	○ 화재 발생시 진화를 위한 전기실 소화기 비치 - 외곽전기설비 현장판넬 자동소화장치 설치	안전품질부 전기부
		○ 소화약제 방출 후 전기실 내부 안전성 확보 - 전기실 내부 산소농도 확인용 모니터링 현황판 외부 설치	계측제어부
		○ 소화약제 관련 성분 MSDS 경고문 부착	발전운영부
		○ 화재 발생시 비상용품 비치 및 대피경로 표시 - 손전등 및 마스크 비치, 축광식 피난유도선 표시, 로고프로젝터 설치	전기부
	감 전	○ 현장 작업자 시인성 강화를 위한 VM 시행 - 제어동 전기실 오인 조작방지를 위한 2복합신평택 표시 강화 - GT#1(적색), #2(청색), ST(황색) 등 호기별 VM 색상 분류로 가시성 향상 - GT 및 ST 전기실 차단기반 배치도 비치 - 전기실 바닥 차단기반 안전라인 표시 강화	전기부
		○ 충전부 직접접촉으로 인한 안전사고 방지 - 고압차단기 안전설비 사용절차 준수 - 고압차단기 안전설비 사용방법 교육 - 신평택 원격조작형 고압차단기 인출입장치 비치	발전운영 부 전기부
		○ 직원, 작업자(협력사, 공사업체) 감전 보호 - 차단기반 다중잠금장치 설치 및 운영전반 관리 - 2복합 Safety Door Lock 설치관련 판넬 탈착개소 재설치 - 전기실 차단기 조작 전 단계별 안전필수 작업 점검표 비치 - 전기작업자(협력사 및 SBO 포함) 검전기 구매 및 배부 - 청소직원 전기실 출입시 발전기술원 또는 전기부 입회	발전운영부 /전기부 전기부 전기부 전기부
		○ 차단기반 접근거리 설정으로 안전사고 방지 - 전기실 바닥 안전라인 위 벨트차단봉 설치	전기부
○ 2복합 고압차단기실 출입통제구역 설정 - 차단기실 조작 및 유지관리 등 담당자 외 출입 제한		IT보안부	
○ ST전기실(2복합/신평택) 물리적으로 분리 - 2복합, 신평택 중간 연결문에 잠금장치를 설치하여 폐쇄		전기부	
○ 절연보호구 추가 비치 및 인적살수 방지를 위한 절차서 변경 - 고압차단기 인출입장치를 반영하여 조작절차서 개정		발전운영부 /전기부	
예 방	○ 안전사고 방지를 위한 케이블룸 수직사다리 보강 - 등받이울 설치, 미끄럼방지 테이프 부착	기계부	

[8] **평택 전기실 안전관리 대책 수립을 통한 냉방기 차단기반 전기사고 및 화재 방지**

효과

○ 전기실 안전대책 수립으로 전기 감전사고 방지 및 화재예방

□ 현황 및 문제점

- (현황) 2복합, 신평택 전기실 설비별로 분산되어 33개소 운영 중
- (문제점) 분산운영으로 화재 및 감전사고 관리에 취약
- (개선점) 종합개선 대책 수립을 통한 안전사고 방지대책 필요

□ 개선업무 추진근거 및 내용

- 관리항목을 화재, 감전, 예방에 따라 구분하여 개선대책을 수립

구분	개선내용	조치부서
화재	○ 화재 발생시 진화를 위한 전기실 소화기 비치 - 외곽전기설비 현장판넬 자동소화장치 설치	안전품질부 전기부
	○ 소화약제 방출 후 전기실 내부 안전성 확보 - 전기실 내부 산소농도 확인용 모니터링 현황판 외부 설치	계측제어부
	○ 소화약제 관련 성분 MSDS 경고문 부착	발전운영부
	○ 화재 발생시 비상용품 비치 및 대피경로 표시 - 손전등 및 마스크 비치, 축광식 피난유도선 표시, 로고프로젝터 설치	전기부
감전	○ 현장 작업자 시인성 강화를 위한 VM 시행 - 제어동 전기실 오인 조작방지를 위한 2복합신평택 표시 강화 - GT#1(적색), #2(청색), ST(황색) 등 호기별 VM 색상 분류로 가시성 향상 - GT 및 ST 전기실 차단기반 배치도 비치 - 전기실 바닥 차단기반 안전라인 표시 강화	전기부
	○ 충전부 직접접촉으로 인한 안전사고 방지 - 고압차단기 안전설비 사용절차 준수 - 고압차단기 안전설비 사용방법 교육 - 신평택 원격조작형 고압차단기 인출입장치 비치	발전운영부 전기부
	○ 직원, 작업자(협력사, 공사업체) 감전 보호 - 차단기반 다중잠금장치 설치 및 운영전반 관리 - 2복합 Safety Door Lock 설치관련 판넬 탈착개소 재설치 - 전기실 차단기 조작 전 단계별 안전필수 작업 점검표 비치 - 전기작업자(협력사 및 SBO 포함) 검전기 구매 및 배부 - 청소직원 전기실 출입시 발전기술원 또는 전기부 입회	발전운영부 /전기부 전기부 전기부 전기부 경영지원부
	○ 차단기반 접근거리 설정으로 안전사고 방지 - 전기실 바닥 안전라인 위 벨트차단봉 설치	전기부
	○ 2복합 고압차단기실 출입통제구역 설정 - 차단기실 조작 및 유지관리 등 담당자 외 출입 제한	IT보안부
	○ ST전기실(2복합/신평택) 물리적으로 분리 - 2복합, 신평택 중간 연결문에 잠금장치를 설치하여 폐쇄	전기부
	○ 절연보호구 추가 비치 및 인적살수 방지를 위한 절차서 변경 - 고압차단기 인출입장치를 반영하여 조작절차서 개정	발전운영부 /전기부
예방	○ 안전사고 방지를 위한 케이블룸 수직사다리 보강 - 등반이율 설치, 미끄럼방지 테이프 부착	기계부

제 목	[9] 평택 2복합 #1GT 주변압기 긴급공사를 통한 파급고장 예방으로 비계획 손실방지
효 과	○ (유형) 예비변압기 공사비용 및 비계획 손실 등 170억 절감 ○ (무형) 비계획 손실 방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 평택 2복합 운영 중 ○ (문제점) 평택 2복합 #1 GT 주변압기 중성점 부싱 누유 ○ (개선점) 긴급공사(선착공) 시행으로 변압기 파급고장 방지 □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ '25.02.25 화 13:30분 경 #1 GT 주변압기 운전중 중성점 부싱 누유 발생으로 장기운용시 아크로 인한 파급고장 발생 우려 공사관리규정 제 6장 5절 64조에 따라 긴급공사 선착공 시행

제 목	[10] 2복합 ST BOP 진동감시설비 정밀점검 및 계약방법 변경															
효 과	○ (유형) 계약방법 변경으로 약 0.4억원 절감 ○ (무형) 계약 공정성 확보 및 효율적 예산 사용															
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 평택 2복합 ST진동감시설비 정밀점검 공사는 전문성이 요구되는 공종으로 해당설비의 제작사(Vibro社)에 한해 수의계약 형식으로 반복시행 되었음. ○ (문제점) 해당 공사의 유사 자격보유 민간 업체가 복수 존재하나 제작사 수의계약을 지속함으로 단가 상승 ○ (개선점) 계약방법 변경(수의계약 → 정비적격업체) □ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 평택 기력에도 2복합과 동일한 진동감시설비인 VM600이 설치되어 있으며 '16년도부터 제한경쟁(정비적격업체)로 추진실적이 있음 ○ 타 사업소에서도 Bentley Nevada 3500의 경우 제한경쟁으로 정비중인 점을 고려하여 계약방식 변경을 추진함 ○ 계약방법 변경 전·후 비교 <table><tr><td>항목</td><td>기존</td><td>변경</td></tr><tr><td>계약방식</td><td>수의계약</td><td>제한경쟁 (정비적격업체)</td></tr><tr><td>설계금액(천원)</td><td>129,102</td><td>97,413</td></tr><tr><td>대금지불</td><td>126,519 (낙찰률 98%로 계산)</td><td>86,700 (실 정산금액)</td></tr><tr><td>예산절감 추정금액</td><td colspan="2">39,819(약4천만원)</td></tr></table>	항목	기존	변경	계약방식	수의계약	제한경쟁 (정비적격업체)	설계금액(천원)	129,102	97,413	대금지불	126,519 (낙찰률 98%로 계산)	86,700 (실 정산금액)	예산절감 추정금액	39,819(약4천만원)	
항목	기존	변경														
계약방식	수의계약	제한경쟁 (정비적격업체)														
설계금액(천원)	129,102	97,413														
대금지불	126,519 (낙찰률 98%로 계산)	86,700 (실 정산금액)														
예산절감 추정금액	39,819(약4천만원)															

제 목	[11] 신평택·평택발전본부 공용설비(비점오염저감시설) 정산방법 변경으로 수익증대																													
효 과	○ (유형) 공용설비 정산방법 변경으로 273만원/년 수익증가																													
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 평택발전본부는 신평택발전(주)과 공용설비 운영협약서에 의하여 공용설비 운영비를 정산하고 있으며 환경화학부에서 관리하는 비점오염저감시설 No.1~No.8 지점 중 No.1 지점이 공용설비 운영비 정산 대상 설비임(운영비 정산시 부지면적비를 산정하여 No.1 지점에서 소요되는 운영비에 부지면적비를 곱하여 산정하고 있음) ○ (문제점) No.1 최초 신고면적은 No.1 지점이 신설되던 평택 2복합 건설 당시 총 사업면적(155,489㎡)이며, 불투수면 및 투수면이 모두 포함되어 있어 평택발전본부에 불합리하게 적용됨. ○ (개선점) 신평택부지 불투수면은 신평택발전(주)의 임대부지의 투수면적 제외, 건축면적 적용, 임대차계약서상 토지면적 적용하여 계산(개선 부지면적비: 29.33%→39.47%)																													
	□ 개선업무 추진근거 및 내용 ○ 개선 전·후 정산금액 비교('21년 및 '22년 집행기준))																													
	<table> <tr> <th data-bbox="355 479 796 571">항목</th><th data-bbox="796 479 1003 571">기존 분담금(원)</th><th data-bbox="1003 479 1211 571">변경 분담금(원)</th><th data-bbox="1211 479 1431 571">증가액(원) (증가율)</th></tr> <tr> <td data-bbox="355 571 796 618">1. 보수비</td><td data-bbox="796 571 1003 618">1,659,951</td><td data-bbox="1003 571 1211 618">2,234,252</td><td data-bbox="1211 571 1431 618"></td></tr> <tr> <td data-bbox="355 618 796 663">2. 감가상각비</td><td data-bbox="796 618 1003 663">1,990,284</td><td data-bbox="1003 618 1211 663">2,678,872</td><td data-bbox="1211 618 1431 663"></td></tr> <tr> <td data-bbox="355 663 796 710">3. 토지사용료</td><td data-bbox="796 663 1003 710">74,375</td><td data-bbox="1003 663 1211 710">100,108</td><td data-bbox="1211 663 1431 710"></td></tr> <tr> <td data-bbox="355 710 796 754" rowspan="3">4. 기타제비용</td><td data-bbox="796 710 1003 754">수질분석비</td><td data-bbox="1003 710 1211 754">20,500</td><td data-bbox="1211 710 1431 754">20,500</td></tr> <tr> <td data-bbox="796 754 1003 801">준설폐기물처리</td><td data-bbox="1003 754 1211 801">4,155,161</td><td data-bbox="1211 754 1431 801">5,592,743</td></tr> <tr> <td data-bbox="796 801 1003 846">재산세(토지)</td><td data-bbox="1003 801 1211 846">7,912</td><td data-bbox="1211 801 1431 846">10,650</td></tr> <tr> <td data-bbox="355 846 796 893">신평택발전(주) 분담금 합계</td><td data-bbox="796 846 1003 893">7,908,183</td><td data-bbox="1003 846 1211 893">10,637,125</td><td data-bbox="1211 846 1431 893">+2,728,942 (+34.51%)</td></tr> </table>	항목	기존 분담금(원)	변경 분담금(원)	증가액(원) (증가율)	1. 보수비	1,659,951	2,234,252		2. 감가상각비	1,990,284	2,678,872		3. 토지사용료	74,375	100,108		4. 기타제비용	수질분석비	20,500	20,500	준설폐기물처리	4,155,161	5,592,743	재산세(토지)	7,912	10,650	신평택발전(주) 분담금 합계	7,908,183	10,637,125
항목	기존 분담금(원)	변경 분담금(원)	증가액(원) (증가율)																											
1. 보수비	1,659,951	2,234,252																												
2. 감가상각비	1,990,284	2,678,872																												
3. 토지사용료	74,375	100,108																												
4. 기타제비용	수질분석비	20,500	20,500																											
	준설폐기물처리	4,155,161	5,592,743																											
	재산세(토지)	7,912	10,650																											
신평택발전(주) 분담금 합계	7,908,183	10,637,125	+2,728,942 (+34.51%)																											
○ 공용설비 운영협약서 변경 전·후 비교																														
<table> <tr> <td data-bbox="355 949 900 1594"> 15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ - 신평택부지면적=부동산 및 공용선물 임대차 계약면적 + (공용설비 공여면적 ÷ 2) ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 - 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 설치신고면적(최초 신고면적 기준) ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 전(2022. 1. 14. 부) </td><td data-bbox="900 949 1431 1594"> 15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{(가)신설면적}}{\text{(나)비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ (가) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 (나) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 ※ 부동산 임대차 계약 또는 공용선물 임대차 계약면적이 변경될 경우 자동 적용 ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 (나) 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 불투수면 2018.4 변경신고 기준 ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 후(2024. 1. 25. 부) </td></tr> </table>	15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ - 신평택부지면적=부동산 및 공용선물 임대차 계약면적 + (공용설비 공여면적 ÷ 2) ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 - 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 설치신고면적(최초 신고면적 기준) ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 전(2022. 1. 14. 부)	15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{(가)신설면적}}{\text{(나)비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ (가) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 (나) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 ※ 부동산 임대차 계약 또는 공용선물 임대차 계약면적이 변경될 경우 자동 적용 ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 (나) 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 불투수면 2018.4 변경신고 기준 ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 후(2024. 1. 25. 부)																												
15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ - 신평택부지면적=부동산 및 공용선물 임대차 계약면적 + (공용설비 공여면적 ÷ 2) ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 - 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 설치신고면적(최초 신고면적 기준) ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{신고면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 전(2022. 1. 14. 부)	15. 비점오염 저감시설(No.1) ○ 사용료 = ①보수비 + ②감가상각비 + ③토지사용료 + ④기타 제비용 ① 보수비 = 보수비 × $\frac{\text{(가)신설면적}}{\text{(나)비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ (가) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 (나) 신평택 불투수면+부동산 임대차 계약면적 중 토지 면적 + 공용선물 임대차 계약면적 ※ 부동산 임대차 계약 또는 공용선물 임대차 계약면적이 변경될 경우 자동 적용 ※ 공용설비 공여면적=공용설비 운영협약 대상설비 중 CWP 입구 취수로, 복수기 출구배수로, SLP구조물, SLP Gantry Crane 제외한 총 공여면적 (나) 신고면적 = 비점오염 저감시설(No.1) 불투수면 2018.4 변경신고 기준 ② 감가상각비 = 구조물 감가상각비 × $\frac{\text{신설면적}}{\text{비점오염저감시설(No.1)총면적}}$ ③ 토지사용료 = 구조물 공여면적 × 0.010[1.0%] ÷ 2 ↳ 부가가치세법 시행규칙 제47조에 의거함 ④ 기타 제비용 = 발생액(집행금액) ÷ 2 변경 후(2024. 1. 25. 부)																													