

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관) 요구

제 목 신뢰성 품목 지입자재 검수 시 품질관리 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

구 분 품질관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부는 「제8차 전력수급기본계획」에 따라 노후 발전설비의 대체 및 신규 전원 확보를 적기에 이행하기 위해 기계, 전기, 건축, 토목 등 다양한 분야의 신축공사를 종합적으로 추진하고 있다.

이에 따라 ◆◆◆◆부는 이러한 대규모 건설공사의 품질확보를 위해, 각 공정이 관련 규정과 요건에 적합하게 설치·시공 되도록 품질관리 절차서를 수립하여 적용하고 있으며, 계약상대자가 공급·설치하는 자재에 대해서도 공급자 승인 및 검수 업무가 체계적으로 수행되도록 관리체계를 마련하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

사내 규정 「품질 규정」 제18조(품질검사) 제1항에 따르면 품질담당부서 및 사업수행부서는 기자재, 공사 및 용역 품질검사 계획을 수립하여 관련 작업이

절차서, 지시서 및 도면의 해당요건에 맞게 수행되는지의 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

그리고 △△△△본부 「(품질관리절차서) 건설공사 품질검사 운영절차」 5.3 검사에 따르면 시공관리부서는 계약자에게서 검사요청이 접수될 경우 품질관리 부서에 통보 후 지침서 및 시험절차에 따라 검사를 진행하도록 규정하고 있다.

또한, 계약상대자가 제출하고 △△△△본부에서 승인한 「지입자재 구매서류 및 검수절차서」 6.8 지입자재 인수검사 절차에 따르면 지입자재의 검수는 발주처 공사감독자가 지입자재 검수요청서에 따라 시행하고 검수 일자, 합격표시와 검수자 날인을 하며, 특히 신뢰성 품목²⁴⁾이나 품질 보증사항으로 승인되어 반입된 자재는 발주처 품질부서에 입회 요청하도록 명시하고 있다.

따라서, 계약상대자로부터 지입자재 검사요청이 접수되었을 경우 신뢰성 품목 또는 품질 보증사항으로 승인되어 반입된 자재에 대해서 발주처 품질부서가 입회하여 검수해야 하며, 그 외 자재에 대해서는 공사감독자가 직접 검수하여 적정여부를 확인하면 된다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 지입자재 검수에 대한 감사 결과, 지입자재 검수보고서에서 신뢰성 품목으로 표기된 ‘철골’ 자재에 대해서 품질담당자 입회가 누락 된 사례가 다수 확인되었다.

이와 관련하여 공사담당자에게 확인한 바에 따르면, 2022. 12. 13. ◆◆◆◆부에서 사내메일로 [표 44]와 같이 제공한 신뢰성 품목 목록을 기준으로, 계약상

24) 신뢰성 품목(R등급): 고장 또는 결함발생시 출력감발 및 발전정지에 영향을 주거나 복구작업이 필요한 품목

대자로부터 지입자재 검수요청이 접수되었을 당시 품질담당부서에 입회를 요청하였으나, 해당 자재가 신뢰성 품목 또는 품질 보증사항으로 승인되어 반입된 자재에 해당되지 않는다는 사유로 입회가 이루어지지 않았다고 답하였다.

[표 44] 신뢰성 품목 목록

번호	품목번호	품목명	등급
1	5501086	ST Type 컨베이어벨트	R(신뢰성 품목)
2	5501085	EP Type 컨베이어벨트	R
3	1501083	Metal Flexible Hose	R
4	2501081	가스터빈 입구공기필터	R
5	3101069	보조보일러(기계)	R
6	3401068	철골(토건)	R
⋮			
67	5201003	154kV 특고압케이블(전기)	R
68	5501002	보일러튜브	R
69	5501001	터빈 고온고압볼트	R

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이에 대해 2024. 12. 9.부터 관련 업무를 수행하고 있는 현 품질담당자는 2022. 12. 13. △△△△부에서 제공한 신뢰성 품목 목록에 대해서 인지하지 못하고 있었으며, 해당 자재가 고장 또는 결함 발생시 출력감발 및 발전정지에 영향을 주거나 복구작업이 필요한 품목에 해당하지 않는다고 판단하여 입회가 불필요하다고 판단하고 관련 절차를 이행하지 않았다고 답하였다.

한편 ‘철골’ 자재 외 신뢰성 품목에 대해서는 품질담당자가 입회하여 관련 절차를 충실히 이행하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 신뢰성 품목에 대한 검수 및 품질관리 절차의 일관성과 명확성이 확보되어 운영될 수 있도록 신뢰성 품목을 명확히 재정립하고, 전 부서에 공지하여 정보의 일관성을 확보할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토 결과

△△△△부 품질담당자는 상기 지적 사항에 대한 이견이 없으며, 신뢰성 품목에 대한 검수 및 품질관리 절차가 보다 명확하고 일관되게 이행될 수 있도록 신뢰성 품목을 빠른 시일 내에 재정립하고, 전 부서에 공지하여 정보의 일관성을 확보하겠다고 답하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 신뢰성 품목을 빠른 시일 내에 재정립하여 전 부서에 공지하시고, (시정) ② 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 품질담당부서를 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기를 바랍니다. (기관주의)