

현 지 조 치

No.	건명 및 주요내용	대상부서
1	☐ 통제실 PC 비밀번호 관리 부적정 ○(현황·기준) ◇◇지사는 통제실 근무자가 근무 중 사용할 수 있도록 업무용 및 인터넷 PC를 통제실 내에 비치하고 있는바, 공사 정보통신망 및 정보시스템을 사용하는 개별사용자는 「정보보안 세부관리기준」 제76조에 따라 비밀번호를 안전하게 관리하여야 함 ○(문제점) 통제실 PC의 CMOS 및 윈도우 비밀번호를 기재하여 시건되지 않은 캐비닛 안에 부착하는 등 PC 비밀번호 관리를 소홀히 한 점이 확인됨 ○(조치할 사항) ◇◇지사는 통제실 내 부착된 PC 비밀번호를 제거하는 등 통제실 내 업무용 및 인터넷 PC의 비밀번호 관리를 관련 규정에 따라 철저히 관리(현지조치)	◇◇지사
2	☐ 직원 비상연락망 현행화 미흡 ○(현황·기준) 공사 각 사업장은 비상 시 신속한 보고 및 대응을 위하여 당직실, 통제실, 경비대 등에 직원 비상연락망을 비치·부착하고 있으며, 공사 「당직 및 비상근무 규정」 제14조 제2항에는 당직실 내의 직원 비상연락망을 항상 최신화하도록 규정하고 있음 ○(문제점) 인사 발령으로 소속 직원의 변경이 있음에도 새롭게 부임한 직원의 연락망이 누락되고 타 지사로 전보된 직원이 포함되어 있는 등 직원 비상연락망을 최신화하지 않은 사실이 확인됨(통제실 및 경비대) ○(조치할 사항) 인사 발령 사항을 반영하여 직원 비상연락망을 즉시 현행화 조치(현지조치)	◇◇지사
3	☐ 소화기 관리 미흡 ○(현황·기준) ◇◇지사는 □□기지 내 화재 발생 시 신속하고 효과적으로 대처하기 위해 지사 내의 모든 소방시설물에 대한 주기적인 점검을 실시하고 있는 바, ◇◇지사 「소방시설 운영 지침서」의 4.3 소방시설 점검기준, 불임(14) 소방시설별 점검주기, 양식(4) 소방시설 외관점검표에 따르면 행정동의 소화기는 월 1회 점검해야 하는 것으로 규정되어 있음 ○(문제점) ●●동 3층 탕비실의 소화기에 대해 2021년 12월 정기 점검을 실시하지 않은 것으로 확인됨 ○(조치할 사항) 소방시설 점검기준에 따라 주기적인 소화기 점검 철저(현지조치)	◇◇지사