

부 서 주 의

제 목 건설공사 품질관리비 미계상

관 계 부 서 ■□처

조 치 부 서 ■□처

내 용

1. 업무 개요

■□처는 「건설기술 진흥법」에 따라 건설공사 계약체결 시 건설공사 품질을 높이고 안전 확보 등을 위해 필요한 비용을 반영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)와 같은 법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립 대상 공사)에 따르면, ■□처는 일정 규모¹⁾ 이상의 건설공사(이하 “대상공사”라 한다) 계약체결 시에는 품질관리에 필요한 비용(이하 “품질관리비”라 한다)을 계상하게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■□처는 [표]와 같이 2019년부터 2022년까지 총 10건(계약금액: 약 56억 원)의 대상공사 계약체결 시 품질관리비를 공사금액에 계상하지 않았다.

1) 총공사비가 5억 원 이상의 토목공사, 연면적이 660㎡ 이상의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상의 전문공사

그 결과 시공 관련 품질시험, 시험·검사기구의 검정 등에 필요한 금액이 반영되지 않아 건설공사 품질에 차질이 발생할 우려가 있었다.

[표] 건설공사 원가계산서 품질관리비 미계상 사례

(단위: 백만 원, 부가세 포함)

연 도	계 약 명	계약금액	비 고
2019	□▼ 1차 폐수처리시설 증설공사	271	
2020	2020년 □▣지사 제품탱크 보수공사	456	
2021	□▣지사 건축물 내진보강공사	342	
	2021년도 □▼지사 지하수위 관측공 보수공사	387	
2022	□▲지사 스프링클러 설비 설치공사	278	
	2022년도 □▼지사 지하수위 관측공 보수공사	297	
	□○지사 프로판 불탱크 재검사 및 보수공사	647	
	□▲지사 입출하부두 Fender 교체공사	844	
	□▲지사 휘발유탱크 VOC 처리설비(VCU) 설치 공사	1,674	
	□▲지사 휘발유탱크 VOC 처리설비 배관 설치공사	359	
합 계		5,555	

자료: ■□처 제출자료 재구성

관계부서 의견 ■□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■□처장은 앞으로 「건설기술 진흥법 시행령」 제89조에 따른 일정 규모 이상의 건설공사 계약체결 시에는 품질관리비를 공사금액에 계상하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(부서주의)