

# 우 수 업 무 사 례 1

관련부서

□○지사 시설팀

관련자

5급 FF

□ 제목: 유량조절밸브 유압조작기 국산화

## 1. 개 요

- 지상탱크지역에 있는 제품유 입하용 유량조절밸브의 장기사용으로 유량제어가 불안정함에 따라 이를 국산화하여 예산 절감

## 2. 현행 문제점

- (유량제어 불량) 제품유 입하 시 유량조절밸브는 정확한 유량을 제어하여야 하나 장기 사용에 의한 유압장치 정밀도 저하
- (부품수급) 외산 유압조작기는 부품 고장 시 수급기간이 길고 부품가격이 고가여서 부품수급이 어려움
- (제품단종) 기존에 설치된 유압조작기 생산 중단으로 부품수급의 어려움 가중

## 3. 개선 내용

- 유량제어가 불안정한 제품유 입하용 유량조절밸브의 유압조작기 를 국산제품으로 교체 추진
- 추진기간: 2021. 6. 02. ~ 2021. 9. 23.

## 4. 기대효과

- 예산절감: 63,504천원 (부가세 제외)

| 구분 | 외산제품 [a] | 국산제품 [b] | 절감액 [a]-[b] | 비고 |
|----|----------|----------|-------------|----|
| 금액 | 81,000천원 | 17,496천원 | 63,504천원    |    |

- 유지보수 효율성 향상

별첨 우수업무사례 상세설명서