

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
3	□ 작업·순찰 차량 배기구 불꽃방지망 설치 필요 ○(현황·기준) 공사 「비축기지 안전보건경영 시스템 관리 지침서」 불임(표준작업 안전수칙)에 따르면 ♣♣구역을 출입하는 내연기관 차량의 배기구에는 불꽃방지망을 부착하도록 되어 있음 ○(문제점) ■■지사는 ♣♣구역을 출입하는 작업·순찰 차량 배기구에 불꽃방지망을 설치하지 않아 배기구를 통해 불꽃 등이 발생하여 화재·폭발 등이 발생할 우려가 있었음 ○(조치의견) ■■지사장은 ♣♣구역을 출입하는 작업·순찰 차량 배기구에 불꽃방지망을 설치하시기 바람	■■지사