

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
6	□ 화기취급책임자 현행화 필요 ○(현황·기준) 공사 「비축기지 안전보건경영시스템 관리 지침서」에 따르면 건축물 내 전열기기를 사용하고자 할 경우에는 전열기기를 사용하고자 하는 지역에 대하여 화기취급책임자를 작성하고, 화기취급책임자에게 승인을 받아 식별이 용이한 곳에 부착하도록 되어 있음 ○(문제점) 지사는 화기취급책임자를 인사발령에 따라 변경하여 선임하였는데도 정문 경비대 상황실과 직원 식당에 부착된 화기취급책임자에는 인사발령 이전의 책임자로 표시되어 있었음 ○(조치의견) 지사장은 정문 경비대 상황실과 직원식당 화기취급책임자의 화기취급책임자를 현행화하여 표시하시기 바람	지사