

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
1	□ 원심식 회전기계(펌프) 방호조치 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 회전기계의 구동축, 기어 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에는 덮개를 설치하여야 함 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기·회전축 등의 위험방지) ○ (문제점) 폐수처리설비에 원심식 회수유 펌프(P-×××○) 회전축이 개방되어 있어 근로자의 신체 접촉시 끼임 또는 감김사고가 발생할 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 폐수처리설비에 원심식 회수유 펌프(P-×××○) 회전축에 덮개 설치 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.