

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
3	□ 공정배관 도면 관리 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 공정설비, 배관 부속품 등을 변경한 경우에 도면을 즉시 보완하여야 함 * 공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정 제41조(공정안전자료 심사기준) ○ (문제점) 옥외탱크 정기점검 결과에 따른 안전조치를 위하여 배관 끝부분에 누설방지용 덮개(Cap)를 추가 설치후, 도면을 보완하지 않아 조치결과를 인지하지 못한 근로자에게 설비관리 시 혼선을 줄 수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 배관 끝부분에 추가 설치한 누설 방지용 덮개(Cap)를 도면에 반영 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.