

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
7	□ 소방시설 관리 미흡 ○ (현황·기준) 소방시설을 설치·관리하는 경우 화재 시 소방시설의 기능과 성능에 지장을 줄 수 있는 폐쇄(잠금 포함)·차단행위를 금지하고 있음 * 관련근거 : 소방청 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조 ○ (문제점) 통제실에 소방용 제어반의 소화약제 방출 스위치를 잠금상태로 관리하고 있어 화재시 초기 대응시간이 지연될수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △△지사장은 통제실에 소방용 제어반의 소화약제 방출 스위치 잠금상태를 해제하시기 바람(현지 조치)	[관계부서] △△지사 [조치부서] △△지사

끝.